

OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

SÍNTESE

	2025	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	52 967	3,0%
<i>Evolução corr. temp. e dias úteis</i>		2,1%

2025	CONSUMO MENSAL					CONSUMO MENSAL		
	previsão jan 25		última previsão			CORRIGIDO DA TEMP.		
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %	GWh	Evo %	Desv %
JAN	5154,7	5,1	5015,2	2,3	-2,7	5222,5	1,6	1,3
FEV	4398,3	3,0	4412,0	3,3	0,3	4521,6	0,3	2,8
MAR	4462,6	-1,4	4660,5	3,0	4,4	4611,2	1,8	3,3
ABR	3952,4	0,2	3988,3	1,1	0,9	4039,0	2,0	2,2
MAI	4033,7	-1,0	4071,5	0,0	0,9	4063,5	0,0	0,7
JUN	3908,8	-0,8	4109,8	4,3	5,1	4031,7	3,1	3,1
JUL	4355,7	1,0	4481,0	3,9	2,9	4400,5	2,5	1,0
AGO	4060,0	-1,4	4261,3	3,5	5,0	4165,0	2,4	2,6
SET	4120,9	1,1	4164,6	2,2	1,1	4197,6	2,4	1,9
OUT	4327,7	0,0	4382,4	1,3	1,3	4395,4	1,3	1,6
NOV	4470,6	5,0	4535,9	6,6	1,5	4566,3	2,6	2,1
DEZ	4774,6	2,5	4884,0	4,8	2,3	4864,3	2,7	1,9


dezembro 2025

REN 

1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2024			ANO DE 2025			ANO DE 2026			
		VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	
		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		
JAN	CONSUMO MENSAL	4904,1	1,6		5015,2	2,3	>	5254,2	4,8		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5140,8	3,5		5222,5	1,6	>	5254,2	0,6		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	174,7	2,9	29,4	177,8	1,8	29,4	>	180,8	1,7	29,1
FEV	CONSUMO MENSAL	4271,3	0,9		4412,0	3,3	>	4523,2	2,5		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9175,4	1,2		9427,2	2,7	>	9777,4	3,7		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4510,2	6,3		4521,6	0,3	>	4523,2	0,0		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9651,0	4,8		9744,1	1,0	>	9777,4	0,3		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	164,2	2,6	27,5	168,9	2,8	26,8	>	171,5	1,5	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,7			2,3	>		1,6		
MAR	CONSUMO MENSAL	4524,1	2,7		4660,5	3,0	>	4704,0	0,9		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	13699,5	1,7		14087,7	2,8	>	14481,3	2,8		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4529,6	2,6		4611,2	1,8	>	4704,0	2,0		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14180,5	4,1		14355,2	1,2	>	14481,3	0,9		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	154,9	4,0	29,2	157,4	1,6	29,3	>	160,2	1,8	29,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		3,1			2,1	>		1,7		
ABR	CONSUMO MENSAL	3946,0	4,5		3988,3	1,1	>	4124,7	3,4		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	17645,5	2,3		18076,0	2,4	>	18606,0	2,9		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	3960,9	3,3		4039,0	2,0	>	4124,7	2,1		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18141,4	3,9		18394,2	1,4	>	18606,0	1,2		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	140,4	1,2	28,2	145,2	3,4	27,8	>	146,2	0,7	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,7			2,4	>		1,5		
MAI	CONSUMO MENSAL	4072,5	2,4		4071,5	0,0	>	4104,2	0,8		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	21718,0	2,3		22147,5	2,0	>	22710,2	2,5		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4064,0	3,3		4063,5	0,0	>	4104,2	1,0		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22205,4	3,8		22457,7	1,1	>	22710,2	1,1		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	3,4	29,4	138,2	0,0	29,4	>	142,0	2,7	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,8			1,9	>		1,7		
JUN	CONSUMO MENSAL	3938,9	-1,5		4109,8	4,3	>	4092,5	-0,4		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	25656,9	1,7		26257,3	2,3	>	26802,7	2,1		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	3910,3	-0,3		4031,7	3,1	>	4092,5	1,5		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26115,7	3,2		26489,4	1,4	>	26802,7	1,2		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,5	0,7	28,0	143,8	3,1	28,0	>	146,9	2,1	27,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,5			2,1	>		1,8		
JUL	CONSUMO MENSAL	4313,9	3,3		4481,0	3,9	>	4489,1	0,2		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	29970,8	1,9		30738,4	2,6	>	31291,9	1,8		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4293,3	3,1		4400,5	2,5	>	4489,1	2,0		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30409,0	3,2		30889,9	1,6	>	31291,9	1,3		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,8	2,1	29,4	148,8	2,1	29,6	>	152,0	2,2	29,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,5			2,1	>		1,8		
AGO	CONSUMO MENSAL	4117,5	0,4		4261,3	3,5	>	4239,4	-0,5		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34088,3	1,8		34999,7	2,7	>	35531,3	1,5		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4066,5	1,1		4165,0	2,4	>	4239,4	1,8		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	34475,5	2,9		35054,9	1,7	>	35531,3	1,4		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	136,9	0,6	29,7	139,8	2,1	29,8	>	143,1	2,3	29,6
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2			2,1	>		1,9		
SET	CONSUMO MENSAL	4075,7	2,4		4164,6	2,2	>	4258,7	2,3		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	38164,0	1,8		39164,3	2,6	>	39790,0	1,6		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4100,2	3,4		4197,6	2,4	>	4258,7	1,5		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	38575,7	3,0		39252,4	1,8	>	39790,0	1,4		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	144,8	3,9	28,3	146,8	1,4	28,6	>	150,1	2,3	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,4			2,0	>		1,9		
OUT	CONSUMO MENSAL	4327,4	3,4		4382,4	1,3	>	4427,0	1,0		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	42491,4	2,0		43546,7	2,5	>	44216,9	1,5		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4337,7	4,3		4395,4	1,3	>	4427,0	0,7		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	42913,4	3,1		43647,8	1,7	>	44216,9	1,3		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,4	2,1	29,6	149,0	1,8	29,5	>	152,1	2,1	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,4			2,0	>		1,9		
NOV	CONSUMO MENSAL	4256,2	-1,6		4535,9	6,6	>	4647,6	2,5		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	46747,7	1,7		48082,6	2,9	>	48864,5	1,6		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4450,5	0,3		4566,3	2,6	>	4647,6	1,8		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	47363,9	2,8		48214,1	1,8	>	48864,5	1,3		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,9	0,9	28,2	161,5	2,3	28,3	>	163,7	1,4	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2			2,0	>		1,9		
DEZ	CONSUMO MENSAL	4659,7	-1,2	>	4884,0	4,8	>	4944,2	1,2		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	51407,3	1,4	>	52966,7	3,0	>	53808,7	1,6		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4736,8	-0,4	>	4864,3	2,7	>	4944,2	1,6		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	52100,7	2,5	>	53078,5	1,9	>	53808,7	1,4		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	165,6	0,2	28,6	171,0	3,2	28,4	>	172,8	1,1	28,6
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		2,1	>		1,8		

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2025



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2025

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	129,2	151,7	138,6	141,8	115,2	118,9	161,8	154,9	136,3	144,5	127,5	142,9
2	157,9	140,3	136,5	147,3	128,4	136,5	157,6	135,8	144,4	145,1	119,7	177,4
3	165,7	163,4	151,0	147,2	120,4	140,6	159,3	131,0	147,3	144,7	142,3	174,6
4	148,8	168,3	138,7	153,0	112,5	141,2	158,8	154,6	143,6	128,1	153,0	174,5
5	143,9	167,8	162,0	128,1	133,1	142,6	138,6	159,1	143,5	117,0	152,4	174,3
6	163,4	170,4	161,4	121,4	134,9	142,6	126,1	152,8	126,6	140,0	150,8	155,9
7	175,2	171,3	165,1	137,8	136,0	122,5	150,6	148,0	120,3	146,9	154,5	143,2
8	173,1	148,2	147,5	140,3	135,9	116,1	156,0	145,5	136,3	146,3	131,4	138,1
9	168,7	140,3	138,9	139,5	137,8	137,8	152,5	132,1	141,6	145,1	124,0	175,8
10	167,7	160,4	168,7	140,7	121,0	126,0	152,2	125,9	149,9	143,7	151,3	174,5
11	142,5	169,4	162,6	146,0	113,4	142,1	150,5	147,5	147,4	124,9	154,0	174,3
12	130,3	164,9	166,7	124,7	137,9	144,6	128,4	154,0	147,3	118,8	158,0	174,1
13	160,4	164,7	161,0	113,6	141,5	142,8	120,0	151,0	127,1	141,1	159,3	152,0
14	168,2	162,5	157,1	142,3	138,9	123,5	143,4	147,9	121,2	145,8	159,7	141,6
15	172,7	145,3	141,8	146,5	136,6	114,1	149,3	130,7	143,2	146,4	140,1	173,1
16	174,8	136,5	133,5	151,6	137,3	143,6	149,9	128,1	148,4	147,1	131,1	173,8
17	171,3	160,8	159,8	149,5	120,1	152,5	148,6	122,7	148,3	146,0	152,7	172,0
18	152,5	166,9	160,5	131,1	114,9	150,2	146,5	134,2	150,9	127,8	155,5	172,0
19	156,0	161,9	164,4	125,9	135,2	130,2	126,1	134,0	151,1	124,1	159,5	172,0
20	176,8	158,2	158,1	113,5	136,7	139,7	117,4	133,4	133,1	144,6	161,7	149,8
21	171,4	166,2	167,1	136,9	138,2	125,4	138,0	133,3	116,8	153,8	165,6	142,5
22	171,4	139,2	147,8	141,6	137,0	119,0	144,3	136,7	136,7	154,2	150,3	170,4
23	166,2	130,5	135,3	139,5	137,5	142,8	143,3	125,5	140,7	151,4	144,9	171,9
24	171,6	157,9	157,0	137,3	120,9	139,7	144,4	117,6	141,7	150,9	168,2	133,8
25	146,0	156,9	154,1	122,5	113,5	148,5	147,1	134,2	142,5	134,4	168,4	120,5
26	144,6	156,8	152,5	114,3	135,4	146,7	130,9	137,1	143,2	123,1	168,8	136,4
27	166,1	168,3	151,8	109,5	139,8	151,5	122,6	137,1	130,8	140,3	169,8	143,1
28	168,4	163,0	148,4	70,7	142,2	138,1	146,6	134,3	120,7	151,7	170,5	133,1
29	174,5		126,2	132,4	143,6	131,6	154,5	137,9	139,5	148,5	152,7	152,2
30	170,2		110,3	141,9	146,6	158,7	157,3	125,8	144,3	150,2	138,4	153,3
31	165,8		136,4		129,5		158,5	118,8		155,9		141,0

Ano de 2026

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	124,7	141,8	134,9	154,5	110,8	140,9	150,4	137,1	143,3	149,2	109,5	144,6
2	156,4	175,4	161,7	154,3	107,4	143,2	153,1	122,2	143,3	149,2	153,6	178,5
3	153,7	174,0	166,7	127,1	111,9	143,2	153,1	149,3	150,1	128,4	156,2	175,5
4	144,3	174,0	166,7	122,2	143,0	114,4	132,4	151,3	150,1	117,3	156,2	175,5
5	177,0	174,4	164,8	115,9	143,5	132,8	119,5	151,3	128,3	106,2	158,7	157,3
6	178,2	174,4	164,8	129,8	143,5	123,0	151,4	147,0	116,7	145,8	158,7	144,7
7	178,2	150,9	143,0	152,5	141,3	112,4	153,1	147,0	146,4	149,2	138,0	162,1
8	183,6	140,6	131,8	152,5	141,3	140,0	153,1	131,5	150,1	149,1	127,4	149,9
9	183,6	172,9	166,0	147,8	123,0	143,7	152,7	122,3	150,1	149,1	157,5	178,2
10	159,9	174,4	164,8	147,8	111,3	115,3	152,7	145,4	151,9	129,1	158,7	177,1
11	150,6	174,4	164,8	127,2	141,8	145,3	131,2	147,0	151,9	118,2	158,7	177,1
12	178,1	171,7	159,2	115,7	141,3	147,1	118,8	147,0	130,0	144,5	164,6	154,7
13	183,6	171,7	159,2	147,4	141,3	124,6	149,7	139,3	119,1	149,1	164,6	144,3
14	183,6	148,8	138,9	147,8	141,9	115,1	152,7	139,3	147,8	149,1	144,3	176,4
15	184,4	137,1	126,0	147,8	141,9	144,8	152,7	118,5	151,9	152,0	132,3	177,1
16	184,4	160,2	157,9	146,0	122,5	147,1	150,7	118,7	151,9	152,0	163,6	177,1
17	158,1	128,3	159,2	146,0	111,4	147,1	150,7	140,2	149,9	131,1	164,6	175,4
18	148,9	171,7	159,2	127,7	139,4	146,6	130,4	139,3	149,9	119,1	164,6	175,4
19	183,6	169,6	157,9	115,8	141,9	146,6	119,3	139,3	129,3	150,5	167,7	152,8
20	184,4	169,6	157,9	144,4	141,9	127,7	148,2	139,5	117,8	152,0	167,7	145,4
21	184,4	146,9	137,4	146,0	141,5	114,8	150,7	139,5	146,0	152,0	147,5	173,8
22	179,3	134,8	123,6	146,0	141,5	143,4	150,7	125,4	149,9	155,5	135,0	175,4
23	179,3	168,0	155,8	140,5	122,0	146,6	152,1	115,6	149,9	155,5	168,9	175,4
24	154,5	169,6	157,9	140,5	110,4	140,4	152,1	135,3	148,5	135,1	167,7	136,5
25	142,6	169,6	157,9	111,3	140,3	150,4	131,7	139,5	148,5	127,4	167,7	122,9
26	177,7	166,7	154,5	108,4	141,5	150,4	120,1	139,5	127,9	152,7	171,8	118,8
27	179,3	166,7	154,5	137,8	141,5	130,2	149,6	141,9	116,7	155,5	171,8	135,7
28	179,3	145,3	133,2	140,5	143,2	117,7	152,1	141,9	144,4	155,5	151,4	155,2
29	174,0		118,3	140,5	143,2	147,4	152,1	126,4	148,5	156,2	140,5	156,4
30	174,0		151,4	143,5	123,9	150,4	151,3	117,8	148,5	156,2	158,7	156,4
31	151,0		154,5		112,9		151,3	144,2		135,9		138,8

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

NOVEMBRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	SAB	127,5	19,8	14,7	17,3	16,4	0,9	1,537	129,7
2	DOM	119,7	20,1	12,3	16,2	16,3	-0,1	1,153	121,3
3	SEG	142,3	20,3	10,5	15,4	16,2	-0,8	0,697	143,4
4	TER	153,0	22,7	14,8	18,8	16,0	2,7	1,182	155,0
5	QUA	152,4	21,7	12,1	16,9	15,9	1,0	1,136	155,1
6	QUI	150,8	19,5	12,4	16,0	15,8	0,2	0,904	153,0
7	SEX	154,5	20,0	14,2	17,1	15,7	1,5	1,035	157,0
8	SAB	131,4	19,7	11,6	15,7	15,5	0,1	0,820	133,1
9	DOM	124,0	18,5	9,8	14,2	15,4	-1,2	0,333	124,6
10	SEG	151,3	20,4	14,2	17,3	15,2	2,1	0,752	153,0
11	TER	154,0	20,6	15,0	17,8	15,1	2,7	1,229	157,0
12	QUA	158,0	19,7	14,5	17,1	14,9	2,2	1,460	162,4
13	QUI	159,3	18,9	14,8	16,9	14,8	2,1	1,614	164,2
14	SEX	159,7	16,8	12,4	14,6	14,6	0,0	1,229	163,5
15	SAB	140,1	18,0	12,6	15,3	14,4	0,9	1,143	143,1
16	DOM	131,1	18,1	12,7	15,4	14,3	1,1	1,140	134,0
17	SEG	152,7	18,9	11,6	15,3	14,1	1,1	1,140	156,0
18	TER	155,5	19,6	10,4	15,0	14,0	1,1	1,118	158,8
19	QUA	159,5	16,9	9,1	13,0	13,8	-0,8	0,660	161,7
20	QUI	161,7	14,9	8,2	11,6	13,6	-2,1	0,003	161,8
21	SEX	165,6	15,3	6,9	11,1	13,5	-2,4	-0,567	163,6
22	SAB	150,3	14,6	5,4	10,0	13,3	-3,3	-1,228	146,5
23	DOM	144,9	16,7	10,1	13,4	13,2	0,2	-0,878	142,2
24	SEG	168,2	17,3	11,2	14,3	13,0	1,2	-0,372	166,9
25	TER	168,4	16,2	8,9	12,6	12,9	-0,3	-0,362	167,1
26	QUA	168,8	16,2	8,2	12,2	12,7	-0,5	-0,405	167,3
27	QUI	169,8	16,0	7,4	11,7	12,6	-0,9	-0,526	167,8
28	SEX	170,5	16,3	7,5	11,9	12,5	-0,6	-0,541	168,5
29	SAB	152,7	15,9	9,7	12,8	12,4	0,4	-0,313	151,6
30	DOM	138,4	15,2	8,4	11,8	12,3	-0,5	-0,355	137,3

DEZEMBRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	SEG	142,9	15,4	6,7	11,1	12,2	-1,2	-0,551	141,1
2	TER	177,4				12,2		-0,631	174,9
3	QUA	174,6				12,1		-0,640	172,1
4	QUI	174,5				12,1		-0,607	172,1
5	SEX	174,3				12,1		-0,552	172,1
6	SAB	155,9				12,1		-0,488	154,2
7	DOM	143,2				12,2		-0,422	141,9
8	SEG	138,1				12,2		-0,360	137,0
9	TER	175,8				12,3		-0,273	174,7
10	QUA	174,5				12,3		-0,208	173,7
11	QUI	174,3				12,3		-0,158	173,7
12	SEX	174,1				12,3		-0,120	173,7
13	SAB	152,0				12,3		-0,091	151,7
14	DOM	141,6				12,3		-0,069	141,4
15	SEG	173,1				12,2		-0,053	172,9
16	TER	173,8				12,1		-0,040	173,7
17	QUA	172,0				12,0		-0,030	171,9
18	QUI	172,0				11,9		-0,023	171,9
19	SEX	172,0				11,8		-0,018	171,9
20	SAB	149,8				11,7		-0,013	149,8
21	DOM	142,5				11,7		-0,010	142,5
22	SEG	170,4				11,7		0,000	170,4
23	TER	171,9				11,7		0,000	171,9
24	QUA	133,8				11,8		0,000	133,8
25	QUI	120,5				11,8		0,000	120,5
26	SEX	136,4				11,8		0,000	136,4
27	SAB	143,1				11,7		0,000	143,1
28	DOM	133,1				11,4		0,000	133,1
29	SEG	152,2				11,1		0,000	152,2
30	TER	153,3				11,0		0,000	153,3
	QUA	141,0				11,9		0,000	141,0

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão