OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

novembro 2026

REN

SÍNTESE


	2026	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	**54 438**	***2,6%***
Evolução corr. temp. e dias úteis		***2,2%***

2026	CONSUMO MENSAL previsão jan 26		CONSUMO MENSAL última previsão			CONSUMO MENSAL CORRIGIDO DA TEMP.		
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %	GWh	Evo %	Desv %
JAN	5318,0	6,0	5399,4	7,7	1,5	5455,6	4,5	2,6
FEV	4536,4	2,8	4576,8	3,8	0,9	4689,1	3,7	3,4
MAR	4718,8	1,3	4617,0	-0,9	-2,2	4673,8	1,4	-1,0
ABR	4138,8	3,8	4076,0	2,2	-1,5	4148,9	2,7	0,2
MAI	4119,2	1,3	4217,6	3,7	2,4	4168,2	2,7	1,2
JUN	4109,5	0,0	4226,2	2,8	2,8	4146,7	2,8	0,9
JUL	4507,7	0,6	4607,8	2,8	2,2	4493,6	2,1	-0,3
AGO	4258,2	0,1	4289,2	0,8	0,7	4221,4	1,5	-0,9
SET	4280,0	2,8	4442,8	6,7	3,8	4344,8	3,5	1,5
OUT	4450,0	1,7	4367,1	-0,2	-1,9	4357,8	-0,7	-2,1
NOV	4670,5	3,2	4631,0	2,3	-0,8	4667,6	2,4	-0,1
DEZ	5005,2	0,5	4986,9	0,1	-0,4	4986,9	-0,1	-0,4

1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2025				ANO DE 2026				ANO DE 2027		
		VALOR (GWH)	TAXA (%)	DUE		VALOR (GWH)	TAXA (%)	DUE		VALOR (GWH)	TAXA (%)	DUE
JAN	CONSUMO MENSAL	5015,4	2,3			5399,4	7,7		>	5411,2	0,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5222,6	1,6			5455,6	4,5		>	5411,2	-0,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	177,8	1,8	29,4		187,3	5,4	29,1	>	187,9	0,3	28,8
FEV	CONSUMO MENSAL	4410,9	3,3			4576,8	3,8		>	4649,7	1,6	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9426,2	2,7			9976,3	5,8		>	10060,9	0,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4520,5	0,2			4689,1	3,7		>	4649,7	-0,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9743,0	1,0			10144,8	4,1		>	10060,9	-0,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	168,8	2,8	26,8		176,3	4,4	26,6	>	176,4	0,1	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3				4,9		>		0,2	
MAR	CONSUMO MENSAL	4660,0	3,0			4617,0	-0,9		>	4740,9	2,7	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	14086,2	2,8			14593,3	3,6		>	14801,7	1,4	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4610,6	1,8			4673,8	1,4		>	4740,9	1,4	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14353,7	1,2			14818,6	3,2		>	14801,7	-0,1	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,3	1,6	29,3		159,0	1,0	29,4	>	163,3	2,7	29,0
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0				3,7		>		1,0	
ABR	CONSUMO MENSAL	3989,0	1,1			4076,0	2,2		>	4275,6	4,9	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	18075,2	2,4			18669,3	3,3		>	19077,4	2,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4039,6	2,0			4148,9	2,7		>	4275,6	3,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18393,3	1,4			18967,5	3,1		>	19077,4	0,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,2	3,5	27,8		147,6	1,6	28,1	>	149,9	1,6	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3				3,2		>		1,1	
MAI	CONSUMO MENSAL	4067,9	-0,1			4217,6	3,7		>	4170,6	-1,1	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	22143,1	2,0			22886,8	3,4		>	23248,0	1,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4059,8	-0,1			4168,2	2,7		>	4170,6	0,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22453,1	1,1			23135,7	3,0		>	23248,0	0,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	0,0	29,4		142,8	3,4	29,2	>	144,7	1,3	28,8
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		1,9				3,2		>		1,1	
JUN	CONSUMO MENSAL	4109,9	4,3			4226,2	2,8		>	4192,9	-0,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	26253,0	2,3			27113,0	3,3		>	27440,8	1,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4031,9	3,1			4146,7	2,8		>	4192,9	1,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26485,0	1,4			27282,4	3,0		>	27440,8	0,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	143,9	3,1	28,0		147,2	2,3	28,2	>	148,5	0,9	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1				3,1		>		1,1	
JUL	CONSUMO MENSAL	4481,8	3,9			4607,8	2,8		>	4532,5	-1,6	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	30734,8	2,5			31720,8	3,2		>	31973,3	0,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4401,3	2,5			4493,6	2,1		>	4532,5	0,9	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30886,3	1,6			31776,0	2,9		>	31973,3	0,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,9	2,1	29,6		151,3	1,6	29,7	>	154,0	1,8	29,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1				2,9		>		1,2	
AGO	CONSUMO MENSAL	4254,0	3,3			4289,2	0,8		>	4324,7	0,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34988,9	2,6			36010,0	2,9		>	36298,1	0,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4157,8	2,2			4221,4	1,5		>	4324,7	2,4	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	35044,1	1,6			35997,4	2,7		>	36298,1	0,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,5	1,9	29,8		142,2	1,9	29,7	>	145,6	2,4	29,7
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1				2,8		>		1,3	
SET	CONSUMO MENSAL	4163,6	2,2			4442,8	6,7		>	4340,5	-2,3	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	39152,5	2,6			40452,9	3,3		>	40638,5	0,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4196,6	2,4			4344,8	3,5		>	4340,5	-0,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	39240,7	1,7			40342,2	2,8		>	40638,5	0,7	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,8	1,4	28,6		151,5	3,2	28,7	>	153,2	1,1	28,3
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0				2,8		>		1,3	
OUT	CONSUMO MENSAL	4377,1	1,1			4367,1	-0,2		>	4426,7	1,4	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	43529,6	2,4			44820,0	3,0		>	45065,2	0,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4390,1	1,2			4357,8	-0,7		>	4426,7	1,6	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	43630,8	1,7			44700,1	2,5		>	45065,2	0,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,8	1,7	29,5		148,4	-0,3	29,4	>	153,0	3,1	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0				2,5		>		1,5	
NOV	CONSUMO MENSAL	4525,9	6,3		>	4631,0	2,3		>	4752,5	2,6	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	48055,5	2,8		>	49450,9	2,9		>	49817,6	0,7	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4556,2	2,4		>	4667,6	2,4		>	4752,5	1,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	48187,0	1,7		>	49367,7	2,5		>	49817,6	0,9	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	161,1	2,1	28,3	>	163,9	1,7	28,5	>	166,5	1,6	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0		>		2,4		>		1,5	
DEZ	CONSUMO MENSAL	4980,6	6,9		>	4986,9	0,1		>	5111,4	2,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	53036,1	3,2		>	54437,9	2,6		>	54929,0	0,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4991,6	5,4		>	4986,9	-0,1		>	5111,4	2,5	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	53178,6	2,1		>	54354,6	2,2		>	54929,0	1,1	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	173,5	4,8	28,8	>	174,1	0,4	28,6	>	175,8	0,9	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2		>		2,2		>		1,5	

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2026



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2026

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	143,1	148,5	130,8	140,8	120,3	142,3	159,3	135,8	140,9	147,1	123,4	144,6
2	155,7	174,0	163,4	138,7	119,6	145,4	165,7	127,2	144,8	147,4	150,2	178,3
3	148,4	182,8	158,0	122,7	115,3	142,1	170,8	147,2	153,1	130,5	152,8	178,2
4	140,9	183,4	157,1	115,9	135,7	125,2	151,6	151,1	159,8	120,3	152,9	178,2
5	172,4	175,3	168,7	103,1	143,0	131,4	143,5	148,8	138,3	123,2	154,5	159,7
6	186,2	176,0	170,4	127,1	141,7	123,7	163,3	149,5	128,4	145,5	155,0	146,9
7	188,1	162,3	142,7	149,5	141,3	115,6	159,4	149,8	149,6	147,5	135,3	164,6
8	192,7	150,5	134,2	149,8	145,0	137,5	157,2	136,0	154,5	146,5	125,3	152,2
9	182,4	177,4	166,5	144,4	129,9	140,7	154,6	126,8	151,6	145,6	155,6	180,9
10	162,1	180,9	166,7	143,6	119,9	124,9	150,1	142,0	149,1	127,6	157,3	178,4
11	156,4	180,6	161,6	126,7	142,5	146,3	130,4	145,6	151,9	122,8	157,7	178,4
12	180,6	171,1	161,5	119,7	144,7	154,0	121,3	146,9	137,4	141,5	163,6	155,8
13	183,0	175,0	165,5	149,1	142,8	136,3	145,6	148,6	131,9	146,4	163,9	145,3
14	179,0	152,9	152,0	151,9	138,4	126,1	148,4	148,0	155,7	146,4	143,9	177,7
15	187,9	148,4	130,3	147,9	140,9	149,7	148,8	130,3	157,0	147,1	132,1	178,4
16	186,0	164,4	148,6	143,4	121,6	147,8	150,4	126,8	153,1	146,8	163,4	178,4
17	165,8	149,4	151,4	141,8	115,2	151,1	149,1	145,5	151,5	130,9	164,5	175,6
18	157,2	173,9	157,4	123,7	136,1	151,6	132,9	149,4	151,8	121,1	164,6	175,6
19	184,6	169,9	160,0	115,3	146,6	151,4	123,9	147,2	135,9	139,6	167,5	153,0
20	194,2	167,6	161,7	138,1	142,6	134,4	148,6	144,9	130,0	145,7	167,5	145,5
21	193,0	145,3	137,8	146,6	144,2	128,7	152,3	135,3	156,0	147,9	147,4	174,0
22	195,7	132,4	125,2	140,7	146,5	155,8	152,4	122,9	160,0	149,3	135,0	175,6
23	196,9	153,1	144,8	141,5	131,2	158,4	152,5	121,9	159,3	150,0	168,9	175,6
24	174,2	159,0	145,2	140,5	119,0	148,4	152,2	137,8	156,6	131,2	167,7	138,4
25	160,2	162,6	146,4	120,9	142,8	153,0	131,9	138,9	154,1	130,8	167,7	124,6
26	187,0	154,4	144,5	114,8	149,2	152,0	122,2	140,1	137,8	145,6	171,7	120,5
27	186,8	164,5	143,2	139,0	151,9	129,8	152,5	134,6	129,8	154,7	171,7	137,6
28	168,7	141,2	126,2	145,1	149,3	121,4	157,4	135,7	149,6	153,8	151,3	157,4
29	170,2		112,2	148,6	148,4	147,0	155,5	121,7	160,2	151,7	140,4	158,6
30	170,4		140,6	145,3	131,7	154,6	152,7	117,6	153,4	151,0	158,6	158,6
31	150,1		142,5		120,7		151,6	135,3		131,5		140,7

Ano de 2027

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	127,9	180,6	163,1	154,1	112,3	144,7	153,1	124,9	143,4	150,0	122,0	146,9
2	133,5	179,1	168,2	155,8	113,7	144,7	156,0	150,1	143,4	129,0	156,4	181,3
3	150,0	179,1	168,2	132,8	145,4	144,7	134,9	152,1	153,7	117,9	158,9	181,2
4	184,1	179,1	168,2	121,4	145,9	144,5	121,7	152,1	131,4	134,7	158,9	162,3
5	185,3	181,1	167,6	153,5	145,9	123,8	154,3	152,1	119,5	121,9	161,5	149,3
6	185,3	156,7	145,5	155,8	145,9	113,0	156,0	148,4	149,9	146,5	140,5	182,1
7	185,3	146,0	134,1	155,8	144,5	140,8	156,0	132,7	153,7	150,0	129,7	181,2
8	189,6	168,9	168,9	155,8	125,8	144,5	156,0	123,4	153,7	149,9	160,3	154,6
9	165,2	135,4	167,6	150,9	113,9	144,5	153,0	146,8	153,7	129,9	161,5	183,9
10	155,5	181,1	167,6	129,9	145,0	116,0	131,4	148,4	153,5	118,8	161,5	181,3
11	183,9	181,1	167,6	118,2	144,5	140,0	119,0	148,4	131,3	145,3	161,5	158,4
12	189,6	178,1	161,7	150,6	144,5	127,2	150,0	148,4	120,4	149,9	167,5	147,7
13	189,6	154,3	141,1	150,9	144,5	114,0	153,0	143,3	149,3	149,9	146,8	180,6
14	189,6	142,2	128,0	150,9	144,2	147,2	153,0	131,1	153,5	149,9	134,7	181,3
15	191,9	176,3	160,4	150,9	124,5	149,5	153,0	122,7	153,5	152,4	166,4	181,3
16	164,5	178,1	161,7	148,1	113,2	149,5	152,7	144,2	153,5	131,5	167,5	181,3
17	154,9	178,1	161,7	129,6	141,6	149,5	132,2	143,3	153,0	119,4	167,5	178,5
18	191,0	178,1	161,7	117,5	144,2	150,7	121,0	143,3	131,9	150,9	167,5	155,5
19	191,9	172,3	160,8	146,5	144,2	131,2	150,2	143,3	120,2	152,4	170,4	147,9
20	191,9	149,2	140,0	148,1	144,2	118,0	152,7	141,0	149,0	152,4	149,9	176,8
21	191,9	136,9	125,8	148,1	144,5	147,5	152,7	126,7	153,0	152,4	137,2	178,5
22	186,3	170,6	158,7	148,1	124,6	150,7	152,7	116,8	153,0	156,7	171,7	178,5
23	160,5	172,3	160,8	144,9	112,8	150,7	154,6	136,7	153,0	136,2	170,4	178,5
24	148,2	172,3	160,8	125,0	143,3	144,3	133,9	141,0	152,5	128,4	170,4	140,7
25	184,6	172,3	162,7	109,7	144,5	153,1	122,1	141,0	131,4	153,9	170,4	121,2
26	186,3	168,2	128,4	142,1	144,5	132,5	152,0	141,0	119,9	156,7	174,5	129,3
27	186,3	146,5	123,5	144,9	115,0	119,8	154,6	142,0	148,4	156,7	153,8	160,0
28	186,3	136,0	117,1	144,9	132,2	150,0	154,6	126,6	152,5	156,7	142,7	161,1
29	179,1		131,2	144,9	125,1	153,1	154,6	117,9	152,5	158,9	175,7	161,1
30	155,4		154,1	145,9	114,1	153,1	152,1	143,8	152,5	138,3	174,5	161,1
31	146,0		154,1		142,2		139,8	151,5		128,9		148,2

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

OUTUBRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	QUI	147,1	24,5	15,5	20,0	20,0	0,0	1,908	145,7
2	SEX	147,4	28,7	17,1	22,9	19,9	3,0	2,179	145,7
3	SAB	130,5	29,4	18,5	24,0	19,7	4,3	2,676	128,7
4	DOM	120,3	28,9	19,1	24,0	19,6	4,5	3,102	118,3
5	SEG	123,2	28,6	18,5	23,6	19,4	4,2	3,354	120,9
6	TER	145,5	24,7	18,0	21,4	19,2	2,1	3,055	143,0
7	QUA	147,5	24,5	17,1	20,8	19,1	1,7	2,732	145,4
8	QUI	146,5	26,7	15,6	21,2	18,9	2,2	2,609	145,7
9	SEX	145,6	24,9	15,7	20,3	18,8	1,5	2,348	145,0
10	SAB	127,6	25,2	14,3	19,8	18,6	1,1	2,053	127,1
11	DOM	122,8	22,3	15,6	19,0	18,5	0,5	1,673	122,5
12	SEG	141,5	24,1	15,5	19,8	18,3	1,5	1,622	141,2
13	TER	146,4	25,3	16,0	20,7	18,2	2,5	1,821	146,0
14	QUA	146,4	29,6	15,2	22,4	18,1	4,3	2,423	145,7
15	QUI	147,1	26,9	15,8	21,4	17,9	3,4	2,660	147,7
16	SEX	146,8	27,5	16,4	22,0	17,8	4,1	3,013	147,3
17	SAB	130,9	26,6	16,0	21,3	17,7	3,6	3,154	131,3
18	DOM	121,1	24,6	16,1	20,4	17,6	2,8	3,059	121,5
19	SEG	139,6	23,2	13,1	18,2	17,5	0,7	2,483	140,2
20	TER	145,7	20,0	11,5	15,8	17,4	-1,6	1,494	146,2
21	QUA	147,9	20,7	11,9	16,3	17,3	-1,0	0,895	148,2
22	QUI	149,3	20,4	10,3	15,4	17,2	-1,9	0,234	149,6
23	SEX	150,0	20,8	12,1	16,5	17,1	-0,7	0,017	150,1
24	SAB	131,2	20,9	9,8	15,4	17,0	-1,7	-0,393	130,9
25	DOM	130,8	21,5	12,5	17,0	17,0	0,0	-0,289	130,6
26	SEG	145,6	22,8	12,5	17,7	16,9	0,8	-0,035	145,6
27	TER	154,7	22,3	14,5	18,4	16,8	1,6	0,358	155,0
28	QUA	153,8	21,8	13,7	17,8	16,7	1,0	0,519	154,4
29	QUI	151,7	23,5	11,9	17,7	16,6	1,1	0,649	152,8
30	SEX	151,0	23,5	13,6	18,6	16,6	2,0	0,973	152,6
31	SAB	131,5	24,4	13,5	19,0	16,5	2,5	1,337	133,5

NOVEMBRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	DOM	123,4	26,6	13,9	20,3	16,4	3,9	1,950	126,1
2	SEG	150,2				16,3		2,175	153,8
3	TER	152,8				16,2		2,171	156,4
4	QUA	152,9				16,0		2,036	156,4
5	QUI	154,5				15,9		1,836	158,9
6	SEX	155,0				15,8		1,612	158,9
7	SAB	135,3				15,7		1,386	138,3
8	DOM	125,3				15,5		1,175	127,6
9	SEG	155,6				15,4		0,893	157,7
10	TER	157,3				15,2		0,679	158,9
11	QUA	157,7				15,1		0,516	158,9
12	QUI	163,6				14,9		0,392	164,8
13	SEX	163,9				14,8		0,298	164,8
14	SAB	143,9				14,6		0,226	144,5
15	DOM	132,1				14,4		0,172	132,5
16	SEG	163,4				14,3		0,131	163,8
17	TER	164,5				14,1		0,099	164,8
18	QUA	164,6				14,0		0,076	164,8
19	QUI	167,5				13,8		0,057	167,7
20	SEX	167,5				13,6		0,044	167,7
21	SAB	147,4				13,5		0,033	147,5
22	DOM	135,0				13,3		0,000	135,0
23	SEG	168,9				13,2		0,000	168,9
24	TER	167,7				13,0		0,000	167,7
25	QUA	167,7				12,9		0,000	167,7
26	QUI	171,7				12,7		0,000	171,7
27	SEX	171,7				12,6		0,000	171,7
28	SAB	151,3				12,5		0,000	151,3
29	DOM	140,4				12,4		0,000	140,4
30	SEG	158,6				12,3		0,000	158,6

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão