

OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

SÍNTESE

	2026	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	54 593	2,9%
<i>Evolução corr. temp. e dias úteis</i>		3,0%

agosto 2026


REN 

2026	CONSUMO MENSAL					CONSUMO MENSAL		
	previsão jan 26		última previsão			CORRIGIDO DA TEMP.		
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %	GWh	Evo %	Desv %
JAN	5318,0	6,0	5405,4	7,8	1,6	5461,6	4,6	2,7
FEV	4536,4	2,8	4584,9	3,9	1,1	4697,4	3,9	3,5
MAR	4718,8	1,3	4634,3	-0,6	-1,8	4691,4	1,8	-0,6
ABR	4138,8	3,8	4088,0	2,5	-1,2	4161,2	3,0	0,5
MAI	4119,2	1,2	4228,6	4,0	2,7	4179,1	2,9	1,5
JUN	4109,5	0,0	4238,0	3,1	3,1	4158,2	3,1	1,2
JUL	4507,7	0,7	4616,7	3,0	2,4	4502,3	2,3	-0,1
AGO	4258,2	0,1	4287,6	0,8	0,7	4271,5	2,7	0,3
SET	4280,0	2,8	4302,4	3,3	0,5	4302,4	2,5	0,5
OUT	4450,0	1,6	4473,2	2,2	0,5	4473,2	1,9	0,5
NOV	4670,5	3,1	4695,7	3,7	0,5	4695,7	3,0	0,5
DEZ	5005,2	0,4	5037,6	1,1	0,6	5037,6	0,9	0,6

1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2025			ANO DE 2026			ANO DE 2027		
		VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE
		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)	
JAN	CONSUMO MENSAL	5015,4	2,3		5405,4	7,8	>	5472,2	1,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5222,6	1,6		5461,6	4,6	>	5472,2	0,2	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	177,8	1,8	29,4	187,5	5,5	29,1	190,0	1,3	28,8
FEV	CONSUMO MENSAL	4410,9	3,3		4584,9	3,9	>	4706,7	2,7	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9426,2	2,7		9990,3	6,0	>	10178,9	1,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4520,5	0,2		4697,4	3,9	>	4706,7	0,2	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9743,0	1,0		10159,0	4,3	>	10178,9	0,2	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	168,8	2,8	26,8	176,6	4,6	26,6	178,5	1,1	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3			5,1	>		1,2	
MAR	CONSUMO MENSAL	4660,0	3,0		4634,3	-0,6	>	4805,8	3,7	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	14086,2	2,8		14624,6	3,8	>	14984,7	2,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4610,6	1,8		4691,4	1,8	>	4805,8	2,4	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14353,7	1,2		14850,4	3,5	>	14984,7	0,9	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,3	1,6	29,3	159,6	1,4	29,4	165,5	3,7	29,0
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0			3,9	>		2,0	
ABR	CONSUMO MENSAL	3989,0	1,1		4088,0	2,5	>	4335,3	6,0	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	18075,2	2,4		18712,6	3,5	>	19320,0	3,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4039,6	2,0		4161,2	3,0	>	4335,3	4,2	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18393,3	1,4		19011,7	3,4	>	19320,0	1,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,2	3,5	27,8	148,0	1,9	28,1	152,0	2,7	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3			3,5	>		2,2	
MAI	CONSUMO MENSAL	4067,9	-0,1		4228,6	4,0	>	4230,7	0,0	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	22143,1	2,0		22941,2	3,6	>	23550,7	2,7	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4059,8	-0,1		4179,1	2,9	>	4230,7	1,2	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22453,1	1,1		23190,8	3,3	>	23550,7	1,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	0,0	29,4	143,1	3,6	29,2	146,8	2,6	28,8
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		1,9			3,5	>		2,2	
JUN	CONSUMO MENSAL	4109,9	4,3		4238,0	3,1	>	4256,6	0,4	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	26253,0	2,3		27179,2	3,5	>	27807,3	2,3	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4031,9	3,1		4158,2	3,1	>	4256,6	2,4	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26485,0	1,4		27349,0	3,3	>	27807,3	1,7	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	143,9	3,1	28,0	147,6	2,6	28,2	150,8	2,1	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1			3,3	>		2,2	
JUL	CONSUMO MENSAL	4481,8	3,9		4616,7	3,0	>	4607,2	-0,2	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	30734,8	2,5		31795,9	3,5	>	32414,5	1,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4401,3	2,5		4502,3	2,3	>	4607,2	2,3	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30886,3	1,6		31851,3	3,1	>	32414,5	1,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,9	2,1	29,6	151,6	1,8	29,7	156,4	3,2	29,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1			3,1	>		2,4	
AGO	CONSUMO MENSAL	4254,0	3,3	>	4287,6	0,8	>	4423,0	3,2	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34988,9	2,6	>	36083,5	3,1	>	36837,5	2,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4157,8	2,2	>	4271,5	2,7	>	4423,0	3,5	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	35044,1	1,6	>	36122,8	3,1	>	36837,5	2,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,5	1,9	29,8	144,4	3,5	29,6	148,7	3,0	29,7
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		3,2	>		2,4	
SET	CONSUMO MENSAL	4163,6	2,2	>	4302,4	3,3	>	4413,2	2,6	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	39152,5	2,6	>	40386,0	3,2	>	41250,7	2,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4196,6	2,4	>	4302,4	2,5	>	4413,2	2,6	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	39240,7	1,7	>	40425,2	3,0	>	41250,7	2,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,8	1,4	28,6	151,7	3,3	28,4	155,6	2,6	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,2	>		2,4	
OUT	CONSUMO MENSAL	4378,9	1,2	>	4473,2	2,2	>	4557,6	1,9	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	43531,4	2,4	>	44859,2	3,1	>	45808,3	2,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4391,8	1,2	>	4473,2	1,9	>	4557,6	1,9	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	43632,6	1,7	>	44898,5	2,9	>	45808,3	2,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,9	1,7	29,5	153,7	3,3	29,1	157,6	2,5	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,2	>		2,5	
NOV	CONSUMO MENSAL	4528,1	6,4	>	4695,7	3,7	>	4842,3	3,1	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	48059,5	2,8	>	49554,9	3,1	>	50650,6	2,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4558,4	2,4	>	4695,7	3,0	>	4842,3	3,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	48191,0	1,7	>	49594,2	2,9	>	50650,6	2,1	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	161,2	2,1	28,3	165,4	2,6	28,4	169,7	2,6	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,1	>		2,5	
DEZ	CONSUMO MENSAL	4981,9	6,9	>	5037,6	1,1	>	5211,0	3,4	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	53041,3	3,2	>	54592,6	2,9	>	55861,6	2,3	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4992,9	5,4	>	5037,6	0,9	>	5211,0	3,4	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	53183,9	2,1	>	54631,9	2,7	>	55861,6	2,3	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	173,5	4,8	28,8	175,9	1,4	28,6	179,2	1,9	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2	>		3,0	>		2,4	

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2026



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2026

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	143,2	149,0	131,3	141,4	120,7	142,6	159,8	135,6	144,7	150,7	110,7	146,0
2	155,8	174,4	163,8	139,2	119,9	145,7	166,1	124,3	144,7	150,7	155,2	180,1
3	148,5	183,1	158,5	123,2	115,7	142,5	171,2	152,7	151,7	129,7	157,8	180,0
4	141,0	183,9	157,5	116,3	136,1	125,5	152,3	154,5	151,7	118,5	157,8	180,0
5	172,5	175,8	169,3	103,6	143,5	131,7	143,9	154,3	129,7	107,3	160,4	161,3
6	186,3	176,2	171,1	127,4	142,1	124,0	163,7	149,8	117,9	147,3	160,4	148,4
7	188,1	162,5	143,1	149,8	141,7	115,8	159,8	149,5	148,0	150,7	139,6	166,2
8	193,0	150,6	134,6	150,2	145,4	137,8	157,6	133,5	151,7	150,6	128,8	153,7
9	182,6	177,2	166,9	144,9	130,2	141,0	155,0	124,0	151,7	150,6	159,2	182,7
10	162,3	180,8	167,0	144,0	120,3	125,2	150,4	147,3	153,5	130,4	160,4	180,2
11	156,7	180,8	162,1	127,1	142,9	146,6	130,5	148,8	153,5	119,4	160,4	180,2
12	180,8	171,4	161,9	120,1	145,2	154,2	121,4	148,7	131,3	146,0	166,4	157,4
13	183,2	175,3	166,0	149,4	143,1	136,8	145,9	140,8	120,4	150,6	166,4	146,8
14	179,2	153,3	152,5	152,3	138,8	126,4	148,6	140,8	149,3	150,6	145,9	179,5
15	188,1	148,7	130,8	149,0	141,3	150,2	149,0	119,7	153,5	153,5	133,8	180,2
16	186,2	164,7	149,2	143,7	122,1	148,1	150,6	119,9	153,5	153,5	165,4	180,2
17	166,1	149,7	151,9	142,1	115,6	151,6	149,5	141,5	151,5	132,4	166,4	177,4
18	157,4	174,2	157,9	124,1	136,5	152,1	132,9	140,6	151,5	120,3	166,4	177,4
19	184,8	170,3	160,5	115,7	147,0	151,9	123,9	140,6	130,6	152,0	169,3	154,5
20	194,3	168,0	162,0	138,5	143,0	134,7	148,9	140,7	119,0	153,5	169,3	147,0
21	193,0	145,7	138,1	146,9	144,6	129,1	152,5	140,7	147,5	153,5	148,9	175,8
22	195,9	132,7	125,5	141,0	146,9	156,2	152,6	126,5	151,5	157,2	136,3	177,4
23	197,3	153,3	145,3	141,9	131,6	158,9	152,8	116,5	151,5	157,2	170,6	177,4
24	174,4	159,4	145,8	140,9	119,5	148,9	152,5	136,4	149,9	136,6	169,3	139,8
25	160,3	163,0	146,9	121,2	143,1	153,4	132,0	140,7	149,9	128,8	169,3	125,9
26	187,6	154,8	145,7	115,3	149,1	152,4	122,3	140,7	129,2	154,4	173,4	121,7
27	186,8	164,8	144,3	139,3	151,8	130,2	152,7	143,2	117,8	157,2	173,4	139,0
28	169,1	141,6	127,1	145,2	149,4	121,9	157,6	143,2	145,9	157,2	152,8	159,0
29	170,3		113,0	148,7	148,6	147,5	155,9	127,6	149,9	157,8	141,7	160,2
30	170,5		141,6	145,7	132,0	155,1	153,1	118,9	149,9	157,8	160,2	160,2
31	150,1		143,4		121,0		151,9	145,6		137,3		142,1

Ano de 2027

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	129,2	182,7	165,2	156,5	113,9	146,7	155,5	128,6	148,4	154,6	124,3	149,7
2	135,0	181,2	170,3	157,9	115,4	146,7	158,4	154,5	148,4	133,0	159,3	184,7
3	151,6	181,2	170,3	134,6	147,5	146,7	137,0	156,6	155,6	121,6	161,9	184,6
4	186,0	181,2	170,3	123,1	148,0	146,7	123,6	156,6	133,0	138,8	161,9	165,5
5	187,3	183,2	169,9	155,6	148,0	125,6	156,7	156,6	121,0	125,6	164,6	152,2
6	187,3	158,5	147,4	157,9	148,0	114,7	158,4	152,1	151,8	151,0	143,1	185,6
7	187,3	147,8	135,9	157,9	146,6	142,9	158,4	136,1	155,6	154,6	132,2	184,6
8	191,7	170,9	171,1	157,9	127,6	146,7	158,4	126,5	155,6	154,5	163,3	157,6
9	167,0	137,0	169,9	153,1	115,5	146,7	155,3	150,5	155,6	133,8	164,6	187,4
10	157,3	183,2	169,9	131,8	147,1	117,7	133,5	152,1	157,5	122,4	164,6	184,8
11	186,0	183,2	169,9	119,9	146,6	142,1	120,9	152,1	134,7	149,7	164,6	161,4
12	191,7	180,3	163,9	152,7	146,6	129,1	152,3	152,1	123,5	154,5	170,7	150,5
13	191,7	156,2	143,0	153,1	146,6	115,7	155,3	144,2	153,2	154,5	149,6	184,1
14	191,7	143,9	129,7	153,1	146,3	149,5	155,3	131,9	157,5	154,5	137,2	184,8
15	194,0	178,4	162,6	153,1	126,4	151,8	155,3	123,5	157,5	157,5	169,6	184,8
16	166,3	180,3	163,9	150,2	114,9	151,8	155,1	145,1	157,5	135,8	170,7	184,8
17	156,7	180,3	163,9	131,4	143,7	151,8	134,2	144,2	155,4	123,4	170,7	181,9
18	193,1	180,3	163,9	119,1	146,3	153,1	122,8	144,2	134,0	155,9	170,7	158,5
19	194,0	174,4	163,0	148,6	146,3	133,3	152,5	144,2	122,0	157,5	173,7	150,8
20	194,0	151,1	141,9	150,2	146,3	119,9	155,1	144,3	151,3	157,5	152,8	180,3
21	194,0	138,7	127,6	150,2	146,5	149,8	155,1	129,7	155,4	157,5	139,8	181,9
22	188,5	172,7	160,9	150,2	126,3	153,1	155,1	119,5	155,4	161,2	175,0	181,9
23	162,4	174,4	163,0	146,9	114,4	153,1	157,0	140,0	155,4	140,1	173,7	181,9
24	149,9	174,4	163,0	126,8	145,3	146,6	136,0	144,3	153,8	132,1	173,7	143,4
25	186,8	174,4	164,9	111,3	146,5	155,5	124,0	144,3	132,5	158,3	173,7	123,6
26	188,5	170,3	130,4	144,1	146,5	134,6	154,4	144,3	120,9	161,2	177,8	131,8
27	188,5	148,4	125,4	146,9	116,6	121,7	157,0	146,9	149,6	161,2	156,7	163,1
28	188,5	137,8	118,9	146,9	134,2	152,3	157,0	130,9	153,8	161,2	145,4	164,3
29	181,2		133,2	146,9	126,9	155,5	157,0	122,0	153,8	161,9	179,1	164,3
30	157,3		156,5	148,0	115,7	155,5	156,6	148,7	153,8	140,8	177,8	164,3
31	147,8		156,5		144,3		144,0	156,8		131,2		151,1

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

JULHO		CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO
DIA	D. SEM.								TEMP. NORMAL
1	QUA	159,8	34,7	18,2	26,5	21,5	5,0	2,937	155,4
2	QUI	166,1	40,0	24,6	32,3	21,6	10,7	4,802	157,7
3	SEX	171,2	39,1	28,0	33,6	21,7	11,9	6,496	159,4
4	SAB	152,3	38,4	24,1	31,3	21,8	9,5	7,210	140,5
5	DOM	143,9	36,6	23,5	30,1	21,9	8,2	7,440	132,5
6	SEG	163,7	30,3	19,1	24,7	22,0	2,7	6,305	152,7
7	TER	159,8	28,7	18,2	23,5	22,1	1,4	5,116	151,2
8	QUA	157,6	30,2	17,7	24,0	22,2	1,8	4,308	150,5
9	QUI	155,0	24,7	17,6	21,2	22,3	-1,2	2,996	150,3
10	SEX	150,4	27,1	17,2	22,2	22,4	-0,3	2,212	147,2
11	SAB	130,5	25,8	16,7	21,3	22,5	-1,3	1,374	128,8
12	DOM	121,4	26,9	19,4	23,2	22,6	0,5	1,169	120,1
13	SEG	145,9	26,9	18,8	22,9	22,7	0,1	0,915	144,7
14	TER	148,6	27,7	18,9	23,3	22,8	0,5	0,808	147,5
15	QUA	149,0	28,4	18,8	23,6	22,9	0,7	0,775	147,9
16	QUI	150,6	28,2	19,5	23,9	23,0	0,8	0,791	149,4
17	SEX	149,5	27,7	19,2	23,5	23,1	0,4	0,687	148,4
18	SAB	132,9	27,6	19,5	23,6	23,2	0,4	0,616	132,1
19	DOM	123,9	28,2	20,5	24,4	23,2	1,1	0,739	123,0
20	SEG	148,9	28,2	20,5	24,4	23,3	1,1	0,819	147,6
21	TER	152,5	28,7	19,7	24,2	23,3	0,9	0,833	151,2
22	QUA	152,6	28,9	19,8	24,4	23,4	1,0	0,871	151,3
23	QUI	152,8	29,2	19,7	24,5	23,4	1,1	0,919	151,3
24	SEX	152,5	27,0	20,7	23,9	23,4	0,5	0,806	151,1
25	SAB	132,0	27,4	20,1	23,8	23,4	0,4	0,697	131,0
26	DOM	122,3	29,5	17,8	23,7	23,4	0,3	0,590	121,5
27	SEG	152,7	37,4	19,3	28,4	23,4	5,0	1,638	150,0
28	TER	157,6	30,9	20,8	25,9	23,4	2,5	1,843	154,5
29	QUA	155,9	29,2	19,4	24,3	23,3	1,0	1,631	153,1
30	QUI	153,1	28,3	18,9	23,6	23,3	0,3	1,312	150,8
31	SEX	151,9	28,9	18,8	23,9	23,3	0,6	1,136	149,9

AGOSTO		CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
DIA	D. SEM.								
1	SAB	135,6	30,3	19,5	24,9	23,2	1,7	1,267	133,6
2	DOM	124,3	28,9	19,9	24,4	23,2	1,2	1,255	122,5
3	SEG	152,7				23,1		1,171	150,6
4	TER	154,5				23,1		1,051	152,6
5	QUA	154,3				23,0		0,918	152,6
6	QUI	149,8				23,0		0,786	148,3
7	SEX	149,5				23,0		0,662	148,3
8	SAB	133,5				22,9		0,551	132,6
9	DOM	124,0				22,9		0,455	123,3
10	SEG	147,3				22,8		0,345	146,7
11	TER	148,8				22,8		0,263	148,3
12	QUA	148,7				22,8		0,200	148,3
13	QUI	140,8				22,8		0,152	140,6
14	SEX	140,8				22,8		0,115	140,6
15	SAB	119,7				22,8		0,088	119,5
16	DOM	119,9				22,8		0,067	119,8
17	SEG	141,5				22,8		0,051	141,4
18	TER	140,6				22,8		0,038	140,6
19	QUA	140,6				22,8		0,029	140,6
20	QUI	140,7				22,9		0,022	140,7
21	SEX	140,7				22,9		0,017	140,7
22	SAB	126,5				22,9		0,013	126,4
23	DOM	116,5				22,9		0,000	116,5
24	SEG	136,4				23,0		0,000	136,4
25	TER	140,7				23,0		0,000	140,7
26	QUA	140,7				23,0		0,000	140,7
27	QUI	143,2				23,0		0,000	143,2
28	SEX	143,2				23,0		0,000	143,2
29	SAB	127,6				23,0		0,000	127,6
30	DOM	118,9				23,0		0,000	118,9
31	SEG	145,6				23,0		0,000	145,6

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão