

OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

SÍNTESE

	2026	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	54 552	2,9%
<i>Evolução corr. temp. e dias úteis</i>		2,8%

2026	CONSUMO MENSAL					CONSUMO MENSAL		
	previsão jan 26		última previsão			CORRIGIDO DA TEMP.		
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %	GWh	Evo %	Desv %
JAN	5318,0	6,0	5401,9	7,7	1,6	5458,2	4,5	2,6
FEV	4536,4	2,8	4580,6	3,8	1,0	4693,0	3,8	3,5
MAR	4718,8	1,3	4634,3	-0,6	-1,8	4691,4	1,8	-0,6
ABR	4138,8	3,8	4088,0	2,5	-1,2	4161,2	3,0	0,5
MAI	4119,2	1,2	4228,6	4,0	2,7	4179,1	2,9	1,5
JUN	4109,5	0,0	4238,0	3,1	3,1	4158,2	3,1	1,2
JUL	4507,7	0,7	4616,1	3,0	2,4	4501,7	2,3	-0,1
AGO	4258,2	0,1	4302,9	1,1	1,1	4234,9	1,9	-0,5
SET	4280,0	2,8	4284,5	2,9	0,1	4295,3	2,4	0,4
OUT	4450,0	1,6	4464,7	2,0	0,3	4464,7	1,7	0,3
NOV	4670,5	3,1	4685,7	3,5	0,3	4685,7	2,8	0,3
DEZ	5005,2	0,4	5027,0	0,9	0,4	5027,0	0,7	0,4


setembro 2026

REN 

1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2025			ANO DE 2026			ANO DE 2027		
		VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE
		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)	
JAN	CONSUMO MENSAL	5015,4	2,3		5401,9	7,7	>	5459,1	1,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5222,6	1,6		5458,2	4,5	>	5459,1	0,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	177,8	1,8	29,4	187,4	5,4	29,1	189,5	1,1	28,8
FEV	CONSUMO MENSAL	4410,9	3,3		4580,6	3,8	>	4694,5	2,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9426,2	2,7		9982,5	5,9	>	10153,6	1,7	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4520,5	0,2		4693,0	3,8	>	4694,5	0,0	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9743,0	1,0		10151,2	4,2	>	10153,6	0,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	168,8	2,8	26,8	176,4	4,5	26,6	178,1	0,9	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3			5,0	>		1,0	
MAR	CONSUMO MENSAL	4660,0	3,0		4634,3	-0,6	>	4794,4	3,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	14086,2	2,8		14616,8	3,8	>	14948,0	2,3	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4610,6	1,8		4691,4	1,8	>	4794,4	2,2	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14353,7	1,2		14842,6	3,4	>	14948,0	0,7	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,3	1,6	29,3	159,6	1,4	29,4	165,1	3,5	29,0
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0			3,8	>		1,8	
ABR	CONSUMO MENSAL	3989,0	1,1		4088,0	2,5	>	4324,5	5,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	18075,2	2,4		18704,8	3,5	>	19272,5	3,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4039,6	2,0		4161,2	3,0	>	4324,5	3,9	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18393,3	1,4		19003,8	3,3	>	19272,5	1,4	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,2	3,5	27,8	148,0	1,9	28,1	151,7	2,4	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3			3,4	>		2,0	
MAI	CONSUMO MENSAL	4067,9	-0,1		4228,6	4,0	>	4219,5	-0,2	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	22143,1	2,0		22933,4	3,6	>	23492,1	2,4	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4059,8	-0,1		4179,1	2,9	>	4219,5	1,0	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22453,1	1,1		23182,9	3,3	>	23492,1	1,3	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	0,0	29,4	143,1	3,6	29,2	146,4	2,3	28,8
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		1,9			3,4	>		2,0	
JUN	CONSUMO MENSAL	4109,9	4,3		4238,0	3,1	>	4244,8	0,2	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	26253,0	2,3		27171,4	3,5	>	27736,8	2,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4031,9	3,1		4158,2	3,1	>	4244,8	2,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26485,0	1,4		27341,1	3,2	>	27736,8	1,4	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	143,9	3,1	28,0	147,6	2,6	28,2	150,3	1,9	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1			3,3	>		2,0	
JUL	CONSUMO MENSAL	4481,8	3,9		4616,1	3,0	>	4589,3	-0,6	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	30734,8	2,5		31787,5	3,4	>	32326,1	1,7	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4401,3	2,5		4501,7	2,3	>	4589,3	1,9	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30886,3	1,6		31842,8	3,1	>	32326,1	1,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,9	2,1	29,6	151,6	1,8	29,7	155,9	2,9	29,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1			3,1	>		2,1	
AGO	CONSUMO MENSAL	4254,0	3,3		4302,9	1,1	>	4395,6	2,2	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34988,9	2,6		36090,4	3,1	>	36721,7	1,7	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4157,8	2,2		4234,9	1,9	>	4395,6	3,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	35044,1	1,6		36077,7	2,9	>	36721,7	1,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,5	1,9	29,8	142,7	2,2	29,7	147,7	3,5	29,8
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1			3,0	>		2,3	
SET	CONSUMO MENSAL	4163,6	2,2	>	4284,5	2,9	>	4398,6	2,7	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	39152,5	2,6	>	40375,0	3,1	>	41120,2	1,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4196,6	2,4	>	4295,3	2,4	>	4398,6	2,4	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	39240,7	1,7	>	40373,0	2,9	>	41120,2	1,9	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,8	1,4	28,6	151,4	3,1	28,4	155,0	2,4	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,0	>		2,3	
OUT	CONSUMO MENSAL	4377,8	1,2	>	4464,7	2,0	>	4541,3	1,7	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	43530,3	2,4	>	44839,7	3,0	>	45661,5	1,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4390,7	1,2	>	4464,7	1,7	>	4541,3	1,7	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	43631,4	1,7	>	44837,7	2,8	>	45661,5	1,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,8	1,7	29,5	153,4	3,1	29,1	157,0	2,4	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,0	>		2,3	
NOV	CONSUMO MENSAL	4525,9	6,3	>	4685,7	3,5	>	4823,9	2,9	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	48056,2	2,8	>	49525,4	3,1	>	50485,5	1,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4556,2	2,4	>	4685,7	2,8	>	4823,9	2,9	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	48187,7	1,7	>	49523,5	2,8	>	50485,5	1,9	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	161,1	2,1	28,3	165,1	2,4	28,4	169,0	2,4	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,0	>		2,3	
DEZ	CONSUMO MENSAL	4980,4	6,9	>	5027,0	0,9	>	5191,4	3,3	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	53036,5	3,2	>	54552,4	2,9	>	55676,8	2,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4991,4	5,4	>	5027,0	0,7	>	5191,4	3,3	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	53179,0	2,1	>	54550,5	2,6	>	55676,8	2,1	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	173,5	4,8	28,8	175,5	1,2	28,6	178,5	1,7	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2	>		2,8	>		2,3	

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2026



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2026

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	143,1	148,8	131,3	141,4	120,7	142,6	159,9	136,2	142,8	150,5	110,4	145,7
2	155,6	174,2	163,8	139,2	119,9	145,7	166,2	127,6	142,9	150,5	154,9	179,7
3	148,4	182,9	158,5	123,2	115,7	142,5	171,2	147,5	150,0	129,4	157,5	179,6
4	140,9	183,6	157,5	116,3	136,1	125,5	152,3	151,5	150,2	118,3	157,5	179,6
5	172,3	175,5	169,3	103,6	143,5	131,7	144,1	149,1	128,5	107,1	160,1	161,0
6	186,1	176,1	171,1	127,4	142,1	124,0	163,7	149,9	117,0	147,0	160,1	148,1
7	188,1	162,4	143,1	149,8	141,7	115,8	159,7	150,2	147,0	150,5	139,3	165,9
8	192,9	150,6	134,6	150,2	145,4	137,8	157,6	136,3	150,9	150,3	128,6	153,4
9	182,6	177,2	166,9	144,9	130,2	141,0	154,9	127,1	151,0	150,3	158,9	182,3
10	162,3	180,7	167,0	144,0	120,3	125,2	150,4	142,5	152,9	130,2	160,1	179,8
11	156,7	180,8	162,1	127,1	142,9	146,6	130,5	146,1	153,0	119,1	160,1	179,8
12	180,8	171,2	161,9	120,1	145,2	154,2	121,5	147,3	131,0	145,7	166,0	157,1
13	183,1	175,2	166,0	149,4	143,1	136,8	145,8	149,0	120,1	150,3	166,0	146,4
14	179,2	153,2	152,5	152,3	138,8	126,4	148,5	148,4	149,0	150,3	145,5	179,1
15	188,1	148,6	130,8	149,0	141,3	150,2	149,0	130,6	153,2	153,2	133,5	179,8
16	186,1	164,6	149,2	143,7	122,1	148,1	150,6	127,1	153,2	153,2	165,0	179,8
17	166,0	149,6	151,9	142,1	115,6	151,6	149,3	145,8	151,2	132,2	166,0	177,0
18	157,4	174,1	157,9	124,1	136,5	152,0	133,0	149,9	151,2	120,1	166,0	177,0
19	184,7	170,1	160,5	115,7	147,0	151,9	124,1	147,8	130,4	151,7	169,0	154,2
20	194,2	167,7	162,0	138,5	143,0	134,9	148,8	145,6	118,8	153,2	169,0	146,7
21	192,9	145,5	138,1	146,9	144,6	129,1	152,4	135,8	147,3	153,2	148,6	175,4
22	195,8	132,5	125,5	141,0	146,9	156,2	152,5	123,4	151,2	156,9	136,0	177,0
23	197,1	153,0	145,3	141,9	131,6	158,9	152,7	122,4	151,2	156,9	170,2	177,0
24	174,2	159,2	145,8	140,9	119,5	148,9	152,5	138,5	149,7	136,4	169,0	139,6
25	160,2	162,8	146,9	121,2	143,1	153,3	132,1	139,2	149,7	128,5	169,0	125,6
26	187,4	154,6	145,7	115,3	149,1	152,4	122,4	140,5	128,9	154,1	173,0	121,5
27	186,7	164,7	144,3	139,3	151,8	130,2	152,6	135,8	117,6	156,9	173,0	138,8
28	168,8	141,4	127,1	145,2	149,4	121,9	157,5	136,3	145,6	156,9	152,5	158,7
29	170,2		113,0	148,7	148,6	147,5	155,7	121,9	149,7	157,5	141,5	159,9
30	170,3		141,6	145,7	132,0	155,1	152,9	117,7	149,7	157,5	159,9	159,9
31	150,0		143,4		121,0		151,9	136,0		137,0		141,9

Ano de 2027

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	128,9	182,2	164,8	156,1	113,6	146,3	155,1	126,6	147,9	154,1	123,8	149,2
2	134,7	180,8	169,9	157,5	115,1	146,3	158,0	152,0	147,9	132,5	158,7	184,0
3	151,2	180,8	169,9	134,3	147,2	146,3	136,6	154,1	155,1	121,2	161,3	183,9
4	185,6	180,8	169,9	122,8	147,6	146,3	123,3	154,1	132,6	138,4	161,3	164,8
5	186,9	182,8	169,5	155,2	147,6	125,2	156,3	154,1	120,6	125,2	163,9	151,6
6	186,9	158,1	147,1	157,5	147,6	114,4	158,0	150,4	151,3	150,5	142,6	184,9
7	186,9	147,4	135,6	157,5	146,2	142,5	158,0	134,5	155,1	154,1	131,7	183,9
8	191,3	170,5	170,7	157,5	127,3	146,3	158,0	125,1	155,1	153,9	162,7	157,0
9	166,7	136,6	169,5	152,7	115,2	146,3	154,8	148,7	155,1	133,3	163,9	186,7
10	156,9	182,8	169,5	131,5	146,7	117,3	133,1	150,4	157,0	122,0	163,9	184,1
11	185,6	182,8	169,5	119,6	146,2	141,7	120,5	150,4	134,3	149,2	163,9	160,8
12	191,3	179,8	163,5	152,4	146,2	128,8	151,8	150,4	123,1	153,9	170,0	150,0
13	191,3	155,9	142,7	152,7	146,2	115,4	154,8	145,3	152,6	153,9	149,0	183,4
14	191,3	143,6	129,4	152,7	145,9	149,0	154,8	132,9	157,0	153,9	136,7	184,1
15	193,5	178,0	162,2	152,7	126,0	151,4	154,8	124,4	157,0	156,9	168,9	184,1
16	165,9	179,8	163,5	149,8	114,6	151,4	154,6	146,2	157,0	135,4	170,0	184,1
17	156,3	179,8	163,5	131,0	143,3	151,4	133,8	145,3	154,8	123,0	170,0	181,3
18	192,7	179,8	163,5	118,8	145,9	152,7	122,5	145,3	133,5	155,4	170,0	157,9
19	193,5	173,9	162,6	148,2	145,9	132,9	152,1	145,3	121,6	156,9	173,0	150,2
20	193,5	150,7	141,5	149,8	145,9	119,6	154,6	142,9	150,8	156,9	152,2	179,6
21	193,5	138,3	127,3	149,8	146,1	149,4	154,6	128,5	154,8	156,9	139,3	181,3
22	188,0	172,3	160,5	149,8	126,0	152,7	154,6	118,4	154,8	160,6	174,3	181,3
23	162,0	173,9	162,6	146,5	114,1	152,7	156,5	138,7	154,8	139,6	173,0	181,3
24	149,5	173,9	162,6	126,5	144,9	146,2	135,6	142,9	153,3	131,6	173,0	142,9
25	186,3	173,9	164,5	111,0	146,1	155,1	123,6	142,9	132,0	157,8	173,0	123,2
26	188,0	169,9	130,1	143,7	146,1	134,2	153,9	142,9	120,5	160,6	177,2	131,3
27	188,0	148,1	125,1	146,5	116,3	121,3	156,5	146,5	149,1	160,6	156,1	162,5
28	188,0	137,4	118,6	146,5	133,8	151,9	156,5	130,5	153,3	160,6	144,9	163,7
29	180,8		132,9	146,5	126,6	155,1	156,5	121,6	153,3	161,3	178,4	163,7
30	156,8		156,1	147,6	115,4	155,1	154,1	148,2	153,3	140,3	177,2	163,7
31	147,4		156,1		143,9		141,7	156,3		130,8		150,6

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

AGOSTO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	SAB	136,2	30,3	19,5	24,9	23,2	1,7	1,267	134,2
2	DOM	127,6	28,9	19,9	24,4	23,2	1,2	1,255	125,7
3	SEG	147,5	28,0	20,2	24,1	23,1	1,0	1,187	145,5
4	TER	151,5	29,0	20,3	24,7	23,1	1,6	1,279	149,3
5	QUA	149,1	28,6	20,0	24,3	23,0	1,3	1,277	146,9
6	QUI	149,9	30,0	19,7	24,9	23,0	1,9	1,417	147,4
7	SEX	150,2	30,4	19,7	25,1	23,0	2,1	1,581	147,3
8	SAB	136,3	31,6	22,0	26,8	22,9	3,9	2,135	132,8
9	DOM	127,1	29,3	20,7	25,0	22,9	2,1	2,134	123,9
10	SEG	142,5	28,8	19,5	24,2	22,8	1,3	1,936	139,2
11	TER	146,1	29,1	20,5	24,8	22,8	2,0	1,947	142,7
12	QUA	147,3	30,5	20,5	25,5	22,8	2,7	2,127	143,6
13	QUI	149,0	29,1	20,6	24,9	22,8	2,1	2,114	145,1
14	SEX	148,4	27,8	21,1	24,5	22,8	1,7	2,007	144,7
15	SAB	130,6	29,4	21,0	25,2	22,8	2,4	2,106	127,1
16	DOM	127,1	35,4	20,6	28,0	22,8	5,2	2,854	122,9
17	SEG	145,8	37,0	23,3	30,2	22,8	7,4	3,935	139,5
18	TER	149,9	30,5	21,7	26,1	22,8	3,3	3,780	143,5
19	QUA	147,8	28,6	21,0	24,8	22,8	2,0	3,348	142,1
20	QUI	145,6	26,7	18,5	22,6	22,9	-0,3	2,485	141,2
21	SEX	135,8	25,9	16,8	21,4	22,9	-1,5	1,524	133,1
22	SAB	123,4	26,3	16,5	21,4	22,9	-1,5	0,798	122,2
23	DOM	122,4	26,3	19,1	22,7	22,9	-0,2	0,554	121,6
24	SEG	138,5	24,3	20,1	22,2	23,0	-0,8	0,241	138,1
25	TER	139,2	26,3	19,8	23,1	23,0	0,1	0,202	138,8
26	QUA	140,5	24,3	18,4	21,4	23,0	-1,6	-0,240	141,0
27	QUI	135,8	23,2	16,1	19,7	23,0	-3,4	-0,989	137,6
28	SEX	136,3	25,6	17,8	21,7	23,0	-1,3	-1,071	138,3
29	SAB	121,9	27,1	17,6	22,4	23,0	-0,7	-0,977	123,5
30	DOM	117,7	27,2	18,6	22,9	23,0	-0,1	-0,776	118,9
31	SEG	136,0	26,5	17,2	21,9	23,0	-1,2	-0,873	137,6

SETEMBRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	TER	142,8				23,0		-0,878	144,4
2	QUA	142,9				23,0		-0,830	144,4
3	QUI	150,0				23,0		-0,754	151,5
4	SEX	150,2				22,9		-0,666	151,5
5	SAB	128,5				22,9		-0,577	129,5
6	DOM	117,0				22,9		-0,493	117,7
7	SEG	147,0				22,8		-0,415	147,7
8	TER	150,9				22,7		-0,316	151,5
9	QUA	151,0				22,7		-0,240	151,5
10	QUI	152,9				22,6		-0,182	153,3
11	SEX	153,0				22,5		-0,139	153,3
12	SAB	131,0				22,4		-0,105	131,1
13	DOM	120,1				22,3		-0,080	120,2
14	SEG	149,0				22,2		-0,061	149,1
15	TER	153,2				22,1		-0,046	153,3
16	QUA	153,2				22,0		-0,035	153,3
17	QUI	151,2				21,9		-0,027	151,2
18	SEX	151,2				21,8		-0,020	151,2
19	SAB	130,4				21,6		-0,015	130,4
20	DOM	118,8				21,5		-0,012	118,8
21	SEG	147,3				21,4		0,000	147,3
22	TER	151,2				21,3		0,000	151,2
23	QUA	151,2				21,1		0,000	151,2
24	QUI	149,7				21,0		0,000	149,7
25	SEX	149,7				20,9		0,000	149,7
26	SAB	128,9				20,7		0,000	128,9
27	DOM	117,6				20,6		0,000	117,6
28	SEG	145,6				20,5		0,000	145,6
29	TER	149,7				20,3		0,000	149,7
30	QUA	149,7				20,2		0,000	149,7

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão