

OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

SÍNTESE

	2025	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	52 969	3,0%
<i>Evolução corr. temp. e dias úteis</i>		2,1%

2025	CONSUMO MENSAL					CONSUMO MENSAL CORRIGIDO DA TEMP.		
	previsão jan 25		última previsão					
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %	GWh	Evo %	Desv %
JAN	5154,7	5,1	5015,2	2,3	-2,7	5222,5	1,6	1,3
FEV	4398,3	3,0	4412,0	3,3	0,3	4521,6	0,3	2,8
MAR	4462,6	-1,4	4659,8	3,0	4,4	4610,4	1,8	3,3
ABR	3952,4	0,2	3988,9	1,1	0,9	4039,6	2,0	2,2
MAI	4033,7	-1,0	4072,1	0,0	1,0	4064,0	0,0	0,8
JUN	3908,8	-0,8	4105,8	4,2	5,0	4027,8	3,0	3,0
JUL	4355,7	0,9	4477,1	3,8	2,8	4396,6	2,4	0,9
AGO	4060,0	-1,4	4256,1	3,4	4,8	4159,9	2,3	2,5
SET	4120,9	1,1	4165,9	2,2	1,1	4198,9	2,4	1,9
OUT	4327,7	0,3	4408,8	1,9	1,9	4401,8	1,5	1,7
NOV	4470,6	5,2	4547,7	6,9	1,7	4547,7	2,2	1,7
DEZ	4774,6	2,6	4859,4	4,3	1,8	4859,4	2,6	1,8


outubro 2025



1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2024			ANO DE 2025			ANO DE 2026			
		VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	
		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		
JAN	CONSUMO MENSAL	4904,1	1,6		5015,2	2,3	>	5253,2	4,7		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5140,8	3,5		5222,5	1,6	>	5253,2	0,6		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	174,7	2,9	29,4	177,8	1,8	29,4	>	180,8	1,7	29,1
FEV	CONSUMO MENSAL	4271,3	0,9		4412,0	3,3	>	4522,3	2,5		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9175,4	1,2		9427,2	2,7	>	9775,5	3,7		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4510,2	6,3		4521,6	0,3	>	4522,3	0,0		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9651,0	4,8		9744,1	1,0	>	9775,5	0,3		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	164,2	2,6	27,5	168,9	2,8	26,8	>	171,4	1,5	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,7			2,3	>		1,6		
MAR	CONSUMO MENSAL	4524,1	2,7		4659,8	3,0	>	4702,9	0,9		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	13699,5	1,7		14086,9	2,8	>	14478,4	2,8		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4529,6	2,6		4610,4	1,8	>	4702,9	2,0		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14180,5	4,1		14354,5	1,2	>	14478,4	0,9		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	154,9	4,0	29,2	157,3	1,6	29,3	>	160,2	1,8	29,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		3,1			2,0	>		1,7		
ABR	CONSUMO MENSAL	3946,0	4,5		3988,9	1,1	>	4123,8	3,4		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	17645,5	2,3		18075,9	2,4	>	18602,1	2,9		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	3960,9	3,3		4039,6	2,0	>	4123,8	2,1		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18141,4	3,9		18394,1	1,4	>	18602,1	1,1		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	140,4	1,2	28,2	145,2	3,5	27,8	>	146,2	0,7	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,7			2,4	>		1,4		
MAI	CONSUMO MENSAL	4072,5	2,4		4072,1	0,0	>	4103,5	0,8		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	21718,0	2,3		22147,9	2,0	>	22705,6	2,5		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4064,0	3,3		4064,0	0,0	>	4103,5	1,0		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22205,4	3,8		22458,1	1,1	>	22705,6	1,1		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	3,4	29,4	138,3	0,1	29,4	>	142,0	2,7	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,8			1,9	>		1,7		
JUN	CONSUMO MENSAL	3938,9	-1,5		4105,8	4,2	>	4090,8	-0,4		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	25656,9	1,7		26253,8	2,3	>	26796,4	2,1		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	3910,3	-0,3		4027,8	3,0	>	4090,8	1,6		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26115,7	3,2		26485,9	1,4	>	26796,4	1,2		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,5	0,7	28,0	143,7	3,0	28,0	>	146,8	2,2	27,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,5			2,1	>		1,7		
JUL	CONSUMO MENSAL	4313,9	3,3		4477,1	3,8	>	4486,5	0,2		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	29970,8	1,9		30730,8	2,5	>	31282,9	1,8		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4293,3	3,1		4396,6	2,4	>	4486,5	2,0		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30409,0	3,2		30882,5	1,6	>	31282,9	1,3		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,8	2,1	29,4	148,7	2,0	29,6	>	151,9	2,2	29,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,5			2,1	>		1,8		
AGO	CONSUMO MENSAL	4117,5	0,4		4256,1	3,4	>	4236,4	-0,5		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34088,3	1,8		34987,0	2,6	>	35519,2	1,5		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4066,5	1,1		4159,9	2,3	>	4236,4	1,8		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	34475,5	2,9		35042,5	1,6	>	35519,2	1,4		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	136,9	0,6	29,7	139,7	2,0	29,8	>	143,0	2,4	29,6
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2			2,1	>		1,9		
SET	CONSUMO MENSAL	4075,7	2,4		4165,9	2,2	>	4258,0	2,2		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	38164,0	1,8		39152,9	2,6	>	39777,2	1,6		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4100,2	3,4		4198,9	2,4	>	4258,0	1,4		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	38575,7	3,0		39241,4	1,7	>	39777,2	1,4		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	144,8	3,9	28,3	146,8	1,4	28,6	>	150,1	2,2	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,4			2,0	>		1,9		
OUT	CONSUMO MENSAL	4327,4	3,4	>	4408,8	1,9	>	4429,1	0,5		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	42491,4	2,0	>	43561,7	2,5	>	44206,4	1,5		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4337,7	4,3	>	4401,8	1,5	>	4429,1	0,6		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	42913,4	3,1	>	43643,2	1,7	>	44206,4	1,3		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,4	2,1	29,6	149,2	1,9	29,5	>	152,1	1,9	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,4	>		2,0	>		1,9		
NOV	CONSUMO MENSAL	4254,8	-1,6	>	4547,7	6,9	>	4640,8	2,0		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	46746,2	1,7	>	48109,5	2,9	>	48847,2	1,5		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4449,0	0,3	>	4547,7	2,2	>	4640,8	2,0		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	47362,4	2,8	>	48190,9	1,7	>	48847,2	1,4		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,9	0,9	28,2	161,4	2,2	28,2	>	163,5	1,3	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2	>		2,0	>		1,9		
DEZ	CONSUMO MENSAL	4660,0	-1,2	>	4859,4	4,3	>	4942,5	1,7		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	51406,2	1,4	>	52968,8	3,0	>	53789,6	1,5		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4737,1	-0,4	>	4859,4	2,6	>	4942,5	1,7		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	52099,5	2,5	>	53050,3	1,8	>	53789,6	1,4		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	165,6	0,2	28,6	171,0	3,2	28,4	>	172,8	1,0	28,6
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		2,1	>		1,8		

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2025



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2025

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	129,2	151,7	138,5	142,2	115,2	118,7	161,7	154,5	136,5	148,9	119,4	136,8
2	157,9	140,3	136,5	147,6	128,4	136,3	157,5	135,4	144,5	149,0	123,1	174,9
3	165,7	163,4	151,0	147,5	120,4	140,5	159,3	130,7	147,4	149,0	149,3	172,1
4	148,8	168,3	138,6	153,0	112,5	141,1	158,7	154,3	143,6	128,1	151,8	172,1
5	143,9	167,8	162,0	128,1	133,1	142,7	138,4	158,8	143,6	112,1	155,6	172,1
6	163,4	170,4	161,4	121,4	134,9	142,4	125,9	152,5	126,6	146,5	155,6	154,2
7	175,2	171,3	165,1	137,8	136,0	122,3	150,5	147,7	120,3	148,6	155,6	141,8
8	173,1	148,2	147,5	140,3	136,0	115,8	155,8	145,2	136,3	147,4	135,3	136,9
9	168,7	140,3	138,9	139,6	137,8	137,6	152,4	131,7	141,7	147,4	124,9	174,6
10	167,7	160,4	168,7	140,7	121,0	125,9	152,1	125,6	150,0	147,4	154,4	173,6
11	142,5	169,4	162,5	146,1	113,3	142,0	150,5	147,2	147,4	127,6	155,6	173,6
12	130,3	164,9	166,6	124,7	137,9	144,5	128,3	153,8	147,4	116,8	160,7	173,6
13	160,4	164,7	161,0	113,6	141,5	142,7	119,8	150,7	127,0	142,8	160,7	151,7
14	168,2	162,5	157,1	142,3	138,9	123,3	143,2	147,7	121,2	147,3	160,7	141,4
15	172,7	145,3	141,8	146,2	136,7	113,9	149,2	130,3	143,4	149,0	140,9	172,9
16	174,8	136,5	133,5	151,5	137,4	143,4	149,7	128,0	148,6	149,0	129,2	173,6
17	171,3	160,8	159,8	149,5	120,0	152,4	148,4	122,6	148,3	149,0	159,7	171,9
18	152,5	166,9	160,4	131,1	114,9	150,3	146,4	134,2	150,9	128,5	160,7	171,9
19	156,0	161,9	164,4	125,9	135,2	130,1	125,9	134,0	151,1	116,8	164,9	171,9
20	176,8	158,2	158,0	113,5	136,7	139,5	117,2	133,4	133,2	147,6	164,9	149,8
21	171,4	166,2	167,0	136,9	138,2	125,1	137,9	133,2	116,7	149,0	164,9	142,5
22	171,4	139,2	147,8	141,6	137,0	118,8	144,2	136,6	137,0	150,7	145,1	170,4
23	166,2	130,5	135,3	139,5	137,5	142,7	143,2	125,3	140,6	150,7	132,8	171,9
24	171,6	157,9	157,0	137,4	120,9	139,6	144,3	117,5	141,7	150,7	166,2	133,8
25	146,0	156,9	154,1	122,5	113,4	148,4	147,0	134,3	142,4	131,0	164,9	120,5
26	144,6	156,8	152,5	114,2	135,5	146,5	130,7	137,0	143,1	123,5	168,4	136,3
27	166,1	168,3	151,8	109,5	139,9	151,3	122,4	137,2	131,0	148,1	168,4	143,1
28	168,4	163,0	148,3	70,6	142,2	138,1	146,5	134,3	120,8	150,7	168,4	133,0
29	174,5		126,1	132,2	143,6	131,4	154,3	137,9	139,4	151,8	148,4	152,2
30	170,2		110,3	141,9	146,7	158,6	157,2	125,7	144,2	151,8	137,7	153,3
31	165,8		136,3		129,5		158,4	118,8		151,8		141,0

Ano de 2026

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	124,7	141,8	134,8	154,4	110,7	140,8	150,3	136,9	143,3	150,8	108,6	144,6
2	156,3	175,4	161,7	154,3	107,3	143,2	153,0	122,0	143,3	150,8	152,3	178,4
3	153,7	173,9	166,7	127,1	111,8	143,2	153,0	149,1	150,1	129,7	154,8	175,5
4	144,2	173,9	166,7	122,2	143,0	114,3	132,3	151,1	150,1	118,6	154,8	175,5
5	177,0	174,3	164,7	115,9	143,4	132,8	119,4	151,1	128,3	107,3	158,6	157,2
6	178,2	174,3	164,7	129,9	143,4	123,0	151,4	146,8	116,7	147,3	158,6	144,7
7	178,2	150,8	142,9	152,5	141,3	112,3	153,0	146,8	146,4	150,8	138,0	162,0
8	183,5	140,6	131,8	152,5	141,3	139,9	153,0	131,3	150,1	150,2	127,4	149,8
9	183,5	172,9	165,9	147,7	123,0	143,6	152,6	122,1	150,1	150,2	157,4	178,1
10	159,9	174,3	164,7	147,7	111,3	115,2	152,6	145,2	152,0	130,0	158,6	177,1
11	150,5	174,3	164,7	127,2	141,8	145,2	131,1	146,8	152,0	119,0	158,6	177,1
12	178,0	171,7	159,1	115,7	141,3	147,0	118,8	146,8	130,0	145,6	163,9	154,7
13	183,5	171,7	159,1	147,3	141,3	124,5	149,6	139,2	119,2	150,2	163,9	144,2
14	183,5	148,8	138,9	147,7	141,9	115,0	152,6	139,2	147,8	150,2	143,6	176,3
15	184,3	137,1	125,9	147,7	141,9	144,7	152,6	118,4	152,0	152,0	131,7	177,1
16	184,3	160,1	157,9	145,9	122,5	147,0	150,6	118,6	152,0	152,0	162,8	177,1
17	158,0	128,3	159,1	145,9	111,4	147,0	150,6	140,1	149,9	131,1	163,9	175,3
18	148,8	171,7	159,1	127,6	139,3	146,6	130,3	139,2	149,9	119,1	163,9	175,3
19	183,5	169,6	157,8	115,7	141,9	146,6	119,3	139,2	129,2	150,5	168,2	152,8
20	184,3	169,6	157,8	144,4	141,9	127,7	148,1	139,5	117,7	152,0	168,2	145,3
21	184,3	146,9	137,4	145,9	141,5	114,8	150,6	139,5	146,0	152,0	147,9	173,7
22	179,3	134,8	123,5	145,9	141,5	143,4	150,6	125,4	149,9	153,7	135,4	175,3
23	179,3	167,9	155,8	140,4	122,0	146,6	152,0	115,6	149,9	153,7	169,4	175,3
24	154,5	169,6	157,8	140,4	110,4	140,4	152,0	135,3	148,4	133,6	168,2	136,5
25	142,6	169,6	157,8	111,3	140,3	150,3	131,6	139,5	148,4	126,0	168,2	122,9
26	177,6	166,7	154,4	108,3	141,5	150,3	120,0	139,5	127,8	151,0	171,7	118,8
27	179,3	166,7	154,4	137,8	141,5	130,1	149,5	141,9	116,6	153,7	171,7	135,7
28	179,3	145,3	133,2	140,4	143,2	117,6	152,0	141,9	144,4	153,7	151,3	155,2
29	173,9		118,3	140,4	143,2	147,3	152,0	126,4	148,4	154,8	140,4	156,3
30	173,9		151,4	143,4	123,8	150,3	151,1	117,8	148,4	154,8	158,7	156,3
31	150,9		154,4		112,9		151,1	144,2		134,7		138,7

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

SETEMBRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	SEG	136,5	25,0	16,5	20,8	23,0	-2,3	-0,968	138,2
2	TER	144,5	26,7	17,8	22,3	23,0	-0,8	-0,916	146,3
3	QUA	147,4	26,4	18,4	22,4	23,0	-0,6	-0,835	149,0
4	QUI	143,6	26,3	16,3	21,3	22,9	-1,6	-1,028	145,6
5	SEX	143,6	27,8	16,6	22,2	22,9	-0,7	-0,949	145,4
6	SAB	126,6	26,6	16,1	21,4	22,9	-1,5	-1,082	128,4
7	DOM	120,3	25,7	17,6	21,7	22,8	-1,1	-1,096	122,0
8	SEG	136,3	24,2	15,8	20,0	22,7	-2,7	-1,488	139,0
9	TER	141,7	23,5	14,4	19,0	22,7	-3,7	-2,021	145,4
10	QUA	150,0	24,4	18,6	21,5	22,6	-1,1	-1,795	153,2
11	QUI	147,4	25,6	17,6	21,6	22,5	-0,9	-1,578	150,1
12	SEX	147,4	27,6	17,7	22,7	22,4	0,3	-1,139	149,5
13	SAB	127,0	26,4	15,8	21,1	22,3	-1,2	-1,156	128,8
14	DOM	121,2	27,7	19,3	23,5	22,2	1,3	-0,567	122,0
15	SEG	143,4	27,6	17,2	22,4	22,1	0,3	-0,359	144,0
16	TER	148,6	30,3	15,1	22,7	22,0	0,7	-0,102	148,8
17	QUA	148,3	29,5	14,8	22,2	21,9	0,3	-0,013	148,3
18	QUI	150,9	29,7	15,7	22,7	21,8	0,9	0,216	150,5
19	SEX	151,1	30,5	18,4	24,5	21,6	2,8	0,838	149,8
20	SAB	133,2	24,8	15,6	20,2	21,5	-1,3	0,320	132,7
21	DOM	116,7	22,6	13,8	18,2	21,4	-3,2	-0,522	117,3
22	SEG	137,0	23,3	11,9	17,6	21,3	-3,7	-1,278	138,8
23	TER	140,6	26,4	13,8	20,1	21,1	-1,0	-1,221	142,4
24	QUA	141,7	29,1	16,5	22,8	21,0	1,8	-0,496	142,3
25	QUI	142,4	29,0	15,8	22,4	20,9	1,5	-0,009	142,4
26	SEX	143,1	26,0	14,4	20,2	20,7	-0,5	-0,134	143,3
27	SAB	131,0	22,1	14,0	18,1	20,6	-2,5	-0,712	131,7
28	DOM	120,8	24,9	17,6	21,3	20,5	0,8	-0,349	121,1
29	SEG	139,4	27,6	15,9	21,8	20,3	1,5	0,083	139,4
30	TER	144,2	29,9	17,6	23,8	20,2	3,6	0,925	143,1

OUTUBRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	QUA	148,9				20,0		1,344	147,9
2	QUI	149,0				19,9		1,498	147,9
3	SEX	149,0				19,7		1,495	147,9
4	SAB	128,1				19,6		1,401	127,2
5	DOM	112,1				19,4		1,262	111,3
6	SEG	146,5				19,2		1,106	145,7
7	TER	148,6				19,1		0,950	147,9
8	QUA	147,4				18,9		0,722	147,3
9	QUI	147,4				18,8		0,549	147,3
10	SEX	147,4				18,6		0,417	147,3
11	SAB	127,6				18,5		0,317	127,5
12	DOM	116,8				18,3		0,241	116,7
13	SEG	142,8				18,2		0,183	142,7
14	TER	147,3				18,1		0,139	147,3
15	QUA	149,0				17,9		0,106	149,0
16	QUI	149,0				17,8		0,080	149,0
17	SEX	149,0				17,7		0,061	149,0
18	SAB	128,5				17,6		0,046	128,6
19	DOM	116,8				17,5		0,035	116,8
20	SEG	147,6				17,4		0,027	147,6
21	TER	149,0				17,3		0,000	149,0
22	QUA	150,7				17,2		0,000	150,7
23	QUI	150,7				17,1		0,000	150,7
24	SEX	150,7				17,0		0,000	150,7
25	SAB	131,0				17,0		0,000	131,0
26	DOM	123,5				16,9		0,000	123,5
27	SEG	148,1				16,8		0,000	148,1
28	TER	150,7				16,7		0,000	150,7
29	QUA	151,8				16,6		0,000	151,8
30	QUI	151,8				16,6		0,000	151,8
31	SEX	151,8				16,5		0,000	151,8

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão