

OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

julho 2025

REN 

SÍNTESE


	2025	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	52 814	2,7%
<i>Evolução corr. temp. e dias úteis</i>		2,2%

2025	CONSUMO MENSAL						CONSUMO MENSAL CORRIGIDO DA TEMP.		
	previsão jan 25		última previsão						
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %		GWh	Evo %	Desv %
JAN	5154,7	5,1	5008,3	2,1	-2,8		5215,2	1,4	1,2
FEV	4398,3	3,0	4408,8	3,2	0,2		4518,4	0,2	2,7
MAR	4462,6	-1,4	4651,5	2,8	4,2		4602,2	1,6	3,1
ABR	3952,4	0,2	3979,9	0,9	0,7		4030,5	1,8	2,0
MAI	4033,7	-1,0	4068,5	-0,1	0,9		4060,5	-0,1	0,7
JUN	3908,8	-0,8	4111,6	4,4	5,2		4033,0	3,1	3,2
JUL	4355,7	0,9	4462,1	3,4	2,4		4412,8	2,8	1,3
AGO	4060,0	-1,4	4123,5	0,1	1,6		4123,5	1,4	1,6
SET	4120,9	1,1	4189,7	2,8	1,7		4189,7	2,2	1,7
OUT	4327,7	0,3	4402,5	1,7	1,7		4402,5	1,5	1,7
NOV	4470,6	5,2	4547,3	7,0	1,7		4547,3	2,3	1,7
DEZ	4774,6	2,6	4860,1	4,4	1,8		4860,1	2,7	1,8

1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2024			ANO DE 2025			ANO DE 2026		
		VALOR (GWH)	TAXA (%)	DUE	VALOR (GWH)	TAXA (%)	DUE	VALOR (GWH)	TAXA (%)	DUE
JAN	CONSUMO MENSAL	4904,1	1,6		5008,3	2,1	>	5252,7	4,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5140,8	3,5		5215,2	1,4	>	5252,7	0,7	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	174,7	2,9	29,4	177,5	1,6	29,4	180,8	1,8	29,1
FEV	CONSUMO MENSAL	4271,3	0,9		4408,8	3,2	>	4524,0	2,6	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9175,4	1,2		9417,1	2,6	>	9776,7	3,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4510,2	6,3		4518,4	0,2	>	4524,0	0,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9651,0	4,8		9733,6	0,9	>	9776,7	0,4	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	164,2	2,6	27,5	168,8	2,8	26,8	171,5	1,6	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,7			2,2	>		1,7	
MAR	CONSUMO MENSAL	4524,1	2,7		4651,5	2,8	>	4703,7	1,1	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	13699,5	1,7		14068,6	2,7	>	14480,4	2,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4529,6	2,6		4602,2	1,6	>	4703,7	2,2	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14180,5	4,1		14335,8	1,1	>	14480,4	1,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	154,9	4,0	29,2	157,1	1,4	29,3	160,2	2,0	29,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		3,1			1,9	>		1,8	
ABR	CONSUMO MENSAL	3946,0	4,5		3979,9	0,9	>	4124,5	3,6	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	17645,5	2,3		18048,5	2,3	>	18604,9	3,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	3960,9	3,3		4030,5	1,8	>	4124,5	2,3	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18141,4	3,9		18366,3	1,2	>	18604,9	1,3	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	140,4	1,2	28,2	144,9	3,3	27,8	146,2	0,9	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,7			2,2	>		1,6	
MAI	CONSUMO MENSAL	4072,5	2,4		4068,5	-0,1	>	4106,9	0,9	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	21718,0	2,3		22117,1	1,8	>	22711,8	2,7	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4064,0	3,3		4060,5	-0,1	>	4106,9	1,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22205,4	3,8		22426,7	1,0	>	22711,8	1,3	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	3,4	29,4	138,2	0,0	29,4	142,1	2,8	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,8			1,8	>		1,8	
JUN	CONSUMO MENSAL	3939,7	-1,5		4111,6	4,4	>	4091,6	-0,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	25657,7	1,7		26228,7	2,2	>	26803,4	2,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	3911,1	-0,3		4033,0	3,1	>	4091,6	1,5	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26116,5	3,2		26459,8	1,3	>	26803,4	1,3	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,5	0,8	28,0	143,9	3,1	28,0	146,8	2,0	27,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,5			2,0	>		1,9	
JUL	CONSUMO MENSAL	4315,1	3,3	>	4462,1	3,4	>	4504,3	0,9	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	29972,8	2,0	>	30690,8	2,4	>	31307,7	2,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4294,5	3,1	>	4412,8	2,8	>	4504,3	2,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30411,1	3,2	>	30872,5	1,5	>	31307,7	1,4	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,9	2,2	29,4	149,6	2,6	29,5	152,7	2,1	29,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,5	>		2,1	>		1,9	
AGO	CONSUMO MENSAL	4118,5	0,4	>	4123,5	0,1	>	4237,2	2,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34091,3	1,8	>	34814,4	2,1	>	35544,9	2,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4067,4	1,1	>	4123,5	1,4	>	4237,2	2,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	34478,5	2,9	>	34996,1	1,5	>	35544,9	1,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	136,9	0,6	29,7	140,2	2,4	29,4	143,1	2,0	29,6
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3	>		2,1	>		1,9	
SET	CONSUMO MENSAL	4075,9	2,4	>	4189,7	2,8	>	4275,4	2,0	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	38167,2	1,8	>	39004,1	2,2	>	39820,3	2,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4100,4	3,5	>	4189,7	2,2	>	4275,4	2,0	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	38578,9	3,0	>	39185,8	1,6	>	39820,3	1,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	144,8	3,9	28,3	147,5	1,9	28,4	150,6	2,1	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,4	>		2,1	>		1,9	
OUT	CONSUMO MENSAL	4327,1	3,4	>	4402,5	1,7	>	4434,0	0,7	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	42494,3	2,0	>	43406,6	2,1	>	44254,3	2,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4337,3	4,3	>	4402,5	1,5	>	4434,0	0,7	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	42916,2	3,1	>	43588,3	1,6	>	44254,3	1,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,4	2,1	29,6	149,2	2,0	29,5	152,3	2,0	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,4	>		2,1	>		1,9	
NOV	CONSUMO MENSAL	4250,9	-1,7	>	4547,3	7,0	>	4644,7	2,1	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	46745,2	1,7	>	47953,8	2,6	>	48899,0	2,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4445,0	0,2	>	4547,3	2,3	>	4644,7	2,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	47361,2	2,8	>	48135,5	1,6	>	48899,0	1,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,7	0,8	28,2	161,3	2,3	28,2	163,6	1,4	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2	>		2,1	>		1,9	
DEZ	CONSUMO MENSAL	4655,7	-1,3	>	4860,1	4,4	>	4947,8	1,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	51400,9	1,4	>	52814,0	2,7	>	53846,8	2,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4732,7	-0,5	>	4860,1	2,7	>	4947,8	1,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	52093,9	2,5	>	52995,7	1,7	>	53846,8	1,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	165,5	0,2	28,6	171,0	3,3	28,4	172,9	1,1	28,6
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		2,2	>		1,8	

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2025



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2025

DIA													GWh
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	129,1	151,7	138,1	141,6	114,9	119,1	154,5	145,7	143,5	147,9	119,4	136,8	
2	157,6	140,2	136,1	147,1	128,1	136,8	156,6	128,6	142,3	147,9	123,1	174,9	
3	165,3	163,3	150,6	146,9	120,0	140,9	155,8	117,7	148,0	147,9	149,3	172,1	
4	148,4	168,3	138,4	152,5	112,3	141,5	154,9	143,8	148,0	127,2	151,8	172,1	
5	143,5	167,7	161,8	127,7	133,0	143,4	133,2	145,7	148,0	111,4	155,6	172,1	
6	163,2	170,4	161,2	121,2	134,8	142,6	119,5	143,4	126,5	145,7	155,6	154,2	
7	174,8	171,1	164,7	137,5	135,8	122,5	150,7	143,4	115,0	147,9	155,6	141,9	
8	172,7	148,1	147,1	139,9	135,9	116,0	151,3	143,4	144,3	147,3	135,3	137,0	
9	168,3	140,2	138,5	139,4	137,6	137,8	152,6	128,3	148,0	147,3	125,0	174,7	
10	167,3	160,3	168,4	140,5	120,8	126,1	152,1	119,3	148,0	147,3	154,4	173,7	
11	142,4	169,3	162,4	145,9	113,2	142,2	151,7	141,9	148,0	127,6	155,6	173,7	
12	130,3	164,8	166,6	124,6	137,7	144,7	130,1	143,4	148,0	116,7	160,6	173,7	
13	160,2	164,6	160,8	113,5	141,5	142,8	117,7	134,5	126,6	142,8	160,6	151,7	
14	167,9	162,4	156,8	142,0	138,8	123,5	148,1	134,5	116,0	147,3	160,6	141,4	
15	172,7	145,3	141,7	146,2	136,6	114,0	151,0	116,9	143,9	149,1	140,8	172,9	
16	174,8	136,4	133,3	151,3	137,3	143,6	148,8	114,6	148,0	149,1	129,1	173,7	
17	171,1	160,8	159,5	149,1	120,0	152,6	148,8	114,6	146,4	149,1	159,6	171,9	
18	152,4	166,8	160,2	130,7	114,8	150,4	148,7	135,3	146,4	128,6	160,6	171,9	
19	155,7	161,8	164,0	125,5	135,1	130,2	128,7	134,5	146,4	116,8	164,9	171,9	
20	176,7	158,0	157,7	113,3	136,7	139,6	117,7	139,4	126,3	147,6	164,9	149,8	
21	171,1	165,8	166,7	136,7	138,1	125,0	146,1	139,4	115,0	149,1	164,9	142,5	
22	171,2	139,1	147,5	141,4	136,7	118,9	148,5	139,4	142,6	150,8	145,0	170,3	
23	166,1	130,4	135,1	139,2	137,2	142,7	151,2	125,3	146,4	150,8	132,8	171,9	
24	171,2	157,5	156,7	137,1	120,8	139,7	151,2	115,5	147,7	150,8	166,1	133,9	
25	145,6	156,8	153,9	122,3	113,3	148,5	151,2	135,2	147,7	131,1	164,9	120,5	
26	144,4	156,7	152,3	113,8	135,6	146,5	130,9	139,4	147,7	123,5	168,4	136,4	
27	165,9	168,2	151,7	109,1	140,0	151,5	119,4	140,9	127,3	148,1	168,4	143,1	
28	168,2	162,9	148,1	70,5	142,2	138,1	148,7	140,9	116,1	150,8	168,4	133,1	
29	174,3		125,8	132,0	143,7	131,3	151,2	140,9	143,7	151,8	148,4	152,2	
30	170,0		109,8	141,7	146,7	159,3	145,7	125,5	147,7	151,8	137,7	153,4	
31	165,8		135,9		129,6		145,7	112,4		151,8		141,1	

Ano de 2026

DIA													GWh
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	124,6	141,9	134,9	154,5	110,8	141,0	149,7	134,8	145,2	151,0	108,7	144,7	
2	156,3	175,4	161,8	154,2	107,4	143,4	152,0	120,1	145,2	151,0	152,4	178,6	
3	153,6	174,0	166,8	127,0	111,9	143,4	152,0	146,8	151,1	129,9	155,0	175,7	
4	144,2	174,0	166,8	122,2	143,1	114,6	131,5	148,7	151,1	118,7	155,0	175,7	
5	176,9	174,4	164,7	115,9	143,5	133,1	118,6	148,7	129,1	107,4	158,8	157,4	
6	178,1	174,4	164,7	129,8	143,5	123,3	150,4	146,4	117,4	147,5	158,8	144,8	
7	178,1	150,9	143,0	152,4	141,4	112,6	152,0	146,4	147,3	151,0	138,2	162,0	
8	183,5	140,6	131,8	152,4	141,4	140,3	152,0	130,9	151,1	150,4	127,5	150,2	
9	183,5	172,9	165,9	147,8	123,1	144,0	153,7	121,8	151,1	150,4	157,6	178,3	
10	159,9	174,4	164,7	147,8	111,4	115,5	153,7	144,8	151,1	130,2	158,8	177,3	
11	150,5	174,4	164,7	127,2	141,9	145,5	132,1	146,4	151,1	119,2	158,8	177,3	
12	178,0	171,7	159,2	115,7	141,4	147,2	119,6	146,4	129,2	145,7	163,9	154,8	
13	183,5	171,7	159,2	147,4	141,4	124,7	150,7	137,3	118,4	150,4	163,9	144,4	
14	183,5	148,8	138,9	147,8	142,0	115,2	153,7	137,3	146,9	150,4	143,7	176,5	
15	184,4	137,1	126,0	147,8	142,0	145,0	153,7	116,8	151,1	152,2	131,8	177,3	
16	184,4	160,2	157,9	146,0	122,6	147,2	151,6	117,0	151,1	152,2	162,9	177,3	
17	158,1	128,4	159,2	146,0	111,5	147,2	151,6	138,1	149,5	131,2	163,9	175,4	
18	148,9	171,7	159,2	127,7	139,5	146,6	131,2	137,3	149,5	119,2	163,9	175,4	
19	183,6	169,6	157,8	115,8	142,0	146,6	120,1	137,3	128,9	150,7	168,3	152,9	
20	184,4	169,6	157,8	144,4	142,0	127,6	149,1	142,3	117,4	152,2	168,3	145,4	
21	184,4	146,9	137,4	146,0	141,6	114,8	151,6	142,3	145,6	152,2	148,0	173,9	
22	179,3	134,8	123,5	146,0	141,6	143,4	151,6	127,9	149,5	153,9	135,5	175,4	
23	179,3	168,0	155,8	140,4	122,1	146,6	154,3	117,9	149,5	153,9	169,6	175,4	
24	154,4	169,6	157,8	140,4	110,5	140,3	154,3	138,0	150,8	133,8	168,3	136,6	
25	142,6	169,6	157,8	111,3	140,4	149,7	133,6	142,3	150,8	126,1	168,3	123,0	
26	177,6	166,8	154,5	108,3	141,6	149,7	121,9	142,3	129,9	151,2	171,9	118,9	
27	179,3	166,8	154,5	137,8	141,6	129,5	151,8	143,8	118,5	153,9	171,9	135,9	
28	179,3	145,3	133,2	140,4	143,4	117,1	154,3	143,8	146,7	153,9	151,5	155,4	
29	174,0		118,3	140,4	143,4	146,7	154,3	128,1	150,8	155,0	140,5	156,6	
30	174,0		151,4	143,5	124,0	149,7	148,7	119,3	150,8	155,0	158,8	156,6	
31	151,0		154,5		113,1		148,7	146,2		134,9		138,9	

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

JUNHO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	DOM	119,1	27,2	16,5	21,9	18,6	3,3	3,880	115,4
2	SEG	136,8	23,8	15,2	19,5	18,7	0,8	3,131	133,9
3	TER	140,9	21,6	14,8	18,2	18,9	-0,7	2,217	139,5
4	QUA	141,5	23,7	15,8	19,8	19,0	0,7	1,857	140,2
5	QUI	143,4	24,8	15,3	20,1	19,2	0,9	1,623	142,2
6	SEX	142,6	25,3	17,2	21,3	19,3	1,9	1,699	141,4
7	SAB	122,5	24,7	16,0	20,4	19,4	0,9	1,510	121,6
8	DOM	116,0	29,4	15,7	22,6	19,6	3,0	1,863	115,0
9	SEG	137,8	34,3	18,0	26,2	19,7	6,5	2,964	134,7
10	TER	126,1	24,0	17,8	20,9	19,8	1,1	2,511	124,1
11	QUA	142,2	23,5	18,0	20,8	19,9	0,8	2,106	140,3
12	QUI	144,7	23,9	17,9	20,9	20,0	0,9	1,807	143,1
13	SEX	142,8	26,6	16,7	21,7	20,1	1,5	1,735	141,3
14	SAB	123,5	24,4	15,8	20,1	20,2	-0,1	1,285	122,5
15	DOM	114,0	28,6	15,0	21,8	20,3	1,5	1,330	113,1
16	SEG	143,6	34,2	18,0	26,1	20,4	5,7	2,374	141,1
17	TER	152,6	34,3	22,1	28,2	20,5	7,7	3,652	147,5
18	QUA	150,4	30,8	18,9	24,9	20,6	4,3	3,803	144,8
19	QUI	130,2	29,7	18,5	24,1	20,7	3,5	3,718	125,5
20	SEX	139,6	26,1	17,4	21,8	20,7	1,0	3,073	135,7
21	SAB	125,0	26,4	16,3	21,4	20,8	0,6	2,472	122,5
22	DOM	118,9	25,3	16,8	21,1	20,9	0,2	1,927	117,2
23	SEG	142,7	29,2	17,5	23,4	20,9	2,4	2,050	140,6
24	TER	139,7	25,2	18,5	21,9	21,0	0,9	1,767	138,0
25	QUA	148,5	25,7	18,9	22,3	21,1	1,3	1,643	146,6
26	QUI	146,5	27,6	18,2	22,9	21,1	1,8	1,678	144,6
27	SEX	151,5	31,0	18,0	24,5	21,2	3,3	2,072	149,0
28	SAB	138,1	34,9	19,2	27,1	21,3	5,8	2,964	134,3
29	DOM	131,3	36,9	20,2	28,6	21,3	7,2	3,983	126,0
30	SEG	159,3	34,9	22,1	28,5	21,4	7,1	4,727	151,5

JULHO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	TER	154,5				21,5		4,867	146,7
2	QUA	156,6				21,6		4,660	148,9
3	QUI	155,8				21,7		4,265	148,9
4	SEX	154,9				21,8		3,786	148,9
5	SAB	133,2				21,9		3,287	128,8
6	DOM	119,5				22,0		2,807	116,2
7	SEG	150,7				22,1		2,367	147,4
8	TER	151,3				22,2		1,799	148,9
9	QUA	152,6				22,3		1,367	150,6
10	QUI	152,1				22,4		1,039	150,6
11	SEX	151,7				22,5		0,790	150,6
12	SAB	130,1				22,6		0,600	129,4
13	DOM	117,7				22,7		0,456	117,2
14	SEG	148,1				22,8		0,347	147,6
15	TER	151,0				22,9		0,263	150,6
16	QUA	148,8				23,0		0,200	148,5
17	QUI	148,8				23,1		0,152	148,5
18	SEX	148,7				23,2		0,116	148,5
19	SAB	128,7				23,2		0,088	128,6
20	DOM	117,7				23,3		0,067	117,7
21	SEG	146,1				23,3		0,000	146,1
22	TER	148,5				23,4		0,000	148,5
23	QUA	151,2				23,4		0,000	151,2
24	QUI	151,2				23,4		0,000	151,2
25	SEX	151,2				23,4		0,000	151,2
26	SAB	130,9				23,4		0,000	130,9
27	DOM	119,4				23,4		0,000	119,4
28	SEG	148,7				23,4		0,000	148,7
29	TER	151,2				23,3		0,000	151,2
30	QUA	145,7				23,3		0,000	145,7
31	QUI	145,7				23,3		0,000	145,7

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão