

OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

SÍNTESE

	2026	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	54 559	2,9%
<i>Evolução corr. temp. e dias úteis</i>		3,2%

2026	CONSUMO MENSAL						CONSUMO MENSAL CORRIGIDO DA TEMP.		
	previsão jan 25		última previsão						
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %		GWh	Evo %	Desv %
JAN	5318,0	6,0	5420,5	8,1	1,9		5477,0	4,9	3,0
FEV	4536,4	2,8	4544,9	3,0	0,2		4557,5	0,8	0,5
MAR	4718,8	1,3	4743,6	1,8	0,5		4743,6	2,9	0,5
ABR	4138,8	3,8	4163,5	4,4	0,6		4163,5	3,1	0,6
MAI	4119,2	1,2	4144,9	1,9	0,6		4144,9	2,1	0,6
JUN	4109,5	0,0	4137,4	0,7	0,7		4137,4	2,6	0,7
JUL	4507,7	0,7	4540,0	1,4	0,7		4540,0	3,3	0,7
AGO	4258,2	0,1	4288,4	0,8	0,7		4288,4	3,2	0,7
SET	4280,0	2,8	4315,4	3,6	0,8		4315,4	2,8	0,8
OUT	4450,0	1,5	4489,2	2,4	0,9		4489,2	2,1	0,9
NOV	4670,5	3,0	4714,2	4,0	0,9		4714,2	3,3	0,9
DEZ	5005,2	0,5	5057,1	1,5	1,0		5057,1	1,3	1,0


fevereiro 2026

REN 

1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2025			ANO DE 2026			ANO DE 2027		
		VALOR (GWH)	TAXA (%)	DUE	VALOR (GWH)	TAXA (%)	DUE	VALOR (GWH)	TAXA (%)	DUE
JAN	CONSUMO MENSAL	5015,4	2,3		5420,5	8,1	>	5493,1	1,3	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5222,6	1,6		5477,0	4,9	>	5493,1	0,3	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	177,8	1,8	29,4	188,4	5,9	29,1	190,8	1,3	28,8
FEV	CONSUMO MENSAL	4410,9	3,3	>	4544,9	3,0	>	4690,6	3,2	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9426,2	2,7	>	9965,4	5,7	>	10183,7	2,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4520,5	0,2	>	4557,5	0,8	>	4690,6	2,9	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9743,1	1,0	>	10034,5	3,0	>	10183,7	1,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	168,8	2,8	26,8	172,8	2,3	26,4	178,0	3,0	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3	>		4,3	>		2,1	
MAR	CONSUMO MENSAL	4659,7	3,0	>	4743,6	1,8	>	4860,0	2,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	14086,0	2,8	>	14709,1	4,4	>	15043,6	2,3	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4610,4	1,8	>	4743,6	2,9	>	4860,0	2,5	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14353,5	1,2	>	14778,1	3,0	>	15043,6	1,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,3	1,6	29,3	161,6	2,7	29,4	167,3	3,5	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,8	>		2,5	
ABR	CONSUMO MENSAL	3988,6	1,1	>	4163,5	4,4	>	4351,2	4,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	18074,6	2,4	>	18872,6	4,4	>	19394,8	2,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4039,3	2,0	>	4163,5	3,1	>	4351,2	4,5	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18392,7	1,4	>	18941,6	3,0	>	19394,8	2,4	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,2	3,5	27,8	147,6	1,6	28,2	152,7	3,4	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3	>		3,3	>		2,7	
MAI	CONSUMO MENSAL	4069,6	-0,1	>	4144,9	1,9	>	4258,7	2,7	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	22144,2	2,0	>	23017,5	3,9	>	23653,5	2,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4061,6	-0,1	>	4144,9	2,1	>	4258,7	2,7	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22454,3	1,1	>	23086,6	2,8	>	23653,5	2,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	0,0	29,4	143,4	3,8	28,9	147,6	2,9	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		1,9	>		3,4	>		2,8	
JUN	CONSUMO MENSAL	4109,1	4,3	>	4137,4	0,7	>	4292,9	3,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	26253,3	2,3	>	27154,9	3,4	>	27946,4	2,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4031,1	3,1	>	4137,4	2,6	>	4292,9	3,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26485,4	1,4	>	27224,0	2,8	>	27946,4	2,7	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	143,8	3,1	28,0	148,5	3,2	27,9	152,1	2,5	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		3,4	>		2,7	
JUL	CONSUMO MENSAL	4477,2	3,8	>	4540,0	1,4	>	4660,9	2,7	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	30730,5	2,5	>	31695,0	3,1	>	32607,2	2,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4396,7	2,4	>	4540,0	3,3	>	4660,9	2,7	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30882,1	1,6	>	31764,0	2,9	>	32607,2	2,7	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,7	2,0	29,6	153,7	3,4	29,5	158,3	2,9	29,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		3,4	>		2,8	
AGO	CONSUMO MENSAL	4252,6	3,3	>	4288,4	0,8	>	4450,6	3,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34983,2	2,6	>	35983,3	2,9	>	37057,8	3,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4156,4	2,2	>	4288,4	3,2	>	4450,6	3,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	35038,5	1,6	>	36052,4	2,9	>	37057,8	2,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,5	1,9	29,8	144,8	3,7	29,6	149,6	3,4	29,7
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		3,4	>		2,8	
SET	CONSUMO MENSAL	4163,9	2,2	>	4315,4	3,6	>	4442,2	2,9	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	39147,1	2,6	>	40298,7	2,9	>	41500,1	3,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4196,9	2,4	>	4315,4	2,8	>	4442,2	2,9	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	39235,4	1,7	>	40367,7	2,9	>	41500,1	2,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,8	1,4	28,6	152,1	3,6	28,4	156,6	2,9	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,4	>		2,8	
OUT	CONSUMO MENSAL	4382,8	1,3	>	4489,2	2,4	>	4590,2	2,2	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	43529,9	2,4	>	44787,9	2,9	>	46090,3	2,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4395,8	1,3	>	4489,2	2,1	>	4590,2	2,2	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	43631,2	1,7	>	44857,0	2,8	>	46090,3	2,7	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,9	1,8	29,5	154,3	3,6	29,1	158,7	2,9	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,4	>		2,8	
NOV	CONSUMO MENSAL	4533,4	6,5	>	4714,2	4,0	>	4878,6	3,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	48063,3	2,8	>	49502,1	3,0	>	50968,9	3,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4563,8	2,5	>	4714,2	3,3	>	4878,6	3,5	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	48195,0	1,8	>	49571,1	2,9	>	50968,9	2,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	161,3	2,2	28,3	166,1	2,9	28,4	171,0	2,9	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,4	>		2,9	
DEZ	CONSUMO MENSAL	4982,6	6,9	>	5057,1	1,5	>	5249,8	3,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	53046,0	3,2	>	54559,2	2,9	>	56218,7	3,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4993,6	5,4	>	5057,1	1,3	>	5249,8	3,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	53188,5	2,1	>	54628,2	2,7	>	56218,7	2,9	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	173,5	4,8	28,8	176,6	1,8	28,6	180,5	2,2	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2	>		3,2	>		2,8	

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2026



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2026

DIA												GWh
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	143,3	140,9	136,0	155,7	111,9	142,3	152,1	138,7	145,1	151,3	111,0	146,7
2	155,9	174,6	163,1	155,7	108,4	144,7	154,8	123,6	145,1	151,3	155,7	180,9
3	148,4	173,5	168,1	128,2	113,0	144,7	154,8	151,0	152,2	130,2	158,4	180,6
4	141,2	173,8	168,1	123,3	144,4	115,7	133,8	153,0	152,2	119,0	158,4	180,6
5	172,8	174,5	166,1	117,0	144,9	134,3	120,8	153,0	130,1	107,7	160,9	161,9
6	186,6	174,7	166,1	131,0	144,9	124,4	153,1	148,7	118,3	147,8	160,9	148,9
7	188,2	151,3	144,2	153,9	142,7	113,6	154,8	148,7	148,4	151,3	140,0	166,8
8	192,4	141,2	132,9	153,9	142,7	141,6	154,8	133,0	152,2	151,2	129,3	154,2
9	182,3	173,8	167,4	149,1	124,2	145,3	154,4	123,7	152,2	151,2	159,7	183,4
10	162,2	175,3	166,1	149,1	112,4	116,6	154,4	147,1	154,0	130,9	160,9	180,9
11	156,4	175,4	166,1	128,4	143,2	146,9	132,7	148,7	154,0	119,8	160,9	180,9
12	180,5	172,8	160,6	116,8	142,7	148,7	120,2	148,7	131,7	146,5	167,0	158,0
13	182,9	172,9	160,6	148,8	142,7	126,0	151,4	140,9	120,7	151,2	167,0	147,3
14	178,9	149,9	140,1	149,1	143,3	116,3	154,4	140,9	149,7	151,2	146,4	180,1
15	187,9	138,1	127,1	149,1	143,3	146,4	154,4	119,9	154,0	154,1	134,3	180,9
16	185,7	161,3	159,3	147,4	123,8	148,7	152,4	120,1	154,0	154,1	166,0	180,9
17	165,8	129,3	160,6	147,4	112,5	148,7	152,4	141,8	151,9	132,9	167,0	178,1
18	157,3	173,0	160,6	128,9	140,7	148,3	131,9	140,9	151,9	120,7	167,0	178,1
19	184,9	170,8	159,3	116,9	143,3	148,3	120,7	140,9	131,0	152,6	170,1	155,1
20	193,9	170,8	159,3	145,8	143,3	129,1	149,9	141,1	119,3	154,1	170,1	147,6
21	193,0	148,0	138,6	147,4	142,9	116,1	152,4	141,1	148,0	154,1	149,6	176,5
22	195,5	135,8	124,6	147,4	142,9	145,1	152,4	126,8	151,9	157,7	136,9	178,1
23	197,1	169,1	157,2	141,8	123,2	148,3	153,8	116,9	151,9	157,7	171,3	178,1
24	174,4	170,8	159,3	141,8	111,5	141,9	153,8	136,8	150,4	137,1	170,1	140,4
25	160,3	170,8	159,3	112,4	141,7	152,1	133,2	141,1	150,4	129,2	170,1	126,4
26	187,4	168,1	155,7	109,4	142,9	152,1	121,5	141,1	129,6	154,9	174,2	122,2
27	187,5	168,1	155,7	139,1	142,9	131,6	151,3	143,6	118,2	157,7	174,2	139,6
28	174,2	146,5	134,3	141,8	144,7	119,0	153,8	143,6	146,4	157,7	153,5	159,7
29	175,7	119,3	141,8	144,7	144,7	149,0	153,8	128,0	150,4	158,4	142,4	160,9
30	175,2		152,6	144,9	125,2	152,1	153,0	119,2	150,4	158,4	160,9	160,9
31	152,9		155,7		114,1		153,0	146,0		137,8		142,7

Ano de 2027

DIA												GWh
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	129,8	181,9	167,8	160,3	114,8	149,0	156,5	129,4	149,3	155,8	125,2	151,0
2	135,6	180,4	173,0	158,4	116,3	149,0	159,3	155,4	149,3	134,0	160,4	186,3
3	152,3	180,4	173,0	135,1	148,7	149,0	137,8	157,5	156,6	122,5	163,0	186,0
4	186,9	180,4	173,0	123,5	149,1	149,6	124,3	157,5	133,9	139,9	163,0	166,6
5	188,1	180,9	171,0	156,1	149,1	128,1	157,6	157,5	121,8	126,6	165,7	153,3
6	188,1	156,5	148,4	158,4	149,1	116,9	159,3	153,1	152,8	152,2	144,1	186,9
7	188,1	145,9	136,8	158,4	146,9	145,7	159,3	136,9	156,6	155,8	133,1	186,0
8	192,3	168,7	172,3	158,4	127,9	149,6	159,3	127,3	156,6	155,6	164,4	158,7
9	167,6	135,2	171,0	153,5	115,7	149,6	159,0	151,4	156,6	134,8	165,7	188,7
10	157,8	180,9	171,0	132,2	147,4	120,0	136,6	153,1	158,5	123,3	165,7	186,2
11	186,6	180,9	171,0	120,2	146,9	143,3	123,7	153,1	135,6	150,8	165,7	162,6
12	192,3	178,1	165,3	153,2	146,9	130,2	155,8	153,1	124,3	155,6	171,9	151,6
13	192,3	154,4	144,2	153,5	146,9	116,7	159,0	145,1	154,1	155,6	150,7	185,4
14	192,3	142,2	130,8	153,5	147,5	150,7	159,0	132,7	158,5	155,6	138,2	186,2
15	194,7	176,3	163,9	153,5	127,4	153,1	159,0	124,2	158,5	158,6	170,8	186,2
16	166,9	178,1	165,3	151,7	115,8	153,1	156,9	146,0	158,5	136,8	171,9	186,2
17	157,2	178,1	165,3	132,7	144,9	153,1	135,8	145,1	156,4	124,3	171,9	183,3
18	193,8	178,1	165,3	120,3	147,5	152,6	124,3	145,1	134,9	157,0	171,9	159,7
19	194,7	175,8	163,9	150,1	147,5	132,9	154,3	145,1	122,9	158,6	175,1	151,9
20	194,7	152,3	142,7	151,7	147,5	119,5	156,9	145,2	152,3	158,6	154,0	181,7
21	194,7	139,8	128,3	151,7	147,1	149,3	156,9	130,5	156,4	158,6	140,9	183,3
22	189,9	174,1	161,8	151,7	126,9	152,6	156,9	120,3	156,4	162,3	176,4	183,3
23	163,6	175,8	163,9	146,0	114,8	152,6	158,4	140,9	156,4	141,1	175,1	183,3
24	151,0	175,8	163,9	126,0	145,9	146,1	137,1	145,2	154,8	133,0	175,1	144,6
25	188,2	175,8	165,9	110,6	147,1	156,5	125,0	145,2	133,4	159,4	175,1	124,6
26	189,9	173,0	133,6	143,2	147,1	135,5	155,7	145,2	121,7	162,3	179,3	132,9
27	189,9	150,8	128,5	146,0	117,1	122,5	158,4	147,8	150,7	162,3	158,0	164,4
28	189,9	140,0	121,8	146,0	136,2	153,4	158,4	131,7	154,8	162,3	146,6	165,6
29	180,4		136,5	146,0	128,8	156,5	158,4	122,7	154,8	163,0	180,6	165,6
30	156,6		160,3	149,1	117,5	156,5	157,5	149,6	154,8	141,8	179,3	165,6
31	147,1		160,3		146,5		144,8	157,7		132,2		152,3

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

JANEIRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	QUI	143,3	13,8	7,4	10,6	11,6	-1,0	-1,500	137,5
2	SEX	155,9	16,3	12,7	14,5	10,4	4,1	-0,156	155,2
3	SAB	148,4	17,2	13,1	15,2	10,4	4,8	1,024	152,8
4	DOM	141,2	16,7	10,6	13,7	10,7	2,9	1,484	147,3
5	SEG	172,8	12,0	5,6	8,8	11,0	-2,2	0,604	175,8
6	TER	186,6	11,6	5,0	8,3	11,1	-2,8	-0,208	185,5
7	QUA	188,2	14,3	7,1	10,7	11,0	-0,3	-0,235	186,9
8	QUI	192,4	14,0	7,8	10,9	10,9	0,0	-0,169	191,6
9	SEX	182,3	15,6	9,2	12,4	10,6	1,8	0,294	183,7
10	SAB	162,2	14,8	8,1	11,5	10,4	1,0	0,468	164,2
11	DOM	156,4	14,5	10,2	12,4	10,3	2,1	0,857	159,9
12	SEG	180,5	15,2	12,1	13,7	10,1	3,5	1,494	187,6
13	TER	182,9	15,5	10,9	13,2	10,1	3,1	1,884	192,0
14	QUA	178,9	15,0	9,1	12,1	10,1	2,0	1,905	187,9
15	QUI	187,9	13,5	9,5	11,5	10,1	1,4	1,777	195,9
16	SEX	185,7	11,8	6,7	9,3	10,2	-1,0	1,120	190,6
17	SAB	165,8	12,4	5,4	8,9	10,3	-1,4	0,513	167,8
18	DOM	157,3	12,1	2,6	7,4	10,4	-3,1	-0,350	156,0
19	SEG	184,9	14,1	5,8	10,0	10,6	-0,6	-0,410	183,1
20	TER	193,9	13,9	6,6	10,3	10,7	-0,4	-0,415	192,1
21	QUA	193,0	15,6	10,2	12,9	10,8	2,1	0,187	193,8
22	QUI	195,5	15,0	9,8	12,4	10,9	1,5	0,495	197,7
23	SEX	197,1	12,3	5,9	9,1	11,1	-2,0	-0,095	196,7
24	SAB	174,4	12,9	4,9	8,9	11,2	-2,3	-0,617	172,1
25	DOM	160,3	15,1	10,4	12,8	11,3	1,5	-0,118	159,9
26	SEG	187,4	15,3	10,9	13,1	11,4	1,7	0,321	188,7
27	TER	187,5	13,6	7,8	10,7	11,5	-0,8	0,054	187,7
28	QUA	174,2	15,7	8,5	12,1	11,6	0,5	0,166	174,8
29	QUI	175,7	15,7	12,3	14,0	11,7	2,3	0,685	178,2
30	SEX	175,2	16,0	10,6	13,3	11,7	1,6	0,895	178,6
31	SAB	152,9	15,0	9,4	12,2	11,8	0,4	0,779	155,5

FEVEREIRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	DOM	140,9				11,8		0,667	142,9
2	SEG	174,6				11,9		0,565	176,7
3	TER	173,5				11,9		0,475	175,3
4	QUA	173,8				11,9		0,395	175,3
5	QUI	174,5				11,9		0,327	175,7
6	SEX	174,7				11,8		0,269	175,7
7	SAB	151,3				11,8		0,220	152,0
8	DOM	141,2				11,8		0,167	141,7
9	SEG	173,8				11,7		0,127	174,2
10	TER	175,3				11,7		0,097	175,7
11	QUA	175,4				11,6		0,073	175,7
12	QUI	172,8				11,6		0,056	173,0
13	SEX	172,9				11,6		0,042	173,0
14	SAB	149,9				11,5		0,032	150,0
15	DOM	138,1				11,5		0,025	138,1
16	SEG	161,3				11,5		0,019	161,4
17	TER	129,3				11,6		0,014	129,3
18	QUA	173,0				11,6		0,011	173,0
19	QUI	170,8				11,7		0,008	170,8
20	SEX	170,8				11,7		0,006	170,8
21	SAB	148,0				11,8		0,000	148,0
22	DOM	135,8				11,9		0,000	135,8
23	SEG	169,1				12,0		0,000	169,1
24	TER	170,8				12,1		0,000	170,8
25	QUA	170,8				12,3		0,000	170,8
26	QUI	168,1				12,4		0,000	168,1
27	SEX	168,1				12,5		0,000	168,1
28	SAB	146,5				12,6		0,000	146,5

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão