

OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

SÍNTESE

	2025	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	52 951	3,0%
<i>Evolução corr. temp. e dias úteis</i>		2,1%

2025	CONSUMO MENSAL					CONSUMO MENSAL CORRIGIDO DA TEMP.		
	previsão jan 25		última previsão					
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %	GWh	Evo %	Desv %
JAN	5154,7	5,1	5008,5	2,1	-2,8	5215,4	1,5	1,2
FEV	4398,3	3,0	4408,4	3,2	0,2	4517,9	0,2	2,7
MAR	4462,6	-1,4	4651,1	2,8	4,2	4601,9	1,6	3,1
ABR	3952,4	0,2	3978,4	0,8	0,7	4029,0	1,7	1,9
MAI	4033,7	-1,0	4063,2	-0,2	0,7	4055,2	-0,2	0,5
JUN	3908,8	-0,8	4106,5	4,3	5,1	4028,5	3,0	3,1
JUL	4355,7	0,9	4476,2	3,8	2,8	4395,7	2,4	0,9
AGO	4060,0	-1,4	4257,1	3,4	4,9	4160,9	2,3	2,5
SET	4120,9	1,1	4181,6	2,6	1,5	4192,1	2,2	1,7
OUT	4327,7	0,3	4405,3	1,8	1,8	4405,3	1,6	1,8
NOV	4470,6	5,2	4550,5	7,0	1,8	4550,5	2,4	1,8
DEZ	4774,6	2,6	4863,8	4,5	1,9	4863,8	2,8	1,9


setembro 2025

REN 

1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2024			ANO DE 2025			ANO DE 2026			
		VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	
		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		
JAN	CONSUMO MENSAL	4904,1	1,6		5008,5	2,1	>	5257,0	5,0		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5140,8	3,5		5215,4	1,5	>	5257,0	0,8		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	174,7	2,9	29,4	177,5	1,6	29,4	>	180,9	1,9	29,1
FEV	CONSUMO MENSAL	4271,3	0,9		4408,4	3,2	>	4527,7	2,7		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9175,4	1,2		9416,9	2,6	>	9784,6	3,9		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4510,2	6,3		4517,9	0,2	>	4527,7	0,2		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9651,0	4,8		9733,4	0,9	>	9784,6	0,5		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	164,2	2,6	27,5	168,8	2,8	26,8	>	171,6	1,7	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,7			2,2	>		1,8		
MAR	CONSUMO MENSAL	4524,1	2,7		4651,1	2,8	>	4707,9	1,2		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	13699,5	1,7		14068,0	2,7	>	14492,5	3,0		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4529,6	2,6		4601,9	1,6	>	4707,9	2,3		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14180,5	4,1		14335,2	1,1	>	14492,5	1,1		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	154,9	4,0	29,2	157,1	1,4	29,3	>	160,4	2,1	29,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		3,1			1,9	>		1,9		
ABR	CONSUMO MENSAL	3946,0	4,5		3978,4	0,8	>	4127,9	3,8		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	17645,5	2,3		18046,4	2,3	>	18620,4	3,2		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	3960,9	3,3		4029,0	1,7	>	4127,9	2,5		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18141,4	3,9		18364,2	1,2	>	18620,4	1,4		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	140,4	1,2	28,2	144,9	3,2	27,8	>	146,4	1,0	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,7			2,2	>		1,7		
MAI	CONSUMO MENSAL	4072,5	2,4		4063,2	-0,2	>	4109,2	1,1		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	21718,0	2,3		22109,7	1,8	>	22729,6	2,8		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4064,0	3,3		4055,2	-0,2	>	4109,2	1,3		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22205,4	3,8		22419,4	1,0	>	22729,6	1,4		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	3,4	29,4	138,0	-0,1	29,4	>	142,2	3,0	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,8			1,8	>		1,9		
JUN	CONSUMO MENSAL	3938,9	-1,5		4106,5	4,3	>	4100,5	-0,1		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	25656,9	1,7		26216,2	2,2	>	26830,2	2,3		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	3910,3	-0,3		4028,5	3,0	>	4100,5	1,8		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26115,7	3,2		26447,9	1,3	>	26830,2	1,4		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,5	0,7	28,0	143,7	3,0	28,0	>	147,2	2,4	27,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,5			2,0	>		2,0		
JUL	CONSUMO MENSAL	4313,9	3,3		4476,2	3,8	>	4497,3	0,5		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	29970,8	1,9		30692,3	2,4	>	31327,5	2,1		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4293,3	3,1		4395,7	2,4	>	4497,3	2,3		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30409,0	3,2		30843,6	1,4	>	31327,5	1,6		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,8	2,1	29,4	148,7	2,0	29,6	>	152,3	2,4	29,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,5			2,0	>		2,1		
AGO	CONSUMO MENSAL	4117,5	0,4		4257,1	3,4	>	4256,7	0,0		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34088,3	1,8		34949,5	2,5	>	35584,2	1,8		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4066,5	1,1		4160,9	2,3	>	4256,7	2,3		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	34475,5	2,9		35004,4	1,5	>	35584,2	1,7		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	136,9	0,6	29,7	139,8	2,1	29,8	>	143,6	2,7	29,6
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2			2,0	>		2,2		
SET	CONSUMO MENSAL	4075,7	2,4	>	4181,6	2,6	>	4280,6	2,4		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	38164,0	1,8	>	39131,0	2,5	>	39864,8	1,9		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4100,2	3,4	>	4192,1	2,2	>	4280,6	2,1		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	38575,7	3,0	>	39196,5	1,6	>	39864,8	1,7		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	144,8	3,9	28,3	147,6	2,0	28,4	>	150,8	2,1	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,4	>		2,0	>		2,1		
OUT	CONSUMO MENSAL	4327,1	3,4	>	4405,3	1,8	>	4439,8	0,8		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	42491,1	2,0	>	43536,4	2,5	>	44304,6	1,8		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4337,3	4,3	>	4405,3	1,6	>	4439,8	0,8		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	42913,1	3,1	>	43601,8	1,6	>	44304,6	1,6		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,4	2,1	29,6	149,3	2,0	29,5	>	152,5	2,1	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,4	>		2,0	>		2,1		
NOV	CONSUMO MENSAL	4250,9	-1,7	>	4550,5	7,0	>	4651,0	2,2		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	46742,0	1,6	>	48086,8	2,9	>	48955,6	1,8		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4445,0	0,2	>	4550,5	2,4	>	4651,0	2,2		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	47358,1	2,8	>	48152,3	1,7	>	48955,6	1,7		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,7	0,8	28,2	161,4	2,4	28,2	>	163,8	1,5	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2	>		2,0	>		2,1		
DEZ	CONSUMO MENSAL	4655,8	-1,3	>	4863,8	4,5	>	4954,8	1,9		
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	51397,8	1,4	>	52950,6	3,0	>	53910,4	1,8		
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4732,8	-0,5	>	4863,8	2,8	>	4954,8	1,9		
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	52090,8	2,5	>	53016,0	1,8	>	53910,4	1,7		
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	165,5	0,2	28,6	171,1	3,4	28,4	>	173,2	1,2	28,6
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		2,1	>		2,0		

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2025



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2025

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	129,1	151,7	138,1	141,6	114,8	118,7	161,7	154,6	142,2	148,0	119,5	136,9
2	157,6	140,2	136,1	147,1	128,0	136,3	157,6	135,4	141,0	148,0	123,2	175,1
3	165,3	163,3	150,5	146,9	120,0	140,5	159,3	130,7	146,7	148,0	149,4	172,2
4	148,4	168,3	138,4	152,5	112,3	141,1	158,6	154,3	146,8	127,3	151,9	172,2
5	143,5	167,7	161,8	127,7	132,8	142,7	138,4	159,0	146,9	111,4	155,7	172,2
6	163,2	170,3	161,2	121,2	134,6	142,4	125,9	152,6	125,7	145,8	155,7	154,3
7	174,8	171,1	164,7	137,4	135,7	122,3	150,5	147,8	114,4	148,0	155,7	142,0
8	172,7	148,1	147,1	139,9	135,8	115,9	155,7	145,3	143,8	147,4	135,4	137,1
9	168,3	140,2	138,5	139,3	137,6	137,7	152,4	131,8	147,6	147,4	125,0	174,8
10	167,3	160,3	168,4	140,5	120,7	125,9	152,1	125,6	147,7	147,4	154,5	173,8
11	142,4	169,3	162,4	145,9	113,0	141,9	150,6	147,3	147,8	127,6	155,7	173,8
12	130,3	164,8	166,6	124,6	137,5	144,5	128,3	153,8	147,9	116,8	160,7	173,8
13	160,3	164,5	160,8	113,4	141,3	142,7	119,8	150,9	126,5	142,9	160,7	151,8
14	167,9	162,4	156,8	141,9	138,6	123,3	143,2	147,6	116,0	147,4	160,7	141,5
15	172,7	145,3	141,7	146,1	136,4	113,9	149,2	130,5	143,9	149,2	140,9	173,1
16	174,8	136,4	133,3	151,3	137,1	143,4	149,7	128,1	148,0	149,2	129,2	173,8
17	171,0	160,8	159,5	149,1	119,8	152,4	148,4	122,9	146,5	149,2	159,7	172,0
18	152,4	166,8	160,2	130,6	114,6	150,3	146,4	134,4	146,5	128,7	160,7	172,0
19	155,7	161,8	164,0	125,4	134,9	130,0	125,7	134,1	146,5	116,9	165,0	172,0
20	176,7	158,0	157,8	113,2	136,5	139,5	117,2	133,5	126,3	147,7	165,0	149,9
21	171,1	165,8	166,7	136,6	137,9	125,2	137,9	133,2	115,1	149,2	165,0	142,6
22	171,2	139,1	147,5	141,3	136,6	118,9	144,2	136,8	142,7	150,9	145,1	170,5
23	166,1	130,4	135,1	139,1	137,1	142,7	143,2	125,3	146,5	150,9	132,8	172,0
24	171,2	157,5	156,7	137,0	120,6	139,5	144,2	117,5	147,8	150,9	166,2	134,0
25	145,7	156,8	153,9	122,1	113,1	148,4	146,8	134,4	147,8	131,1	165,0	120,6
26	144,4	156,7	152,3	113,7	135,2	146,6	130,7	137,1	147,8	123,6	168,5	136,5
27	166,0	168,2	151,7	109,0	139,6	151,4	122,4	137,4	127,3	148,2	168,5	143,3
28	168,2	162,8	148,1	70,5	142,0	138,0	146,4	134,4	116,2	150,9	168,5	133,2
29	174,4		125,8	132,0	143,4	131,4	154,2	137,7	143,8	151,9	148,5	152,4
30	170,0		109,8	141,7	146,5	159,2	157,2	125,6	147,8	151,9	137,8	153,5
31	165,8		135,9		129,4		158,4	117,6		151,9		141,2

Ano de 2026

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	124,7	142,0	135,0	154,6	110,9	141,1	150,7	137,4	145,4	151,2	108,8	144,9
2	156,4	175,6	161,9	154,4	107,5	143,5	153,4	122,4	145,4	151,2	152,6	178,8
3	153,7	174,2	166,9	127,2	112,0	143,5	153,4	149,6	151,2	130,0	155,2	175,9
4	144,3	174,2	166,9	122,3	143,2	114,6	132,6	151,6	151,2	118,9	155,2	175,9
5	177,1	174,6	164,9	116,0	143,6	133,1	119,7	151,6	129,3	107,6	159,0	157,6
6	178,3	174,6	164,9	129,9	143,6	123,3	151,7	147,3	117,6	147,7	159,0	145,0
7	178,3	151,0	143,1	152,6	141,5	112,6	153,4	147,3	147,5	151,2	138,3	162,4
8	183,6	140,8	131,9	152,6	141,5	140,3	153,4	131,7	151,2	150,5	127,7	150,2
9	183,6	173,1	166,1	147,9	123,2	144,0	153,0	122,5	151,2	150,5	157,8	178,5
10	160,0	174,6	164,9	147,9	111,5	115,5	153,0	145,7	151,3	130,4	159,0	177,5
11	150,6	174,6	164,9	127,3	142,0	145,6	131,5	147,3	151,3	119,3	159,0	177,5
12	178,1	171,9	159,3	115,8	141,5	147,4	119,1	147,3	129,4	145,9	164,1	155,0
13	183,6	171,9	159,3	147,5	141,5	124,8	150,0	139,6	118,6	150,5	164,1	144,6
14	183,6	149,0	139,1	147,9	142,1	115,3	153,0	139,6	147,1	150,5	143,9	176,8
15	184,5	137,2	126,1	147,9	142,1	145,1	153,0	118,7	151,3	152,4	132,0	177,5
16	184,5	160,3	158,0	146,1	122,7	147,4	150,9	119,0	151,3	152,4	163,1	177,5
17	158,2	128,5	159,3	146,1	111,6	147,4	150,9	140,5	149,7	131,4	164,1	175,7
18	149,0	171,9	159,3	127,8	139,5	147,0	130,6	139,6	149,7	119,4	164,1	175,7
19	183,7	169,7	158,0	115,9	142,1	147,0	119,6	139,6	129,1	150,9	168,6	153,1
20	184,5	169,7	158,0	144,5	142,1	128,0	148,5	139,9	117,6	152,4	168,6	145,6
21	184,5	147,0	137,5	146,1	141,6	115,1	150,9	139,9	145,8	152,4	148,2	174,1
22	179,4	134,9	123,6	146,1	141,6	143,8	150,9	125,7	149,7	154,1	135,7	175,7
23	179,4	168,1	155,9	140,6	122,1	147,0	152,3	115,9	149,7	154,1	169,8	175,7
24	154,6	169,7	158,0	140,6	110,6	140,7	152,3	135,7	151,0	134,0	168,6	136,8
25	142,7	169,7	158,0	111,4	140,5	150,7	131,9	139,9	151,0	126,3	168,6	123,2
26	177,8	166,9	154,6	108,4	141,6	150,7	120,3	139,9	130,1	151,4	172,1	119,1
27	179,4	166,9	154,6	137,9	141,6	130,4	149,8	144,0	118,7	154,1	172,1	136,1
28	179,4	145,4	133,4	140,6	143,5	117,9	152,3	144,0	146,9	154,1	151,7	155,6
29	174,2		118,5	140,6	143,5	147,6	152,3	128,3	151,0	155,2	140,7	156,8
30	174,2		151,5	143,6	124,1	150,7	151,6	119,5	151,0	155,2	159,1	156,8
31	151,1		154,6		113,1		151,6	146,4		135,0		139,1

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

AGOSTO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	SEX	154,6	31,2	18,9	25,1	23,2	1,8	3,620	148,5
2	SAB	135,4	30,1	17,5	23,8	23,2	0,6	2,900	131,1
3	DOM	130,7	37,5	20,5	29,0	23,1	5,9	3,613	125,6
4	SEG	154,3	33,6	21,3	27,5	23,1	4,4	3,794	147,9
5	TER	159,0	36,8	21,1	29,0	23,0	5,9	4,305	151,7
6	QUA	152,6	29,5	18,8	24,2	23,0	1,2	3,550	146,6
7	QUI	147,8	27,7	17,7	22,7	23,0	-0,3	2,638	143,3
8	SEX	145,3	26,9	17,7	22,3	22,9	-0,6	1,858	142,1
9	SAB	131,8	31,6	18,3	25,0	22,9	2,1	1,912	128,8
10	DOM	125,6	33,1	18,8	26,0	22,8	3,1	2,199	122,4
11	SEG	147,3	34,6	20,1	27,4	22,8	4,5	2,759	142,6
12	TER	153,8	33,6	21,8	27,7	22,8	4,9	3,273	148,2
13	QUA	150,9	33,3	19,9	26,6	22,8	3,8	3,404	145,1
14	QUI	147,6	35,8	19,1	27,5	22,8	4,7	3,708	141,5
15	SEX	130,5	29,5	18,7	24,1	22,8	1,3	3,135	125,8
16	SAB	128,1	32,0	17,5	24,8	22,8	2,0	2,855	123,8
17	DOM	122,9	28,4	19,1	23,8	22,8	1,0	2,400	119,3
18	SEG	134,4	27,9	18,3	23,1	22,8	0,3	1,894	131,2
19	TER	134,1	27,1	17,5	22,3	22,8	-0,5	1,315	131,9
20	QUA	133,5	26,9	18,3	22,6	22,9	-0,3	0,939	131,9
21	QUI	133,2	28,0	16,8	22,4	22,9	-0,5	0,601	132,2
22	SEX	136,8	32,3	18,2	25,3	22,9	2,4	1,021	135,0
23	SAB	125,3	30,7	18,5	24,6	22,9	1,7	1,179	123,4
24	DOM	117,5	27,1	18,7	22,9	23,0	-0,1	0,884	116,2
25	SEG	134,4	27,3	18,5	22,9	23,0	-0,1	0,655	133,2
26	TER	137,1	27,9	17,5	22,7	23,0	-0,3	0,428	136,3
27	QUA	137,4	25,9	16,9	21,4	23,0	-1,6	-0,061	137,5
28	QUI	134,4	25,3	17,3	21,3	23,0	-1,7	-0,462	135,2
29	SEX	137,7	26,9	18,4	22,7	23,0	-0,4	-0,442	138,5
30	SAB	125,6	27,1	19,7	23,4	23,0	0,4	-0,249	126,0
31	DOM	117,6	24,8	18,2	21,5	23,0	-1,5	-0,557	118,5

SETEMBRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	SEG	142,2				23,0		-0,701	143,6
2	TER	141,0				23,0		-0,744	142,4
3	QUA	146,7				23,0		-0,725	148,1
4	QUI	146,8				22,9		-0,672	148,1
5	SEX	146,9				22,9		-0,603	148,1
6	SAB	125,7				22,9		-0,528	126,5
7	DOM	114,4				22,8		-0,454	115,1
8	SEG	143,8				22,7		-0,345	144,4
9	TER	147,6				22,7		-0,262	148,1
10	QUA	147,7				22,6		-0,199	148,1
11	QUI	147,8				22,5		-0,151	148,1
12	SEX	147,9				22,4		-0,115	148,1
13	SAB	126,5				22,3		-0,087	126,7
14	DOM	116,0				22,2		-0,066	116,1
15	SEG	143,9				22,1		-0,051	144,0
16	TER	148,0				22,0		-0,038	148,1
17	QUA	146,5				21,9		-0,029	146,5
18	QUI	146,5				21,8		-0,022	146,5
19	SEX	146,5				21,6		-0,017	146,5
20	SAB	126,3				21,5		-0,013	126,4
21	DOM	115,1				21,4		0,000	115,1
22	SEG	142,7				21,3		0,000	142,7
23	TER	146,5				21,1		0,000	146,5
24	QUA	147,8				21,0		0,000	147,8
25	QUI	147,8				20,9		0,000	147,8
26	SEX	147,8				20,7		0,000	147,8
27	SAB	127,3				20,6		0,000	127,3
28	DOM	116,2				20,5		0,000	116,2
29	SEG	143,8				20,3		0,000	143,8
30	TER	147,8				20,2		0,000	147,8

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão