

OGGS-DE

## PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

### SÍNTESE

|                                              | 2025   | Evolução |
|----------------------------------------------|--------|----------|
| CONSUMO TOTAL [GWh]                          | 52 577 | 2,3%     |
| <i>Evolução corr. temp.<br/>e dias úteis</i> |        | 2,1%     |

| 2025 | CONSUMO MENSAL  |       |                 |       |        | CONSUMO MENSAL<br>CORRIGIDO DA TEMP. |       |        |
|------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|--------|
|      | previsão jan 25 |       | última previsão |       |        |                                      |       |        |
|      | GWh             | Evo % | GWh             | Evo % | Desv % | GWh                                  | Evo % | Desv % |
| JAN  | 5154,7          | 5,1   | 5008,2          | 2,1   | -2,8   | 5215,2                               | 1,4   | 1,2    |
| FEV  | 4398,3          | 3,0   | 4409,0          | 3,2   | 0,2    | 4518,5                               | 0,2   | 2,7    |
| MAR  | 4462,6          | -1,4  | 4650,8          | 2,8   | 4,2    | 4601,5                               | 1,6   | 3,1    |
| ABR  | 3952,4          | 0,2   | 3978,5          | 0,8   | 0,7    | 4029,0                               | 1,7   | 1,9    |
| MAI  | 4033,7          | -1,0  | 4067,8          | -0,1  | 0,8    | 4059,7                               | -0,1  | 0,6    |
| JUN  | 3908,8          | -0,8  | 3974,9          | 0,9   | 1,7    | 3957,0                               | 1,2   | 1,2    |
| JUL  | 4355,7          | 0,9   | 4406,4          | 2,1   | 1,2    | 4406,4                               | 2,6   | 1,2    |
| AGO  | 4060,0          | -1,4  | 4117,5          | 0,0   | 1,4    | 4117,5                               | 1,2   | 1,4    |
| SET  | 4120,9          | 1,1   | 4182,4          | 2,6   | 1,5    | 4182,4                               | 2,0   | 1,5    |
| OUT  | 4327,7          | 0,3   | 4394,0          | 1,5   | 1,5    | 4394,0                               | 1,3   | 1,5    |
| NOV  | 4470,6          | 5,2   | 4537,9          | 6,8   | 1,5    | 4537,9                               | 2,1   | 1,5    |
| DEZ  | 4774,6          | 2,6   | 4849,3          | 4,2   | 1,6    | 4849,3                               | 2,5   | 1,6    |


junho 2025

REN 

## 1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

|     |                              | ANO DE 2024 |      |      | ANO DE 2025 |      |      | ANO DE 2026 |      |      |
|-----|------------------------------|-------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|------|
|     |                              | VALOR       | TAXA | DUE  | VALOR       | TAXA | DUE  | VALOR       | TAXA | DUE  |
|     |                              | (GWH)       | (%)  |      | (GWH)       | (%)  |      | (GWH)       | (%)  |      |
| JAN | CONSUMO MENSAL               | 4904,1      | 1,6  |      | 5008,2      | 2,1  | >    | 5240,4      | 4,6  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 5140,8      | 3,5  |      | 5215,2      | 1,4  | >    | 5240,4      | 0,5  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 174,7       | 2,9  | 29,4 | 177,5       | 1,6  | 29,4 | 180,4       | 1,6  | 29,1 |
| FEV | CONSUMO MENSAL               | 4271,3      | 0,9  |      | 4409,0      | 3,2  | >    | 4512,8      | 2,4  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 9175,4      | 1,2  |      | 9417,2      | 2,6  | >    | 9753,2      | 3,6  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 4510,2      | 6,3  |      | 4518,5      | 0,2  | >    | 4512,8      | -0,1 |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 9651,0      | 4,8  |      | 9733,7      | 0,9  | >    | 9753,2      | 0,2  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 164,2       | 2,6  | 27,5 | 168,8       | 2,8  | 26,8 | 171,1       | 1,4  | 26,4 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 2,7  |      |             | 2,2  | >    |             | 1,5  |      |
| MAR | CONSUMO MENSAL               | 4524,1      | 2,7  |      | 4650,8      | 2,8  | >    | 4691,2      | 0,9  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 13699,5     | 1,7  |      | 14068,0     | 2,7  | >    | 14444,4     | 2,7  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 4529,6      | 2,6  |      | 4601,5      | 1,6  | >    | 4691,2      | 1,9  |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 14180,5     | 4,1  |      | 14335,2     | 1,1  | >    | 14444,4     | 0,8  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 154,9       | 4,0  | 29,2 | 157,1       | 1,4  | 29,3 | 159,8       | 1,7  | 29,4 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 3,1  |      |             | 1,9  | >    |             | 1,6  |      |
| ABR | CONSUMO MENSAL               | 3946,0      | 4,5  |      | 3978,5      | 0,8  | >    | 4112,6      | 3,4  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 17645,5     | 2,3  |      | 18046,5     | 2,3  | >    | 18556,9     | 2,8  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 3960,9      | 3,3  |      | 4029,0      | 1,7  | >    | 4112,6      | 2,1  |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 18141,4     | 3,9  |      | 18364,2     | 1,2  | >    | 18556,9     | 1,0  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 140,4       | 1,2  | 28,2 | 144,9       | 3,2  | 27,8 | 145,8       | 0,6  | 28,2 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 2,7  |      |             | 2,2  | >    |             | 1,4  |      |
| MAI | CONSUMO MENSAL               | 4072,5      | 2,4  |      | 4067,8      | -0,1 | >    | 4093,9      | 0,6  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 21718,0     | 2,3  |      | 22114,3     | 1,8  | >    | 22650,8     | 2,4  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 4064,0      | 3,3  |      | 4059,7      | -0,1 | >    | 4093,9      | 0,8  |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 22205,4     | 3,8  |      | 22424,0     | 1,0  | >    | 22650,8     | 1,0  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 138,2       | 3,4  | 29,4 | 138,2       | 0,0  | 29,4 | 141,7       | 2,5  | 28,9 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 2,8  |      |             | 1,8  | >    |             | 1,6  |      |
| JUN | CONSUMO MENSAL               | 3939,7      | -1,5 | >    | 3974,9      | 0,9  | >    | 4063,7      | 2,2  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 25657,7     | 1,7  | >    | 26089,1     | 1,7  | >    | 26714,5     | 2,4  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 3911,1      | -0,3 | >    | 3957,0      | 1,2  | >    | 4063,7      | 2,7  |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 26116,5     | 3,2  | >    | 26380,9     | 1,0  | >    | 26714,5     | 1,3  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 139,5       | 0,8  | 28,0 | 143,0       | 2,5  | 27,7 | 145,8       | 2,0  | 27,9 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 2,5  | >    |             | 1,9  | >    |             | 1,6  |      |
| JUL | CONSUMO MENSAL               | 4315,1      | 3,3  | >    | 4406,4      | 2,1  | >    | 4489,9      | 1,9  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 29972,8     | 2,0  | >    | 30495,5     | 1,7  | >    | 31204,4     | 2,3  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 4294,5      | 3,1  | >    | 4406,4      | 2,6  | >    | 4489,9      | 1,9  |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 30411,1     | 3,2  | >    | 30787,3     | 1,2  | >    | 31204,4     | 1,4  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 145,9       | 2,2  | 29,4 | 149,4       | 2,4  | 29,5 | 152,2       | 1,9  | 29,5 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 2,5  | >    |             | 2,0  | >    |             | 1,7  |      |
| AGO | CONSUMO MENSAL               | 4119,5      | 0,5  | >    | 4117,5      | 0,0  | >    | 4223,6      | 2,6  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 34092,3     | 1,8  | >    | 34612,9     | 1,5  | >    | 35428,1     | 2,4  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 4068,5      | 1,1  | >    | 4117,5      | 1,2  | >    | 4223,6      | 2,6  |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 34479,5     | 2,9  | >    | 34904,7     | 1,2  | >    | 35428,1     | 1,5  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 137,0       | 0,7  | 29,7 | 140,0       | 2,2  | 29,4 | 142,6       | 1,9  | 29,6 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 2,3  | >    |             | 2,0  | >    |             | 1,7  |      |
| SET | CONSUMO MENSAL               | 4075,9      | 2,4  | >    | 4182,4      | 2,6  | >    | 4260,4      | 1,9  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 38168,3     | 1,8  | >    | 38795,3     | 1,6  | >    | 39688,5     | 2,3  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 4100,4      | 3,5  | >    | 4182,4      | 2,0  | >    | 4260,4      | 1,9  |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 38579,9     | 3,0  | >    | 39087,1     | 1,3  | >    | 39688,5     | 1,5  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 144,8       | 3,9  | 28,3 | 147,3       | 1,7  | 28,4 | 150,1       | 1,9  | 28,4 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 2,4  | >    |             | 2,0  | >    |             | 1,7  |      |
| OUT | CONSUMO MENSAL               | 4327,1      | 3,4  | >    | 4394,0      | 1,5  | >    | 4417,7      | 0,5  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 42495,3     | 2,0  | >    | 43189,3     | 1,6  | >    | 44106,2     | 2,1  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 4337,3      | 4,3  | >    | 4394,0      | 1,3  | >    | 4417,7      | 0,5  |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 42917,3     | 3,1  | >    | 43481,1     | 1,3  | >    | 44106,2     | 1,4  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 146,4       | 2,1  | 29,6 | 149,0       | 1,8  | 29,5 | 151,7       | 1,8  | 29,1 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 2,4  | >    |             | 2,0  | >    |             | 1,7  |      |
| NOV | CONSUMO MENSAL               | 4250,9      | -1,7 | >    | 4537,9      | 6,8  | >    | 4627,0      | 2,0  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 46746,2     | 1,7  | >    | 47727,2     | 2,1  | >    | 48733,2     | 2,1  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 4444,9      | 0,2  | >    | 4537,9      | 2,1  | >    | 4627,0      | 2,0  |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 47362,2     | 2,8  | >    | 48019,0     | 1,4  | >    | 48733,2     | 1,5  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 157,7       | 0,8  | 28,2 | 161,0       | 2,1  | 28,2 | 163,0       | 1,2  | 28,4 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 2,2  | >    |             | 2,0  | >    |             | 1,7  |      |
| DEZ | CONSUMO MENSAL               | 4655,4      | -1,3 | >    | 4849,3      | 4,2  | >    | 4928,2      | 1,6  |      |
|     | CONSUMO MENSAL ACUMULADO     | 51401,6     | 1,4  | >    | 52576,6     | 2,3  | >    | 53661,4     | 2,1  |      |
|     | CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER  | 4732,4      | -0,5 | >    | 4849,3      | 2,5  | >    | 4928,2      | 1,6  |      |
|     | CONS ACUMULADO CORR DA TEMP  | 52094,6     | 2,5  | >    | 52868,3     | 1,5  | >    | 53661,4     | 1,5  |      |
|     | CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL    | 165,5       | 0,2  | 28,6 | 170,6       | 3,1  | 28,4 | 172,3       | 1,0  | 28,6 |
|     | EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU |             | 2,1  | >    |             | 2,1  | >    |             | 1,6  |      |

## 2 PONTA MENSAL - ANO DE 2025



## 3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2025

| DIA | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   | GWh |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1   | 129,1 | 151,7 | 138,1 | 141,5 | 114,8 | 118,0 | 146,5 | 145,5 | 143,3 | 147,6 | 119,2 | 136,5 |     |
| 2   | 157,6 | 140,2 | 136,0 | 147,1 | 128,0 | 140,9 | 148,7 | 128,5 | 142,1 | 147,6 | 122,9 | 174,6 |     |
| 3   | 165,3 | 163,3 | 150,6 | 146,9 | 120,0 | 142,5 | 148,7 | 117,5 | 147,7 | 147,6 | 149,0 | 171,7 |     |
| 4   | 148,4 | 168,3 | 138,4 | 152,5 | 112,3 | 142,8 | 148,7 | 143,6 | 147,7 | 127,0 | 151,5 | 171,7 |     |
| 5   | 143,5 | 167,7 | 161,9 | 127,7 | 133,0 | 142,0 | 128,6 | 145,5 | 147,7 | 111,1 | 155,3 | 171,7 |     |
| 6   | 163,2 | 170,4 | 161,2 | 121,2 | 134,8 | 141,8 | 116,1 | 143,2 | 126,3 | 145,4 | 155,3 | 153,9 |     |
| 7   | 174,8 | 171,1 | 164,7 | 137,4 | 135,8 | 121,2 | 147,1 | 143,2 | 114,8 | 147,6 | 155,3 | 141,6 |     |
| 8   | 172,7 | 148,1 | 147,1 | 139,9 | 135,8 | 110,5 | 148,7 | 143,2 | 144,1 | 147,0 | 135,1 | 136,7 |     |
| 9   | 168,3 | 140,2 | 138,5 | 139,4 | 137,6 | 129,4 | 150,4 | 128,1 | 147,7 | 147,0 | 124,7 | 174,3 |     |
| 10  | 167,3 | 160,3 | 168,5 | 140,3 | 120,6 | 113,2 | 150,4 | 119,1 | 147,7 | 147,0 | 154,1 | 173,3 |     |
| 11  | 142,4 | 169,3 | 162,4 | 146,0 | 113,1 | 141,9 | 150,4 | 141,7 | 147,7 | 127,3 | 155,3 | 173,3 |     |
| 12  | 130,2 | 164,8 | 166,6 | 124,5 | 137,7 | 143,5 | 129,2 | 143,2 | 147,7 | 116,5 | 160,3 | 173,3 |     |
| 13  | 160,3 | 164,6 | 160,8 | 113,4 | 141,5 | 141,2 | 117,0 | 134,3 | 126,4 | 142,5 | 160,3 | 151,4 |     |
| 14  | 167,9 | 162,5 | 156,8 | 142,0 | 138,8 | 121,9 | 147,4 | 134,3 | 115,8 | 147,0 | 160,3 | 141,1 |     |
| 15  | 172,7 | 145,3 | 141,6 | 146,1 | 136,6 | 112,1 | 150,4 | 116,7 | 143,7 | 148,8 | 140,5 | 172,6 |     |
| 16  | 174,8 | 136,4 | 133,3 | 151,3 | 137,3 | 141,1 | 148,3 | 114,5 | 147,7 | 148,8 | 128,8 | 173,3 |     |
| 17  | 171,1 | 160,8 | 159,6 | 149,1 | 119,9 | 143,2 | 148,3 | 114,5 | 146,2 | 148,8 | 159,2 | 171,5 |     |
| 18  | 152,4 | 166,8 | 160,2 | 130,7 | 114,8 | 142,5 | 148,3 | 135,1 | 146,2 | 128,3 | 160,3 | 171,5 |     |
| 19  | 155,7 | 161,8 | 164,0 | 125,4 | 135,2 | 113,5 | 128,4 | 134,3 | 146,2 | 116,6 | 164,6 | 171,5 |     |
| 20  | 176,7 | 158,0 | 157,7 | 113,2 | 136,6 | 136,3 | 117,5 | 139,2 | 126,1 | 147,3 | 164,6 | 149,4 |     |
| 21  | 171,1 | 165,8 | 166,7 | 136,6 | 138,1 | 124,1 | 145,9 | 139,2 | 114,8 | 148,8 | 164,6 | 142,1 |     |
| 22  | 171,2 | 139,1 | 147,5 | 141,4 | 136,9 | 111,6 | 148,3 | 139,2 | 142,4 | 150,5 | 144,7 | 169,9 |     |
| 23  | 166,1 | 130,4 | 135,0 | 139,0 | 137,3 | 139,4 | 151,0 | 125,1 | 146,2 | 150,5 | 132,5 | 171,5 |     |
| 24  | 171,2 | 157,5 | 156,8 | 137,0 | 121,0 | 136,4 | 151,0 | 115,3 | 147,5 | 150,5 | 165,8 | 133,6 |     |
| 25  | 145,6 | 156,8 | 153,9 | 122,3 | 113,2 | 146,5 | 151,0 | 135,0 | 147,5 | 130,8 | 164,6 | 120,2 |     |
| 26  | 144,4 | 156,7 | 152,3 | 113,7 | 135,7 | 146,5 | 130,7 | 139,2 | 147,5 | 123,3 | 168,1 | 136,1 |     |
| 27  | 165,9 | 168,2 | 151,6 | 108,9 | 140,0 | 146,5 | 119,2 | 140,6 | 127,0 | 147,8 | 168,1 | 142,8 |     |
| 28  | 168,2 | 162,9 | 147,9 | 70,4  | 142,4 | 126,7 | 148,4 | 140,6 | 115,9 | 150,5 | 168,1 | 132,8 |     |
| 29  | 174,4 |       | 125,8 | 132,0 | 143,4 | 114,6 | 151,0 | 140,6 | 143,5 | 151,5 | 148,1 | 151,9 |     |
| 30  | 170,0 |       | 109,6 | 141,7 | 146,6 | 143,5 | 145,5 | 125,3 | 147,5 | 151,5 | 137,4 | 153,0 |     |
| 31  | 165,8 |       | 135,9 | 129,2 | 129,2 |       | 145,5 | 112,3 |       | 151,5 |       | 140,7 |     |

Ano de 2026

| DIA | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   | GWh |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1   | 124,4 | 141,5 | 134,6 | 154,0 | 110,5 | 140,3 | 149,2 | 134,3 | 144,7 | 150,4 | 108,3 | 144,2 |     |
| 2   | 155,9 | 175,0 | 161,4 | 153,8 | 107,1 | 142,7 | 151,6 | 119,7 | 144,7 | 150,4 | 151,8 | 177,9 |     |
| 3   | 153,2 | 173,6 | 166,3 | 126,7 | 111,6 | 142,7 | 151,6 | 146,3 | 150,5 | 129,4 | 154,4 | 175,0 |     |
| 4   | 143,8 | 173,6 | 166,3 | 121,8 | 142,7 | 114,0 | 131,1 | 148,2 | 150,5 | 118,3 | 154,4 | 175,0 |     |
| 5   | 176,5 | 174,0 | 164,3 | 115,5 | 143,1 | 132,4 | 118,3 | 148,2 | 128,7 | 107,1 | 158,2 | 156,8 |     |
| 6   | 177,7 | 174,0 | 164,3 | 129,5 | 143,1 | 122,7 | 149,9 | 145,9 | 117,0 | 147,0 | 158,2 | 144,3 |     |
| 7   | 177,7 | 150,5 | 142,6 | 152,0 | 141,0 | 112,0 | 151,6 | 145,9 | 146,8 | 150,4 | 137,6 | 161,6 |     |
| 8   | 183,1 | 140,3 | 131,5 | 152,0 | 141,0 | 139,6 | 151,6 | 130,5 | 150,5 | 149,8 | 127,1 | 149,4 |     |
| 9   | 183,1 | 172,5 | 165,5 | 147,4 | 122,7 | 143,3 | 153,2 | 121,4 | 150,5 | 149,8 | 157,0 | 177,6 |     |
| 10  | 159,5 | 174,0 | 164,3 | 147,4 | 111,1 | 114,9 | 153,2 | 144,3 | 150,5 | 129,7 | 158,2 | 176,6 |     |
| 11  | 150,1 | 174,0 | 164,3 | 126,9 | 141,4 | 144,1 | 131,7 | 145,9 | 150,5 | 118,7 | 158,2 | 176,6 |     |
| 12  | 177,6 | 171,3 | 158,8 | 115,4 | 141,0 | 145,9 | 119,2 | 145,9 | 128,8 | 145,2 | 163,3 | 154,2 |     |
| 13  | 183,1 | 171,3 | 158,8 | 147,0 | 141,0 | 123,6 | 150,2 | 136,9 | 118,0 | 149,8 | 163,3 | 143,8 |     |
| 14  | 183,1 | 148,5 | 138,6 | 147,4 | 141,6 | 114,1 | 153,2 | 136,9 | 146,4 | 149,8 | 143,1 | 175,8 |     |
| 15  | 183,9 | 136,8 | 125,6 | 147,4 | 141,6 | 143,6 | 153,2 | 116,4 | 150,5 | 151,6 | 131,3 | 176,6 |     |
| 16  | 183,9 | 159,8 | 157,5 | 145,6 | 122,3 | 145,9 | 151,1 | 116,6 | 150,5 | 151,6 | 162,3 | 176,6 |     |
| 17  | 157,7 | 128,0 | 158,8 | 145,6 | 111,2 | 145,9 | 151,1 | 137,7 | 149,0 | 130,8 | 163,3 | 174,7 |     |
| 18  | 148,5 | 171,3 | 158,8 | 127,3 | 139,0 | 145,2 | 130,8 | 136,9 | 149,0 | 118,8 | 163,3 | 174,7 |     |
| 19  | 183,1 | 169,2 | 157,4 | 115,5 | 141,6 | 145,2 | 119,7 | 136,9 | 128,5 | 150,1 | 167,7 | 152,3 |     |
| 20  | 183,9 | 169,2 | 157,4 | 144,0 | 141,6 | 126,4 | 148,7 | 141,8 | 117,0 | 151,6 | 167,7 | 144,8 |     |
| 21  | 183,9 | 146,6 | 137,0 | 145,6 | 141,2 | 113,7 | 151,1 | 141,8 | 145,1 | 151,6 | 147,5 | 173,2 |     |
| 22  | 178,8 | 134,5 | 123,2 | 145,6 | 141,2 | 142,0 | 151,1 | 127,5 | 149,0 | 153,3 | 135,0 | 174,7 |     |
| 23  | 178,8 | 167,5 | 155,4 | 140,0 | 121,7 | 145,2 | 153,8 | 117,5 | 149,0 | 153,3 | 168,9 | 174,7 |     |
| 24  | 154,1 | 169,2 | 157,4 | 140,0 | 110,2 | 139,0 | 153,8 | 137,6 | 150,3 | 133,3 | 167,7 | 136,1 |     |
| 25  | 142,3 | 169,2 | 157,4 | 111,0 | 140,0 | 149,2 | 133,2 | 141,8 | 150,3 | 125,6 | 167,7 | 122,5 |     |
| 26  | 177,2 | 166,3 | 154,0 | 108,0 | 141,2 | 149,2 | 121,5 | 141,8 | 129,4 | 150,6 | 171,2 | 118,5 |     |
| 27  | 178,8 | 166,3 | 154,0 | 137,3 | 141,2 | 129,1 | 151,3 | 143,3 | 118,1 | 153,3 | 171,2 | 135,3 |     |
| 28  | 178,8 | 145,0 | 132,8 | 140,0 | 142,7 | 116,8 | 153,8 | 143,3 | 146,2 | 153,3 | 150,9 | 154,8 |     |
| 29  | 173,6 |       | 118,0 | 140,0 | 142,7 | 146,2 | 153,8 | 127,7 | 150,3 | 154,4 | 140,0 | 155,9 |     |
| 30  | 173,6 |       | 151,0 | 143,1 | 123,4 | 149,2 | 148,2 | 119,0 | 150,3 | 154,4 | 158,2 | 155,9 |     |
| 31  | 150,6 |       | 154,0 |       | 112,5 |       | 148,2 | 145,7 |       | 134,4 |       | 138,3 |     |

## 4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

| MAIO |         | CONSUMO DIÁRIO | T. MAX | T. MIN | T. MED | T. NOR | TMED-TNOR | DESV TEMP | CONSUMO DIÁRIO<br>TEMP. NORMAL |
|------|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------------------------------|
| DIA  | D. SEM. |                |        |        |        |        |           |           |                                |
| 1    | QUI     | 114,8          | 22,0   | 12,0   | 17,0   | 16,0   | 1,0       | 2,037     | 116,1                          |
| 2    | SEX     | 128,0          | 21,4   | 14,2   | 17,8   | 16,0   | 1,8       | 1,971     | 129,5                          |
| 3    | SAB     | 120,0          | 19,8   | 14,8   | 17,3   | 16,1   | 1,2       | 1,786     | 121,3                          |
| 4    | DOM     | 112,3          | 20,0   | 14,3   | 17,2   | 16,2   | 1,0       | 1,592     | 113,4                          |
| 5    | SEG     | 133,0          | 20,6   | 13,7   | 17,2   | 16,2   | 0,9       | 1,431     | 134,1                          |
| 6    | TER     | 134,8          | 21,1   | 12,7   | 16,9   | 16,3   | 0,6       | 1,236     | 135,7                          |
| 7    | QUA     | 135,8          | 22,3   | 13,8   | 18,1   | 16,3   | 1,7       | 1,350     | 136,4                          |
| 8    | QUI     | 135,8          | 19,8   | 13,3   | 16,6   | 16,4   | 0,2       | 1,064     | 136,3                          |
| 9    | SEX     | 137,6          | 20,4   | 14,2   | 17,3   | 16,5   | 0,9       | 1,013     | 138,0                          |
| 10   | SAB     | 120,6          | 19,7   | 12,6   | 16,2   | 16,5   | -0,4      | 0,686     | 120,9                          |
| 11   | DOM     | 113,1          | 20,2   | 11,3   | 15,8   | 16,6   | -0,8      | 0,329     | 113,2                          |
| 12   | SEG     | 137,7          | 20,2   | 12,1   | 16,2   | 16,6   | -0,5      | 0,142     | 137,7                          |
| 13   | TER     | 141,5          | 19,9   | 13,4   | 16,7   | 16,7   | 0,0       | 0,108     | 141,5                          |
| 14   | QUA     | 138,8          | 20,1   | 11,4   | 15,8   | 16,7   | -1,0      | -0,148    | 138,8                          |
| 15   | QUI     | 136,6          | 21,5   | 11,8   | 16,7   | 16,8   | -0,1      | -0,141    | 136,6                          |
| 16   | SEX     | 137,3          | 26,6   | 14,0   | 20,3   | 16,8   | 3,5       | 0,725     | 137,4                          |
| 17   | SAB     | 119,9          | 27,3   | 15,5   | 21,4   | 16,9   | 4,5       | 1,631     | 120,0                          |
| 18   | DOM     | 114,8          | 21,5   | 15,7   | 18,6   | 17,0   | 1,6       | 1,631     | 115,0                          |
| 19   | SEG     | 135,2          | 22,5   | 14,7   | 18,6   | 17,1   | 1,6       | 1,612     | 135,4                          |
| 20   | TER     | 136,6          | 23,5   | 14,8   | 19,2   | 17,1   | 2,0       | 1,710     | 136,8                          |
| 21   | QUA     | 138,1          | 24,0   | 15,3   | 19,7   | 17,2   | 2,4       | 1,882     | 137,7                          |
| 22   | QUI     | 136,9          | 24,6   | 15,3   | 20,0   | 17,3   | 2,6       | 2,062     | 136,4                          |
| 23   | SEX     | 137,3          | 25,8   | 14,5   | 20,2   | 17,4   | 2,7       | 2,222     | 136,5                          |
| 24   | SAB     | 121,0          | 26,5   | 15,3   | 20,9   | 17,5   | 3,4       | 2,498     | 119,9                          |
| 25   | DOM     | 113,2          | 24,3   | 14,2   | 19,3   | 17,7   | 1,6       | 2,282     | 112,4                          |
| 26   | SEG     | 135,7          | 23,8   | 14,0   | 18,9   | 17,8   | 1,1       | 2,006     | 135,3                          |
| 27   | TER     | 140,0          | 25,7   | 14,2   | 20,0   | 17,9   | 2,1       | 2,016     | 139,5                          |
| 28   | QUA     | 142,4          | 28,7   | 14,0   | 21,4   | 18,0   | 3,3       | 2,329     | 140,8                          |
| 29   | QUI     | 143,4          | 32,3   | 17,0   | 24,7   | 18,2   | 6,5       | 3,325     | 140,1                          |
| 30   | SEX     | 146,6          | 28,8   | 17,9   | 23,4   | 18,3   | 5,0       | 3,737     | 142,4                          |
| 31   | SAB     | 129,2          | 30,1   | 17,1   | 23,6   | 18,5   | 5,2       | 4,076     | 124,9                          |

| JUNHO |         | CONSUMO DIÁRIO | T. MAX | T. MIN | T. MED | T. NOR | TMED-TNOR | DESV TEMP | CONSUMO DIÁRIO |
|-------|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------------|
| DIA   | D. SEM. |                |        |        |        |        |           |           | TEMP. NORMAL   |
| 1     | DOM     | 118,0          | 25,8   | 16,5   | 21,2   | 18,6   | 2,6       | 3,712     | 114,7          |
| 2     | SEG     | 140,9          |        |        |        | 18,7   |           | 3,282     | 137,7          |
| 3     | TER     | 142,5          |        |        |        | 18,9   |           | 2,842     | 140,0          |
| 4     | QUA     | 142,8          |        |        |        | 19,0   |           | 2,421     | 140,6          |
| 5     | QUI     | 142,0          |        |        |        | 19,2   |           | 2,036     | 140,6          |
| 6     | SEX     | 141,8          |        |        |        | 19,3   |           | 1,695     | 140,6          |
| 7     | SAB     | 121,2          |        |        |        | 19,4   |           | 1,399     | 120,4          |
| 8     | DOM     | 110,5          |        |        |        | 19,6   |           | 1,146     | 109,9          |
| 9     | SEG     | 129,4          |        |        |        | 19,7   |           | 0,871     | 128,9          |
| 10    | TER     | 113,2          |        |        |        | 19,8   |           | 0,662     | 112,8          |
| 11    | QUA     | 141,9          |        |        |        | 19,9   |           | 0,503     | 141,4          |
| 12    | QUI     | 143,5          |        |        |        | 20,0   |           | 0,382     | 143,2          |
| 13    | SEX     | 141,2          |        |        |        | 20,1   |           | 0,291     | 140,9          |
| 14    | SAB     | 121,9          |        |        |        | 20,2   |           | 0,221     | 121,8          |
| 15    | DOM     | 112,1          |        |        |        | 20,3   |           | 0,168     | 112,0          |
| 16    | SEG     | 141,1          |        |        |        | 20,4   |           | 0,128     | 141,0          |
| 17    | TER     | 143,2          |        |        |        | 20,5   |           | 0,097     | 143,2          |
| 18    | QUA     | 142,5          |        |        |        | 20,6   |           | 0,074     | 142,5          |
| 19    | QUI     | 113,5          |        |        |        | 20,7   |           | 0,056     | 113,4          |
| 20    | SEX     | 136,3          |        |        |        | 20,7   |           | 0,043     | 136,3          |
| 21    | SAB     | 124,1          |        |        |        | 20,8   |           | 0,032     | 124,0          |
| 22    | DOM     | 111,6          |        |        |        | 20,9   |           | 0,000     | 111,6          |
| 23    | SEG     | 139,4          |        |        |        | 20,9   |           | 0,000     | 139,4          |
| 24    | TER     | 136,4          |        |        |        | 21,0   |           | 0,000     | 136,4          |
| 25    | QUA     | 146,5          |        |        |        | 21,1   |           | 0,000     | 146,5          |
| 26    | QUI     | 146,5          |        |        |        | 21,1   |           | 0,000     | 146,5          |
| 27    | SEX     | 146,5          |        |        |        | 21,2   |           | 0,000     | 146,5          |
| 28    | SAB     | 126,7          |        |        |        | 21,3   |           | 0,000     | 126,7          |
| 29    | DOM     | 114,6          |        |        |        | 21,3   |           | 0,000     | 114,6          |
| 30    | SEG     | 143,5          |        |        |        | 21,4   |           | 0,000     | 143,5          |

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão