

OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

SÍNTESE

	2026	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	54 941	3,6%
<i>Evolução corr. temp. e dias úteis</i>		4,1%

2026	CONSUMO MENSAL					CONSUMO MENSAL		
	previsão jan 25		última previsão			CORRIGIDO DA TEMP.		
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %	GWh	Evo %	Desv %
JAN	5318,0	6,0	5410,9	7,9	1,7	5467,3	4,7	2,8
FEV	4536,4	2,8	4638,6	5,2	2,3	4752,5	5,1	4,8
MAR	4718,8	1,3	4758,4	2,1	0,8	4761,2	3,3	0,9
ABR	4138,8	3,8	4185,1	4,9	1,1	4185,1	3,6	1,1
MAI	4119,2	1,2	4168,4	2,4	1,2	4168,4	2,6	1,2
JUN	4109,5	0,0	4162,7	1,3	1,3	4162,7	3,3	1,3
JUL	4507,7	0,7	4570,0	2,1	1,4	4570,0	3,9	1,4
AGO	4258,2	0,1	4318,7	1,6	1,4	4318,7	3,9	1,4
SET	4280,0	2,8	4347,9	4,4	1,6	4347,9	3,6	1,6
OUT	4450,0	1,6	4524,1	3,3	1,7	4524,1	3,0	1,7
NOV	4670,5	3,1	4752,5	4,9	1,8	4752,5	4,2	1,8
DEZ	5005,2	0,4	5103,5	2,4	2,0	5103,5	2,2	2,0


março 2026

REN 

1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2025			ANO DE 2026			ANO DE 2027		
		VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE
		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)	
JAN	CONSUMO MENSAL	5015,4	2,3		5410,9	7,9	>	5549,2	2,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5222,6	1,6		5467,3	4,7	>	5549,2	1,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	177,8	1,8	29,4	187,8	5,6	29,1	192,6	2,6	28,8
FEV	CONSUMO MENSAL	4410,9	3,3		4638,6	5,2	>	4802,2	3,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9426,2	2,7		10049,5	6,6	>	10351,4	3,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4520,5	0,2		4752,5	5,1	>	4802,2	1,0	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9743,0	1,0		10219,7	4,9	>	10351,4	1,3	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	168,8	2,8	26,8	178,5	5,7	26,6	182,1	2,0	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3			5,7	>		2,3	
MAR	CONSUMO MENSAL	4660,0	3,0	>	4758,4	2,1	>	4910,1	3,2	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	14086,2	2,8	>	14807,9	5,1	>	15261,6	3,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4610,6	1,8	>	4761,2	3,3	>	4910,1	3,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14353,6	1,2	>	14980,9	4,4	>	15261,6	1,9	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,3	1,6	29,3	162,4	3,2	29,3	169,0	4,1	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		4,9	>		2,9	
ABR	CONSUMO MENSAL	3988,6	1,1	>	4185,1	4,9	>	4398,1	5,1	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	18074,8	2,4	>	18993,0	5,1	>	19659,7	3,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4039,3	2,0	>	4185,1	3,6	>	4398,1	5,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18392,9	1,4	>	19166,0	4,2	>	19659,7	2,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,2	3,5	27,8	148,8	2,4	28,1	154,3	3,7	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3	>		4,3	>		3,1	
MAI	CONSUMO MENSAL	4069,6	-0,1	>	4168,4	2,4	>	4306,7	3,3	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	22144,4	2,0	>	23161,4	4,6	>	23966,3	3,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4061,6	-0,1	>	4168,4	2,6	>	4306,7	3,3	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22454,5	1,1	>	23334,3	3,9	>	23966,3	2,7	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	0,0	29,4	144,2	4,4	28,9	149,2	3,5	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		1,9	>		4,3	>		3,1	
JUN	CONSUMO MENSAL	4109,1	4,3	>	4162,7	1,3	>	4343,3	4,3	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	26253,5	2,3	>	27324,1	4,1	>	28309,6	3,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4031,1	3,1	>	4162,7	3,3	>	4343,3	4,3	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26485,6	1,4	>	27497,1	3,8	>	28309,6	3,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	143,8	3,1	28,0	149,4	3,9	27,9	153,9	3,0	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		4,3	>		3,1	
JUL	CONSUMO MENSAL	4477,4	3,8	>	4570,0	2,1	>	4717,8	3,2	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	30731,0	2,5	>	31894,1	3,8	>	33027,3	3,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4396,9	2,4	>	4570,0	3,9	>	4717,8	3,2	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30882,5	1,6	>	32067,0	3,8	>	33027,3	3,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,7	2,0	29,6	154,8	4,1	29,5	160,2	3,5	29,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		4,2	>		3,2	
AGO	CONSUMO MENSAL	4252,7	3,3	>	4318,7	1,6	>	4507,1	4,4	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34983,6	2,6	>	36212,8	3,5	>	37534,4	3,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4156,5	2,2	>	4318,7	3,9	>	4507,1	4,4	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	35039,0	1,6	>	36385,8	3,8	>	37534,4	3,2	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,5	1,9	29,8	145,8	4,5	29,6	151,5	3,9	29,7
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		4,3	>		3,3	
SET	CONSUMO MENSAL	4163,9	2,2	>	4347,9	4,4	>	4500,7	3,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	39147,6	2,6	>	40560,7	3,6	>	42035,1	3,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4196,9	2,4	>	4347,9	3,6	>	4500,7	3,5	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	39235,9	1,7	>	40733,6	3,8	>	42035,1	3,2	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,8	1,4	28,6	153,3	4,4	28,4	158,7	3,5	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		4,3	>		3,3	
OUT	CONSUMO MENSAL	4379,7	1,2	>	4524,1	3,3	>	4651,6	2,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	43527,3	2,4	>	45084,8	3,6	>	46686,7	3,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4392,6	1,3	>	4524,1	3,0	>	4651,6	2,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	43628,5	1,7	>	45257,7	3,7	>	46686,7	3,2	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,9	1,7	29,5	155,5	4,4	29,1	160,8	3,5	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		4,3	>		3,3	
NOV	CONSUMO MENSAL	4528,9	6,4	>	4752,5	4,9	>	4945,7	4,1	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	48056,1	2,8	>	49837,3	3,7	>	51632,5	3,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4559,2	2,4	>	4752,5	4,2	>	4945,7	4,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	48187,7	1,7	>	50010,2	3,8	>	51632,5	3,2	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	161,2	2,1	28,3	167,4	3,9	28,4	173,3	3,5	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		4,3	>		3,3	
DEZ	CONSUMO MENSAL	4984,0	7,0	>	5103,5	2,4	>	5327,6	4,4	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	53040,1	3,2	>	54940,8	3,6	>	56960,0	3,7	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4994,9	5,5	>	5103,5	2,2	>	5327,6	4,4	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	53182,7	2,1	>	55113,7	3,6	>	56960,0	3,3	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	173,6	4,8	28,8	178,2	2,7	28,6	183,2	2,8	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2	>		4,1	>		3,3	

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2026



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2026

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	143,3	150,6	130,3	156,5	112,5	143,1	153,0	139,6	146,1	152,5	111,9	147,9
2	155,9	176,8	162,7	156,5	109,0	145,6	155,8	124,4	146,1	152,5	157,0	182,4
3	148,5	184,2	168,3	128,9	113,6	145,6	155,8	152,0	153,3	131,1	159,6	182,3
4	141,2	185,9	168,6	123,9	145,2	116,4	134,7	154,1	153,3	119,9	159,6	182,3
5	172,8	178,1	166,8	117,5	145,7	135,1	121,6	154,1	131,0	108,5	162,2	163,3
6	186,6	177,7	167,0	131,7	145,7	125,1	154,1	149,7	119,2	148,9	162,2	150,3
7	188,2	164,7	144,9	154,7	143,5	114,3	155,8	149,7	149,5	152,5	141,1	168,3
8	192,5	152,9	133,6	154,7	143,5	142,4	155,8	133,9	153,3	152,3	130,3	155,6
9	182,3	180,1	168,2	149,9	124,9	146,2	155,4	124,5	153,3	152,3	161,0	185,0
10	162,2	184,1	167,0	149,9	113,1	117,3	155,4	148,1	155,1	131,9	162,2	182,5
11	156,4	183,6	167,0	129,0	144,0	147,8	133,6	149,7	155,1	120,7	162,2	182,5
12	180,5	173,4	161,4	117,4	143,5	149,6	120,9	149,7	132,7	147,6	168,4	159,4
13	182,9	178,5	161,3	149,5	143,5	126,7	152,4	141,9	121,6	152,3	168,4	148,6
14	179,1	155,9	140,8	149,9	144,1	117,0	155,4	141,9	150,9	152,3	147,6	181,7
15	187,9	151,4	127,7	149,9	144,1	147,3	155,4	120,7	155,1	155,3	135,4	182,5
16	185,8	167,8	160,0	148,2	124,5	149,6	153,4	121,0	155,1	155,3	167,3	182,5
17	165,9	150,4	161,3	148,2	113,2	149,6	153,4	142,8	153,1	133,9	168,4	179,7
18	157,4	176,6	161,3	129,6	141,5	149,2	132,8	141,9	153,1	121,7	168,4	179,7
19	185,0	172,9	160,0	117,5	144,1	149,2	121,5	141,9	132,0	153,7	171,5	156,6
20	193,9	168,7	160,0	146,6	144,1	129,9	150,9	142,1	120,3	155,3	171,5	148,9
21	192,9	146,3	139,3	148,2	143,7	116,8	153,4	142,1	149,1	155,3	150,8	178,1
22	195,5	133,3	125,2	148,2	143,7	146,0	153,4	127,7	153,1	158,9	138,0	179,7
23	196,9	155,4	157,9	142,6	123,9	149,2	154,9	117,7	153,1	158,9	172,7	179,7
24	174,4	162,1	160,0	142,6	112,2	142,8	154,9	137,8	151,6	138,2	171,5	141,8
25	160,3	163,5	160,0	113,0	142,5	153,0	134,1	142,1	151,6	130,2	171,5	127,7
26	187,4	155,2	156,5	110,0	143,7	153,0	122,3	142,1	130,6	156,1	175,6	123,4
27	187,2	166,4	156,5	139,9	143,7	132,4	152,3	144,7	119,1	158,9	175,6	141,0
28	171,0	142,3	135,0	142,6	145,6	119,7	154,9	144,7	147,5	158,9	154,7	161,3
29	172,7		119,9	142,6	145,6	149,9	154,9	128,9	151,6	159,6	143,6	162,5
30	172,8		153,4	145,7	125,9	153,0	154,1	120,1	151,6	159,6	162,3	162,5
31	152,0		156,5		114,8		154,1	147,1		138,9		144,1

Ano de 2027

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	131,0	186,2	169,5	162,0	116,0	150,7	158,4	131,0	151,2	157,8	126,9	153,1
2	136,8	184,7	174,8	160,1	117,6	150,7	161,2	157,4	151,2	157,4	162,6	188,8
3	153,7	184,7	174,8	136,5	150,3	150,7	139,4	159,5	158,7	124,1	165,3	188,7
4	188,6	184,7	174,8	124,8	150,8	151,3	125,8	159,5	135,6	141,7	165,3	169,1
5	189,9	187,0	172,8	157,8	150,8	129,5	159,5	159,5	123,3	128,2	167,9	155,5
6	189,9	161,7	149,9	160,1	150,8	118,3	161,2	155,0	154,8	154,2	146,1	189,7
7	189,9	150,8	138,2	160,1	148,5	147,4	161,2	138,6	158,7	157,8	134,9	188,7
8	194,2	174,4	174,0	160,1	129,3	151,3	161,2	128,9	158,7	157,7	166,7	161,1
9	169,2	139,7	172,8	155,2	117,0	151,3	160,9	153,3	158,7	136,5	167,9	191,5
10	159,3	187,0	172,8	133,6	149,0	121,4	138,2	155,0	160,6	125,0	167,9	188,9
11	188,3	187,0	172,8	121,5	148,5	145,0	125,2	155,0	137,4	152,8	167,9	165,0
12	194,2	184,0	167,0	154,8	148,5	131,7	157,7	155,0	125,9	157,7	174,3	153,9
13	194,2	159,5	145,7	155,2	148,5	118,0	160,9	146,9	156,2	157,7	152,8	188,1
14	194,2	146,9	132,1	155,2	149,2	152,5	160,9	134,4	160,6	157,7	140,1	188,9
15	196,5	182,1	165,6	155,2	128,8	154,9	160,9	125,8	160,6	160,7	173,2	188,9
16	168,5	184,0	167,0	153,4	117,1	154,9	158,8	147,8	160,6	138,6	174,3	188,9
17	158,7	184,0	167,0	134,2	146,5	154,9	137,4	146,9	158,5	125,9	174,3	186,0
18	195,7	184,0	167,0	121,6	149,2	154,4	125,8	146,9	136,7	159,1	174,3	162,1
19	196,5	177,6	165,7	151,7	149,2	134,5	156,2	146,9	124,5	160,7	177,5	154,2
20	196,5	153,9	144,2	153,4	149,2	120,9	158,8	147,1	154,3	160,7	156,1	184,4
21	196,5	141,2	129,6	153,4	148,8	151,1	158,8	132,2	158,5	160,7	142,9	186,0
22	191,3	175,9	163,5	153,4	128,3	154,4	158,8	121,9	158,5	164,5	178,8	186,0
23	164,8	177,6	165,7	147,6	116,1	154,4	160,3	142,7	158,5	143,0	177,5	186,0
24	152,2	177,6	165,7	127,4	147,5	147,8	138,8	147,1	156,9	134,8	177,5	146,8
25	189,6	177,6	167,6	111,8	148,8	158,4	126,6	147,1	135,2	161,6	177,5	126,5
26	191,3	174,8	135,0	144,8	148,8	137,1	157,7	147,1	123,3	164,5	181,8	134,9
27	191,3	152,3	129,8	147,6	118,4	123,9	160,3	149,7	152,7	164,5	160,2	166,9
28	191,3	141,4	123,1	147,6	137,8	155,2	160,3	133,4	156,9	164,5	148,6	168,2
29	184,7		137,9	147,6	130,3	158,4	160,3	124,3	156,9	165,3	183,1	168,2
30	160,3		162,0	150,8	118,8	158,4	159,5	151,6	156,9	143,8	181,8	168,2
31	150,6		162,0		148,2		146,6	159,8		134,0		154,7

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

FEVEREIRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	DOM	150,6	15,0	11,9	13,5	11,8	1,6	0,981	153,8
2	SEG	176,8	14,1	7,9	11,0	11,9	-0,9	0,539	178,9
3	TER	184,2	13,8	7,0	10,4	11,9	-1,5	0,054	184,5
4	QUA	185,9	15,2	11,7	13,5	11,9	1,6	0,421	187,5
5	QUI	178,1	16,1	10,9	13,5	11,9	1,6	0,713	180,8
6	SEX	177,7	14,4	8,7	11,6	11,8	-0,3	0,475	179,5
7	SAB	164,7	15,4	8,8	12,1	11,8	0,3	0,433	166,2
8	DOM	152,9	15,1	8,9	12,0	11,8	0,3	0,389	154,1
9	SEG	180,1	15,3	13,9	14,6	11,7	2,9	0,989	183,9
10	TER	184,1	15,5	14,2	14,9	11,7	3,2	1,517	190,2
11	QUA	183,6	15,8	14,0	14,9	11,6	3,3	1,940	191,5
12	QUI	173,4	15,7	11,4	13,6	11,6	2,0	1,948	180,9
13	SEX	178,5	14,3	9,0	11,7	11,6	0,1	1,504	184,5
14	SAB	155,9	14,8	8,7	11,8	11,5	0,2	1,196	160,0
15	DOM	151,4	14,7	9,2	12,0	11,5	0,4	1,010	154,8
16	SEG	167,8	15,7	12,3	14,0	11,5	2,5	1,358	172,8
17	TER	150,4	15,3	11,6	13,5	11,6	1,9	1,486	155,3
18	QUA	176,6	15,1	10,8	13,0	11,6	1,4	1,453	182,3
19	QUI	172,9	14,9	7,7	11,3	11,7	-0,4	1,018	176,9
20	SEX	168,7	15,6	6,6	11,1	11,7	-0,6	0,622	171,0
21	SAB	146,3	18,1	6,7	12,4	11,8	0,6	0,615	148,3
22	DOM	133,3	20,5	8,2	14,4	11,9	2,4	1,053	136,4
23	SEG	155,4	22,4	9,0	15,7	12,0	3,7	1,683	161,3
24	TER	162,1	16,5	11,5	14,0	12,1	1,9	1,728	168,5
25	QUA	163,5	17,4	11,4	14,4	12,3	2,1	1,827	170,3
26	QUI	155,2	19,0	9,5	14,3	12,4	1,9	1,837	161,8
27	SEX	166,4	15,9	9,0	12,5	12,5	-0,1	1,382	171,7
28	SAB	142,3	16,1	7,1	11,6	12,6	-1,0	0,801	144,9

MARÇO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	DOM	130,3	17,6	7,0	12,3	12,8	-0,5	0,496	131,7
2	SEG	162,7				12,9		0,292	163,8
3	TER	168,3				13,0		0,158	168,8
4	QUA	168,6				13,1		0,072	168,8
5	QUI	166,8				13,2		0,018	166,9
6	SEX	167,0				13,3		-0,014	166,9
7	SAB	144,9				13,4		-0,031	144,8
8	DOM	133,6				13,5		-0,040	133,5
9	SEG	168,2				13,6		-0,030	168,1
10	TER	167,0				13,7		-0,023	166,9
11	QUA	167,0				13,8		-0,017	166,9
12	QUI	161,4				13,8		-0,013	161,3
13	SEX	161,3				13,9		-0,010	161,3
14	SAB	140,8				13,9		-0,008	140,8
15	DOM	127,7				14,0		-0,006	127,7
16	SEG	160,0				14,0		-0,004	160,0
17	TER	161,3				14,1		-0,003	161,3
18	QUA	161,3				14,1		-0,003	161,3
19	QUI	160,0				14,1		-0,002	160,0
20	SEX	160,0				14,2		-0,001	160,0
21	SAB	139,3				14,2		-0,001	139,3
22	DOM	125,2				14,2		0,000	125,2
23	SEG	157,9				14,3		0,000	157,9
24	TER	160,0				14,3		0,000	160,0
25	QUA	160,0				14,3		0,000	160,0
26	QUI	156,5				14,3		0,000	156,5
27	SEX	156,5				14,4		0,000	156,5
28	SAB	135,0				14,4		0,000	135,0
29	DOM	119,9				14,4		0,000	119,9
30	SEG	153,4				14,4		0,000	153,4
31	TER	156,5				14,4		0,000	156,5

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão