

OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

SÍNTESE

	2026	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	54 550	2,8%
<i>Evolução corr. temp. e dias úteis</i>		3,5%

abril 2026


REN

2026	CONSUMO MENSAL					CONSUMO MENSAL		
	previsão jan 25		última previsão			CORRIGIDO DA TEMP.		
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %	GWh	Evo %	Desv %
JAN	5318,0	6,0	5407,5	7,8	1,7	5463,8	4,6	2,7
FEV	4536,4	2,8	4585,1	3,9	1,1	4697,6	3,9	3,6
MAR	4718,8	1,3	4633,3	-0,6	-1,8	4690,2	1,7	-0,6
ABR	4138,8	3,8	4135,2	3,7	-0,1	4172,1	3,3	0,8
MAI	4119,2	1,2	4154,0	2,1	0,8	4154,0	2,3	0,8
JUN	4109,5	0,0	4148,6	0,9	1,0	4148,6	2,9	1,0
JUL	4507,7	0,7	4552,5	1,6	1,0	4552,5	3,5	1,0
AGO	4258,2	0,1	4300,4	1,1	1,0	4300,4	3,4	1,0
SET	4280,0	2,8	4327,1	4,0	1,1	4327,1	3,2	1,1
OUT	4450,0	1,6	4503,0	2,8	1,2	4503,0	2,5	1,2
NOV	4670,5	3,1	4728,3	4,4	1,2	4728,3	3,7	1,2
DEZ	5005,2	0,4	5075,4	1,8	1,4	5075,4	1,6	1,4

1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2025			ANO DE 2026			ANO DE 2027		
		VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE
		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)	
JAN	CONSUMO MENSAL	5015,4	2,3		5407,5	7,8	>	5515,2	2,0	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5222,6	1,6		5463,8	4,6	>	5515,2	0,9	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	177,8	1,8	29,4	187,6	5,5	29,1	191,5	2,1	28,8
FEV	CONSUMO MENSAL	4410,9	3,3		4585,1	3,9	>	4745,2	3,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9426,2	2,7		9992,6	6,0	>	10260,4	2,7	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4520,5	0,2		4697,6	3,9	>	4745,2	1,0	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9743,0	1,0		10161,4	4,3	>	10260,4	1,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	168,8	2,8	26,8	176,5	4,6	26,6	180,0	2,0	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3			5,1	>		2,0	
MAR	CONSUMO MENSAL	4660,0	3,0		4633,3	-0,6	>	4864,1	5,0	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	14086,2	2,8		14625,8	3,8	>	15124,5	3,4	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4610,6	1,8		4690,2	1,7	>	4864,1	3,7	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14353,7	1,2		14851,6	3,5	>	15124,5	1,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,3	1,6	29,3	159,5	1,4	29,4	167,3	4,9	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0			3,9	>		2,9	
ABR	CONSUMO MENSAL	3989,0	1,1	>	4135,2	3,7	>	4369,0	5,7	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	18075,2	2,4	>	18761,0	3,8	>	19493,5	3,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4039,6	2,0	>	4172,1	3,3	>	4369,0	4,7	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18393,3	1,4	>	19023,7	3,4	>	19493,5	2,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,2	3,5	27,8	148,3	2,1	28,1	153,3	3,4	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3	>		3,5	>		3,0	
MAI	CONSUMO MENSAL	4067,9	-0,1	>	4154,0	2,1	>	4276,6	3,0	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	22143,1	2,0	>	22915,0	3,5	>	23770,1	3,7	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4059,8	-0,1	>	4154,0	2,3	>	4276,6	3,0	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22453,1	1,1	>	23177,7	3,2	>	23770,1	2,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	0,0	29,4	143,7	4,0	28,9	148,2	3,1	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		1,9	>		3,6	>		3,0	
JUN	CONSUMO MENSAL	4110,4	4,4	>	4148,6	0,9	>	4313,3	4,0	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	26253,5	2,3	>	27063,7	3,1	>	28083,4	3,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4032,4	3,1	>	4148,6	2,9	>	4313,3	4,0	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26485,5	1,4	>	27326,4	3,2	>	28083,4	2,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	143,9	3,2	28,0	148,9	3,5	27,9	152,9	2,7	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		3,6	>		3,0	
JUL	CONSUMO MENSAL	4479,2	3,8	>	4552,5	1,6	>	4683,1	2,9	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	30732,6	2,5	>	31616,2	2,9	>	32766,5	3,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4398,6	2,5	>	4552,5	3,5	>	4683,1	2,9	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30884,1	1,6	>	31878,9	3,2	>	32766,5	2,8	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,8	2,0	29,6	154,2	3,6	29,5	159,0	3,1	29,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		3,6	>		3,0	
AGO	CONSUMO MENSAL	4253,4	3,3	>	4300,4	1,1	>	4472,1	4,0	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34986,1	2,6	>	35916,5	2,7	>	37238,5	3,7	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4157,3	2,2	>	4300,4	3,4	>	4472,1	4,0	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	35041,4	1,6	>	36179,3	3,2	>	37238,5	2,9	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,6	1,9	29,8	145,2	4,0	29,6	150,3	3,6	29,7
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1	>		3,6	>		3,1	
SET	CONSUMO MENSAL	4161,9	2,1	>	4327,1	4,0	>	4463,4	3,1	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	39147,9	2,6	>	40243,7	2,8	>	41701,9	3,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4194,8	2,3	>	4327,1	3,2	>	4463,4	3,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	39236,2	1,7	>	40506,4	3,2	>	41701,9	3,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,7	1,4	28,6	152,5	3,9	28,4	157,3	3,1	28,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,7	>		3,1	
OUT	CONSUMO MENSAL	4381,8	1,3	>	4503,0	2,8	>	4613,6	2,5	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	43529,8	2,4	>	44746,7	2,8	>	46315,5	3,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4394,8	1,3	>	4503,0	2,5	>	4613,6	2,5	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	43630,9	1,7	>	45009,4	3,2	>	46315,5	2,9	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	149,0	1,8	29,5	154,7	3,9	29,1	159,5	3,1	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,7	>		3,1	
NOV	CONSUMO MENSAL	4530,3	6,4	>	4728,3	4,4	>	4903,2	3,7	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	48060,0	2,8	>	49475,0	2,9	>	51218,6	3,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4560,6	2,5	>	4728,3	3,7	>	4903,2	3,7	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	48191,6	1,7	>	49737,7	3,2	>	51218,6	3,0	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	161,3	2,1	28,3	166,6	3,3	28,4	171,8	3,1	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		3,6	>		3,1	
DEZ	CONSUMO MENSAL	4983,8	7,0	>	5075,4	1,8	>	5279,5	4,0	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	53043,8	3,2	>	54550,4	2,8	>	56498,1	3,6	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4994,7	5,5	>	5075,4	1,6	>	5279,5	4,0	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	53186,3	2,1	>	54813,1	3,1	>	56498,1	3,1	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	173,6	4,8	28,8	177,2	2,1	28,6	181,5	2,4	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2	>		3,5	>		3,0	

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2026



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2026

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	143,4	148,9	131,1	150,5	112,0	142,7	152,5	139,0	145,5	151,8	111,4	147,1
2	155,9	174,3	163,6	151,2	108,6	145,1	155,2	123,9	145,5	151,8	156,2	181,5
3	148,5	182,8	158,3	124,5	113,1	145,1	155,2	151,4	152,6	130,6	158,9	181,3
4	141,3	183,5	157,4	119,5	144,7	115,9	134,2	153,4	152,6	119,3	158,9	181,3
5	173,1	175,6	169,2	113,7	145,1	134,6	121,1	153,4	130,4	108,0	161,4	162,4
6	186,9	176,2	171,6	128,0	145,1	124,7	153,5	149,1	118,6	148,3	161,4	149,4
7	188,4	162,3	143,3	150,9	142,9	113,9	155,2	149,1	148,8	151,8	140,4	167,4
8	192,7	150,6	134,7	151,7	142,9	141,9	155,2	133,4	152,6	151,6	129,6	154,8
9	182,5	177,3	167,3	147,9	124,5	145,6	154,8	124,0	152,6	151,6	160,2	184,0
10	162,4	180,7	167,2	148,2	112,7	116,8	154,8	147,5	154,4	131,3	161,4	181,5
11	156,6	180,6	162,1	127,9	143,4	147,3	133,1	149,1	154,4	120,2	161,4	181,5
12	180,7	171,4	161,7	116,5	142,9	149,1	120,5	149,1	132,1	147,0	167,5	158,5
13	183,2	175,3	166,0	148,6	142,9	126,3	151,8	141,3	121,1	151,6	167,5	147,8
14	179,3	153,4	153,1	149,0	143,7	116,6	154,8	141,3	150,1	151,6	146,9	180,8
15	188,2	148,5	131,0	149,1	143,7	146,8	154,8	120,2	154,4	154,6	134,7	181,5
16	186,0	164,6	149,2	147,5	124,0	149,1	152,8	120,4	154,4	154,6	166,5	181,5
17	166,1	149,6	152,5	147,6	112,8	149,1	152,8	142,2	152,4	133,3	167,5	178,7
18	157,6	174,0	158,4	129,1	141,1	148,7	132,3	141,3	152,4	121,1	167,5	178,7
19	185,2	170,3	160,7	117,1	143,7	148,7	121,0	141,3	131,4	153,0	170,6	155,7
20	194,1	168,3	162,3	146,1	143,7	129,5	150,3	141,5	119,7	154,6	170,6	148,1
21	192,8	145,9	138,1	147,7	143,3	116,4	152,8	141,5	148,4	154,6	150,0	177,1
22	195,7	133,1	125,1	147,7	143,3	145,5	152,8	127,2	152,4	158,2	137,3	178,7
23	197,1	153,9	144,9	142,1	123,5	148,7	154,3	117,2	152,4	158,2	171,8	178,7
24	174,4	159,5	145,3	142,1	111,8	142,3	154,3	137,2	150,8	137,5	170,6	141,0
25	160,2	163,0	146,4	112,7	142,1	152,5	133,6	141,5	150,8	129,6	170,6	126,9
26	187,4	155,1	145,5	109,6	143,3	152,5	121,8	141,5	129,9	155,4	174,7	122,7
27	186,8	164,7	144,3	139,4	143,3	131,9	151,7	144,0	118,5	158,2	174,7	140,2
28	169,8	141,6	127,1	142,1	145,1	119,3	154,3	144,0	146,8	158,2	153,9	160,3
29	170,5		112,7	142,1	145,1	149,4	154,3	128,3	150,8	158,9	142,8	161,5
30	170,8		141,2	145,1	125,5	152,5	153,4	119,5	150,8	158,9	161,4	161,5
31	150,2		142,1		114,4		153,4	146,4		138,2		143,3

Ano de 2027

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	130,3	184,2	166,6	160,9	115,2	149,7	157,3	130,0	150,1	156,6	125,8	151,7
2	136,1	182,7	171,8	159,1	116,7	149,7	160,1	156,2	150,1	134,7	161,2	187,2
3	152,9	182,7	171,8	135,6	149,2	149,7	138,4	158,3	157,4	123,1	163,9	187,0
4	187,6	182,7	171,8	124,0	149,7	150,2	124,9	158,3	134,5	140,6	163,9	167,6
5	188,9	184,7	171,4	156,8	149,7	128,6	158,4	158,3	122,3	127,2	166,5	154,1
6	188,9	159,8	148,7	159,1	149,7	117,5	160,1	153,8	153,5	152,9	144,8	188,0
7	188,9	148,9	137,1	159,1	147,4	146,4	160,1	137,6	157,4	156,6	133,7	187,0
8	193,2	172,3	172,6	159,1	128,4	150,2	160,1	127,9	157,4	156,4	165,3	159,6
9	168,3	138,0	171,4	154,1	116,2	150,2	159,7	152,1	157,4	135,4	166,5	189,8
10	158,4	184,7	171,4	132,7	148,0	120,5	137,2	153,8	159,2	124,0	166,5	187,2
11	187,4	184,7	171,4	120,7	147,4	144,0	124,3	153,8	136,2	151,6	166,5	163,5
12	193,2	181,8	165,4	153,8	147,4	130,8	156,6	153,8	124,9	156,4	172,8	152,5
13	193,2	157,5	144,3	154,1	147,4	117,2	159,7	145,8	154,9	156,4	151,5	186,5
14	193,2	145,1	130,9	154,1	148,2	151,4	159,7	133,3	159,2	156,4	138,9	187,2
15	195,4	179,9	164,1	154,1	128,0	153,8	159,7	124,8	159,2	159,4	171,7	187,2
16	167,6	181,8	165,4	152,4	116,3	153,8	157,6	146,6	159,2	137,5	172,8	187,2
17	157,8	181,8	165,4	133,3	145,5	153,8	136,4	145,8	157,2	124,9	172,8	184,4
18	194,6	181,8	165,4	120,8	148,2	153,4	124,8	145,8	135,5	157,8	172,8	160,6
19	195,4	175,9	164,3	150,7	148,2	133,5	155,0	145,8	123,4	159,4	175,9	152,8
20	195,4	152,4	143,1	152,4	148,2	120,1	157,6	145,9	153,1	159,4	154,7	182,7
21	195,4	139,9	128,6	152,4	147,8	150,1	157,6	131,2	157,2	159,4	141,6	184,4
22	190,0	174,2	162,2	152,4	127,4	153,4	157,6	120,9	157,2	163,2	177,2	184,4
23	163,7	175,9	164,3	146,6	115,3	153,4	159,1	141,6	157,2	141,8	175,9	184,4
24	151,1	175,9	164,3	126,5	146,5	146,8	137,8	145,9	155,6	133,7	175,9	145,4
25	188,3	175,9	166,3	111,1	147,8	157,3	125,6	145,9	134,0	160,2	175,9	125,3
26	190,0	171,8	134,1	143,8	147,8	136,1	156,5	145,9	122,3	163,2	180,2	133,6
27	190,0	149,7	129,0	146,6	117,6	123,1	159,1	148,6	151,4	163,2	158,8	165,4
28	190,0	138,9	122,3	146,6	136,8	154,1	159,1	132,4	155,6	163,2	147,3	166,6
29	182,7		137,0	146,6	129,4	157,3	159,1	123,3	155,6	163,9	181,5	166,6
30	158,5		160,9	149,7	118,0	157,3	158,3	150,4	155,6	142,6	180,2	166,6
31	148,9		160,9		147,2		145,5	158,5		132,9		153,2

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

MARÇO		CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
DIA	D. SEM.								
1	DOM	131,1	17,6	7,0	12,3	12,8	-0,5	0,496	132,5
2	SEG	163,6	16,8	10,4	13,6	12,9	0,7	0,547	165,6
3	TER	158,3	20,8	11,5	16,2	13,0	3,1	1,169	162,5
4	QUA	157,4	20,1	11,3	15,7	13,1	2,6	1,506	162,9
5	QUI	169,2	14,9	8,3	11,6	13,2	-1,6	0,751	172,1
6	SEX	171,6	14,2	7,7	11,0	13,3	-2,4	-0,003	171,6
7	SAB	143,3	16,7	7,1	11,9	13,4	-1,5	-0,370	142,1
8	DOM	134,7	16,1	8,2	12,2	13,5	-1,4	-0,610	132,9
9	SEG	167,3	12,9	7,7	10,3	13,6	-3,3	-1,258	162,8
10	TER	167,2	15,9	7,1	11,5	13,7	-2,2	-1,479	161,9
11	QUA	162,1	17,9	8,8	13,4	13,8	-0,4	-1,220	157,9
12	QUI	161,7	18,7	9,0	13,9	13,8	0,0	-0,918	158,6
13	SEX	166,0	16,5	9,0	12,8	13,9	-1,1	-0,966	162,6
14	SAB	153,1	14,5	11,3	12,9	13,9	-1,0	-0,979	149,9
15	DOM	131,0	17,8	9,2	13,5	14,0	-0,5	-0,857	128,7
16	SEG	149,2	23,3	10,3	16,8	14,0	2,8	0,016	149,2
17	TER	152,5	23,1	11,3	17,2	14,1	3,1	0,766	155,0
18	QUA	158,4	20,0	13,3	16,7	14,1	2,6	1,194	162,6
19	QUI	160,7	18,9	12,8	15,9	14,1	1,7	1,318	165,2
20	SEX	162,3	18,4	13,0	15,7	14,2	1,5	1,369	166,9
21	SAB	138,1	19,5	12,7	16,1	14,2	1,9	1,496	142,4
22	DOM	125,1	18,9	10,8	14,9	14,2	0,6	1,286	128,4
23	SEG	144,9	24,0	10,5	17,3	14,3	3,0	1,695	150,0
24	TER	145,3	22,4	12,6	17,5	14,3	3,2	2,059	151,4
25	QUA	146,4	22,5	10,5	16,5	14,3	2,2	2,090	152,6
26	QUI	145,5	21,8	11,1	16,5	14,3	2,1	2,097	151,1
27	SEX	144,3	20,9	11,1	16,0	14,4	1,7	1,990	149,8
28	SAB	127,1	22,6	10,9	16,8	14,4	2,4	2,084	131,9
29	DOM	112,7	20,0	9,4	14,7	14,4	0,3	1,658	116,3
30	SEG	141,2	20,8	10,2	15,5	14,4	1,1	1,524	145,3
31	TER	142,1	24,8	12,5	18,7	14,4	4,2	2,173	147,4

ABRIL	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO
DIA	D. SEM.							TEMP. NORMAL
1	QUA	150,5			14,4		2,414	156,0
2	QUI	151,2			14,4		2,406	156,0
3	SEX	124,5			14,5		2,257	128,5
4	SAB	119,5			14,5		2,037	123,6
5	DOM	113,7			14,5		1,791	117,2
6	SEG	128,0			14,5		1,543	131,3
7	TER	150,9			14,5		1,309	154,2
8	QUA	151,7			14,5		0,995	154,2
9	QUI	147,9			14,6		0,756	149,4
10	SEX	148,2			14,6		0,574	149,4
11	SAB	127,9			14,6		0,437	128,7
12	DOM	116,5			14,7		0,332	117,0
13	SEG	148,6			14,7		0,252	149,1
14	TER	149,0			14,7		0,192	149,4
15	QUA	149,1			14,8		0,146	149,4
16	QUI	147,5			14,9		0,111	147,7
17	SEX	147,6			14,9		0,084	147,7
18	SAB	129,1			15,0		0,064	129,2
19	DOM	117,1			15,0		0,049	117,1
20	SEG	146,1			15,1		0,037	146,1
21	TER	147,7			15,2		0,000	147,7
22	QUA	147,7			15,3		0,000	147,7
23	QUI	142,1			15,3		0,000	142,1
24	SEX	142,1			15,4		0,000	142,1
25	SAB	112,7			15,5		0,000	112,7
26	DOM	109,6			15,6		0,000	109,6
27	SEG	139,4			15,7		0,000	139,4
28	TER	142,1			15,7		0,000	142,1
29	QUA	142,1			15,8		0,000	142,1
30	QUI	145,1			15,9		0,000	145,1

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão