

OGGS-DE

PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

SÍNTESE

	2026	Evolução
CONSUMO TOTAL [GWh]	54 636	3,0%
<i>Evolução corr. temp. e dias úteis</i>		2,6%

2026	CONSUMO MENSAL					CONSUMO MENSAL		
	previsão jan 26		última previsão			CORRIGIDO DA TEMP.		
	GWh	Evo %	GWh	Evo %	Desv %	GWh	Evo %	Desv %
JAN	5318,0	6,0	5397,3	7,6	1,5	5453,5	4,4	2,5
FEV	4536,4	2,8	4576,3	3,7	0,9	4688,6	3,7	3,4
MAR	4718,8	1,3	4624,1	-0,8	-2,0	4681,1	1,5	-0,8
ABR	4138,8	3,8	4079,1	2,3	-1,4	4152,2	2,8	0,3
MAI	4119,2	1,2	4220,4	3,7	2,5	4171,0	2,7	1,3
JUN	4109,5	0,0	4229,5	2,9	2,9	4149,9	2,9	1,0
JUL	4507,7	0,7	4612,5	2,9	2,3	4498,2	2,2	-0,2
AGO	4258,2	0,1	4298,4	1,0	0,9	4230,4	1,7	-0,7
SET	4280,0	2,8	4448,3	6,8	3,9	4350,2	3,7	1,6
OUT	4450,0	1,6	4460,5	1,9	0,2	4454,4	1,5	0,1
NOV	4670,5	3,1	4674,7	3,3	0,1	4674,7	2,6	0,1
DEZ	5005,2	0,4	5014,5	0,7	0,2	5014,5	0,5	0,2


outubro 2026

REN 

1 EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA

		ANO DE 2025			ANO DE 2026			ANO DE 2027		
		VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE	VALOR	TAXA	DUE
		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)		(GWH)	(%)	
JAN	CONSUMO MENSAL	5015,4	2,3		5397,3	7,6	>	5442,7	0,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	5222,6	1,6		5453,5	4,4	>	5442,7	-0,2	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	177,8	1,8	29,4	187,3	5,3	29,1	189,0	0,9	28,8
FEV	CONSUMO MENSAL	4410,9	3,3		4576,3	3,7	>	4679,7	2,3	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	9426,2	2,7		9973,6	5,8	>	10122,4	1,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4520,5	0,2		4688,6	3,7	>	4679,7	-0,2	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	9743,0	1,0		10142,1	4,1	>	10122,4	-0,2	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	168,8	2,8	26,8	176,2	4,4	26,6	177,5	0,7	26,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3			4,9	>		0,8	
MAR	CONSUMO MENSAL	4660,0	3,0		4624,1	-0,8	>	4776,6	3,3	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	14086,2	2,8		14597,7	3,6	>	14899,1	2,1	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4610,6	1,8		4681,1	1,5	>	4776,6	2,0	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	14353,7	1,2		14823,2	3,3	>	14899,1	0,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	157,3	1,6	29,3	159,2	1,2	29,4	164,5	3,3	29,0
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0			3,7	>		1,6	
ABR	CONSUMO MENSAL	3989,0	1,1		4079,1	2,3	>	4308,1	5,6	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	18075,2	2,4		18676,8	3,3	>	19207,2	2,8	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4039,6	2,0		4152,2	2,8	>	4308,1	3,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	18393,3	1,4		18975,3	3,2	>	19207,2	1,2	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	145,2	3,5	27,8	147,7	1,7	28,1	151,1	2,3	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,3			3,3	>		1,8	
MAI	CONSUMO MENSAL	4067,9	-0,1		4220,4	3,7	>	4204,0	-0,4	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	22143,1	2,0		22897,2	3,4	>	23411,2	2,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4059,8	-0,1		4171,0	2,7	>	4204,0	0,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	22453,1	1,1		23146,3	3,1	>	23411,2	1,1	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	138,2	0,0	29,4	142,9	3,4	29,2	145,9	2,1	28,8
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		1,9			3,3	>		1,8	
JUN	CONSUMO MENSAL	4109,9	4,3		4229,5	2,9	>	4228,5	0,0	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	26253,0	2,3		27126,7	3,3	>	27639,7	1,9	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4031,9	3,1		4149,9	2,9	>	4228,5	1,9	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	26485,0	1,4		27296,2	3,1	>	27639,7	1,3	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	143,9	3,1	28,0	147,3	2,4	28,2	149,8	1,7	28,2
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1			3,1	>		1,8	
JUL	CONSUMO MENSAL	4481,8	3,9		4612,5	2,9	>	4573,7	-0,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	30734,8	2,5		31739,2	3,3	>	32213,4	1,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4401,3	2,5		4498,2	2,2	>	4573,7	1,7	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	30886,3	1,6		31794,4	2,9	>	32213,4	1,3	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,9	2,1	29,6	151,4	1,7	29,7	155,4	2,6	29,4
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1			2,9	>		1,9	
AGO	CONSUMO MENSAL	4254,0	3,3		4298,4	1,0	>	4367,7	1,6	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	34988,9	2,6		36037,6	3,0	>	36581,1	1,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4157,8	2,2		4230,4	1,7	>	4367,7	3,2	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	35044,1	1,6		36024,9	2,8	>	36581,1	1,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	139,5	1,9	29,8	142,4	2,1	29,7	147,0	3,2	29,7
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,1			2,8	>		2,1	
SET	CONSUMO MENSAL	4163,6	2,2		4448,3	6,8	>	4384,2	-1,4	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	39152,5	2,6		40485,9	3,4	>	40965,3	1,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4196,6	2,4		4350,2	3,7	>	4384,2	0,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	39240,7	1,7		40375,0	2,9	>	40965,3	1,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	146,8	1,4	28,6	151,7	3,3	28,7	154,7	2,0	28,3
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0			2,9	>		2,1	
OUT	CONSUMO MENSAL	4377,1	1,1	>	4460,5	1,9	>	4522,3	1,4	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	43529,6	2,4	>	44946,4	3,3	>	45487,6	1,2	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4390,1	1,2	>	4454,4	1,5	>	4522,3	1,5	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	43630,8	1,7	>	44829,4	2,7	>	45487,6	1,5	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	148,8	1,7	29,5	153,1	2,9	29,1	156,4	2,2	28,9
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		2,9	>		2,1	
NOV	CONSUMO MENSAL	4525,9	6,3	>	4674,7	3,3	>	4803,5	2,8	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	48055,5	2,8	>	49621,0	3,3	>	50291,1	1,4	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4556,2	2,4	>	4674,7	2,6	>	4803,5	2,8	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	48187,0	1,7	>	49504,1	2,7	>	50291,1	1,6	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	161,1	2,1	28,3	164,7	2,2	28,4	168,3	2,2	28,5
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,0	>		2,8	>		2,1	
DEZ	CONSUMO MENSAL	4980,6	6,9	>	5014,5	0,7	>	5168,7	3,1	
	CONSUMO MENSAL ACUMULADO	53036,1	3,2	>	54635,5	3,0	>	55459,8	1,5	
	CONSUMO CORRIGIDO DA TEMPER	4991,6	5,4	>	5014,5	0,5	>	5168,7	3,1	
	CONS ACUMULADO CORR DA TEMP	53178,6	2,1	>	54518,6	2,5	>	55459,8	1,7	
	CONSUMO MEDIO EM DIA UTIL	173,5	4,8	28,8	175,1	0,9	28,6	177,7	1,5	29,1
	EVOL ACUM CORR TEMP E NUM DU		2,2	>		2,6	>		2,0	

2 PONTA MENSAL - ANO DE 2026



3 CONSUMO TOTAL REFERIDO À PRODUÇÃO LÍQUIDA - VALORES DIÁRIOS

Ano de 2026

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	143,1	148,5	131,0	141,1	120,4	142,4	159,6	136,1	141,2	151,7	110,2	145,3
2	155,6	173,8	163,5	138,8	119,6	145,6	166,0	127,5	145,1	151,4	154,5	179,3
3	148,4	182,7	158,2	122,9	115,4	142,3	170,8	147,4	153,5	130,0	157,1	179,2
4	140,9	183,2	157,1	116,0	135,7	125,3	151,7	151,4	160,0	118,7	157,1	179,2
5	172,3	175,1	168,9	103,4	143,1	131,5	143,5	149,1	138,6	107,3	159,7	160,6
6	186,1	176,0	170,7	127,2	141,8	123,8	163,4	149,9	128,6	147,2	159,7	147,7
7	188,1	162,3	142,7	149,5	141,4	115,7	159,5	150,1	149,7	150,6	138,9	165,4
8	192,7	150,5	134,1	149,8	145,0	137,6	157,3	136,3	155,0	150,1	128,3	153,0
9	182,4	177,2	166,6	144,6	130,0	140,9	154,7	127,1	152,0	150,1	158,5	181,9
10	162,1	180,7	166,7	143,6	120,1	125,1	150,2	142,3	149,4	129,9	159,7	179,4
11	156,4	180,7	161,6	126,7	142,6	146,4	130,5	145,9	152,0	118,9	159,7	179,4
12	180,5	171,1	161,5	119,8	144,8	154,0	121,4	147,1	137,4	145,4	165,6	156,7
13	182,9	175,0	165,6	149,1	142,8	136,4	145,7	148,9	131,9	150,0	165,6	146,1
14	179,0	153,0	152,2	152,0	138,5	126,1	148,5	148,3	155,9	150,0	145,2	178,6
15	188,0	148,4	130,5	148,7	141,0	149,7	148,9	130,5	157,2	152,9	133,2	179,4
16	185,8	164,4	148,8	143,4	121,9	147,7	150,5	127,1	153,2	152,9	164,6	179,4
17	165,8	149,5	151,6	141,8	115,2	151,2	149,3	145,8	151,9	131,9	165,6	176,6
18	157,2	174,0	157,6	123,8	136,2	151,7	133,0	149,7	151,9	119,8	165,6	176,6
19	184,5	170,0	160,2	115,5	146,6	151,5	124,0	147,4	136,0	151,4	168,6	153,8
20	194,1	167,6	161,7	138,2	142,7	134,5	148,7	145,2	130,1	152,9	168,6	146,3
21	192,6	145,3	137,7	146,6	144,3	128,8	152,4	135,6	156,2	152,9	148,2	175,0
22	195,5	132,5	125,1	140,7	146,6	155,8	152,5	123,1	160,3	156,5	135,7	176,6
23	196,9	153,1	145,0	141,5	131,3	158,5	152,7	122,1	159,5	156,5	169,8	176,6
24	174,0	159,1	145,5	140,5	119,3	148,4	152,4	138,1	156,8	136,0	168,6	139,2
25	159,9	162,6	146,5	121,0	142,8	153,0	132,1	139,1	154,3	128,2	168,6	125,3
26	186,9	154,4	145,4	114,9	149,2	152,1	122,4	140,4	137,8	153,7	172,6	121,1
27	186,3	164,5	144,0	139,1	151,9	130,0	152,6	135,0	129,8	156,5	172,6	138,4
28	168,8	141,2	126,9	145,1	149,4	121,7	157,5	136,1	149,8	156,5	152,1	158,3
29	170,2		112,8	148,6	148,4	147,1	155,7	122,1	160,6	157,1	141,1	159,5
30	170,4		141,2	145,4	131,7	154,7	152,9	118,0	153,2	157,1	159,5	159,5
31	149,9		143,1		120,7		151,8	135,8		136,7		141,5

Ano de 2027

GWh

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	128,6	181,7	164,2	155,5	113,1	145,9	154,5	126,1	144,9	153,5	123,3	148,5
2	134,3	180,2	169,3	156,9	114,6	145,9	157,4	151,5	144,9	132,0	158,0	183,3
3	150,8	180,2	169,3	133,8	146,6	145,9	136,1	153,6	155,3	120,7	160,6	183,2
4	185,1	180,2	169,3	122,3	147,0	145,8	122,8	153,6	132,7	137,8	160,6	164,1
5	186,4	182,2	168,8	154,6	147,0	124,8	155,7	153,6	120,7	124,7	163,2	151,0
6	186,4	157,6	146,5	156,9	147,0	114,0	157,4	149,8	151,5	149,9	142,0	184,1
7	186,4	146,9	135,1	156,9	145,6	142,0	157,4	134,0	155,3	153,5	131,1	183,2
8	190,7	170,0	170,1	156,9	126,8	145,8	157,4	124,6	155,3	153,3	162,0	156,4
9	166,1	136,2	168,8	152,1	114,8	145,8	154,3	148,2	155,3	132,8	163,2	185,9
10	156,4	182,2	168,8	131,0	146,1	116,9	132,6	149,8	155,0	121,5	163,2	183,4
11	185,0	182,2	168,8	119,1	145,6	141,2	120,1	149,8	132,6	148,6	163,2	160,1
12	190,7	179,3	162,9	151,8	145,6	128,3	151,3	149,8	121,6	153,3	169,3	149,3
13	190,7	155,4	142,2	152,1	145,6	114,9	154,3	144,7	150,8	153,3	148,4	182,6
14	190,7	143,1	128,9	152,1	145,4	148,5	154,3	132,4	155,0	153,3	136,1	183,4
15	193,0	177,4	161,6	152,1	125,5	150,8	154,3	123,9	155,0	156,3	168,2	183,4
16	165,4	179,3	162,9	149,2	114,1	150,8	154,1	145,6	155,0	134,8	169,3	183,4
17	155,8	179,3	162,9	130,5	142,8	150,8	133,4	144,7	154,5	122,4	169,3	180,5
18	192,1	179,3	162,9	118,4	145,4	152,0	122,1	144,7	133,3	154,7	169,3	157,2
19	193,0	173,4	162,0	147,6	145,4	132,4	151,6	144,7	121,4	156,3	172,3	149,6
20	193,0	150,2	141,0	149,2	145,4	119,1	154,1	142,4	150,5	156,3	151,5	178,8
21	193,0	137,9	126,8	149,2	145,7	148,8	154,1	128,0	154,5	156,3	138,7	180,5
22	187,4	171,7	159,9	149,2	125,6	152,0	154,1	118,0	154,5	159,9	173,6	180,5
23	161,5	173,4	162,0	146,0	113,7	152,0	156,0	138,1	154,5	139,0	172,3	180,5
24	149,1	173,4	162,0	126,0	144,4	145,5	135,1	142,4	154,0	131,0	172,3	142,3
25	185,7	173,4	163,9	110,6	145,7	154,5	123,2	142,4	132,7	157,1	172,3	122,6
26	187,4	169,3	129,6	143,2	145,7	133,7	153,4	142,4	121,1	159,9	176,4	130,7
27	187,4	147,5	124,6	146,0	116,0	120,8	156,0	143,5	149,9	159,9	155,5	161,8
28	187,4	137,0	118,2	146,0	133,3	151,3	156,0	127,9	154,0	159,9	144,2	163,0
29	180,2		132,4	146,0	126,1	154,5	156,0	119,1	154,0	160,6	177,7	163,0
30	156,4		155,5	147,0	115,0	154,5	153,6	145,3	154,0	139,7	176,4	163,0
31	146,9		155,5		143,4		141,2	153,1		130,2		149,9

4 CONSUMO DIÁRIO E CORREÇÃO DO EFEITO DE TEMPERATURA

SETEMBRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	TER	141,2	26,1	17,2	21,7	23,0	-1,4	-0,992	143,1
2	QUA	145,1	30,2	17,0	23,6	23,0	0,6	-0,610	146,2
3	QUI	153,5	36,0	19,2	27,6	23,0	4,6	0,645	152,2
4	SEX	160,0	31,2	22,3	26,8	22,9	3,8	1,405	157,2
5	SAB	138,6	36,2	22,1	29,2	22,9	6,3	2,568	134,4
6	DOM	128,6	29,5	19,5	24,5	22,9	1,7	2,347	125,0
7	SEG	149,7	29,6	18,0	23,8	22,8	1,0	2,026	146,0
8	TER	155,0	26,8	18,4	22,6	22,7	-0,1	1,509	152,1
9	QUA	152,0	26,5	17,6	22,1	22,7	-0,6	1,000	150,1
10	QUI	149,4	28,1	17,0	22,6	22,6	0,0	0,753	148,1
11	SEX	152,0	32,0	17,5	24,8	22,5	2,3	1,115	150,0
12	SAB	137,4	34,9	20,0	27,5	22,4	5,1	2,059	134,2
13	DOM	131,9	35,7	21,3	28,5	22,3	6,2	3,051	127,7
14	SEG	155,9	32,6	20,6	26,6	22,2	4,4	3,374	150,4
15	TER	157,2	26,8	19,0	22,9	22,1	0,8	2,757	152,5
16	QUA	153,2	27,2	17,7	22,5	22,0	0,5	2,205	149,4
17	QUI	151,9	27,6	16,8	22,2	21,9	0,3	1,753	149,2
18	SEX	151,9	28,2	16,5	22,4	21,8	0,6	1,474	149,6
19	SAB	136,0	33,0	19,3	26,2	21,6	4,5	2,202	133,0
20	DOM	130,1	34,8	20,5	27,7	21,5	6,1	3,145	126,2
21	SEG	156,2	35,5	21,6	28,6	21,4	7,2	4,109	150,4
22	TER	160,3	35,7	18,9	27,3	21,3	6,0	4,570	153,7
23	QUA	159,5	32,8	17,5	25,2	21,1	4,0	4,435	153,1
24	QUI	156,8	28,6	17,4	23,0	21,0	2,0	3,851	152,2
25	SEX	154,3	27,9	16,2	22,1	20,9	1,2	3,210	150,5
26	SAB	137,8	30,5	17,6	24,1	20,7	3,3	3,236	134,3
27	DOM	129,8	28,8	20,3	24,6	20,6	4,0	3,410	126,4
28	SEG	149,8	27,0	18,5	22,8	20,5	2,3	3,144	146,1
29	TER	160,6	27,2	19,1	23,2	20,3	2,9	3,073	156,8
30	QUA	153,2	24,3	17,5	20,9	20,2	0,7	2,513	150,2

OUTUBRO DIA	D. SEM.	CONSUMO DIÁRIO	T. MAX	T. MIN	T. MED	T. NOR	TMED-TNOR	DESV TEMP	CONSUMO DIÁRIO TEMP. NORMAL
1	QUI	151,7				20,0		2,042	150,1
2	SEX	151,4				19,9		1,650	150,1
3	SAB	130,0				19,7		1,327	129,2
4	DOM	118,7				19,6		1,063	118,1
5	SEG	107,3				19,4		0,848	106,9
6	TER	147,2				19,2		0,675	146,7
7	QUA	150,6				19,1		0,535	150,1
8	QUI	150,1				18,9		0,407	150,0
9	SEX	150,1				18,8		0,309	150,0
10	SAB	129,9				18,6		0,235	129,9
11	DOM	118,9				18,5		0,178	118,9
12	SEG	145,4				18,3		0,136	145,4
13	TER	150,0				18,2		0,103	150,0
14	QUA	150,0				18,1		0,078	150,0
15	QUI	152,9				17,9		0,060	152,9
16	SEX	152,9				17,8		0,045	152,9
17	SAB	131,9				17,7		0,034	131,9
18	DOM	119,8				17,6		0,026	119,8
19	SEG	151,4				17,5		0,020	151,4
20	TER	152,9				17,4		0,015	152,9
21	QUA	152,9				17,3		0,000	152,9
22	QUI	156,5				17,2		0,000	156,5
23	SEX	156,5				17,1		0,000	156,5
24	SAB	136,0				17,0		0,000	136,0
25	DOM	128,2				17,0		0,000	128,2
26	SEG	153,7				16,9		0,000	153,7
27	TER	156,5				16,8		0,000	156,5
28	QUA	156,5				16,7		0,000	156,5
29	QUI	157,1				16,6		0,000	157,1
30	SEX	157,1				16,6		0,000	157,1
31	SAB	136,7				16,5		0,000	136,7

Obs: a correção de temperatura é aplicada até um máximo de 20 dias após a data da previsão